Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 12,32

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M4*(h4-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	67,28	55,00	12,28	66,49	66,12	0,37	7,00	5,00	0,10	11,07	-	-	11,30	-	11,30	-	66,55	-	0,74			0,84
25.05.15	24,00	-	65,80	54,28	11,52	68,29	67,92	0,37	7,00	5,00	0,11	10,31	-	-	10,55	-	10,55	-	68,25	-	0,70			0,81
26.05.15	24,00	-	69,05	59,56	9,49	68,47	68,17	0,30	7,00	5,00	0,11	8,27	-	-	8,46	-	8,46	-	68,23	-	0,57			0,67
27.05.15	24,00	-	69,85	59,45	10,40	67,97	67,65	0,32	7,00	5,00	0,10	9,18	-	-	9,40	-	9,40	-	67,92	-	0,62			0,73
28.05.15	24,00	-	68,78	59,78	9,00	67,97	67,67	0,30	7,00	5,00	0,10	7,87	-	-	8,01	-	8,01	-	67,79	-	0,53			0,63
29.05.15	24,00	-	70,44	59,92	10,52	68,37	68,07	0,30	7,00	5,00	0,10	9,34	-	-	9,55	-	9,55	-	68,22	-	0,64			0,74
30.05.15	24,00	-	69,62	60,41	9,21	68,44	68,15	0,29	7,00	5,00	0,10	8,04	-	-	8,23	-	8,23	-	68,24	-	0,55			0,65
31.05.15	24,00	-	70,72	59,96	10,76	68,27	67,96	0,31	7,00	5,00	0,10	9,59	-	-	9,79	-	9,79	-	68,15	-	0,65			0,76
01.06.15	24,00	-	71,13	59,95	11,18	68,49	68,19	0,30	7,00	5,00	0,11	9,95	-	-	10,17	-	10,17	-	68,37	-	0,68			0,79
02.06.15	24,00	-	71,59	60,46	11,13	68,64	68,35	0,29	7,00	5,00	0,11	9,94	-	-	10,16	-	10,16	-	68,49	-	0,68			0,79
03.06.15	24,00	-	71,31	61,67	9,64	68,90	68,62	0,28	7,00	5,00	0,11	8,38	-	-	8,55	-	8,55	-	68,67	-	0,58			0,68
04.06.15	24,00	-	72,01	62,23	9,78	68,71	68,43	0,28	7,00	5,00	0,11	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	68,55	-	0,58			0,69
05.06.15	24,00	-	73,68	62,89	10,79	68,64	68,37	0,27	7,00	5,00	0,11	9,49	-	-	9,71	-	9,71	-	68,35	-	0,65			0,76
06.06.15	24,00	-	70,88	61,59	9,29	66,20	65,96	0,24	7,00	5,00	0,10	8,06	-	-	8,22	-	8,22	-	65,87	-	0,53			0,63
07.06.15	24,00	-	66,68	57,83	8,85	64,20	63,94	0,26	7,00	5,00	0,09	7,67	-	-	7,81	-	7,81	-	63,95	-	0,49			0,59
08.06.15	24,00	-	69,75	59,47	10,28	63,87	63,63	0,24	7,00	5,00	0,10	8,96	-	-	9,13	-	9,13	-	63,69	-	0,57			0,67
09.06.15	24,00	-	71,57	61,24	10,33	63,65	63,45	0,20	7,00	5,00	0,11	8,83	-	-	9,00	-	9,00	-	63,48	-	0,56			0,67
10.06.15	24,00	-	69,86	60,71	9,15	63,53	63,32	0,21	7,00	5,00	0,11	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	63,37	-	0,48			0,59
11.06.15	24,00	-	72,55	61,84	10,71	63,50	63,29	0,21	7,00	5,00	0,12	9,14	-	-	9,31	-	9,31	-	63,40	-	0,58			0,70
12.06.15	24,00	-	69,71	59,77	9,94	62,96	62,76	0,20	7,00	5,00	0,11	8,45	-	-	8,62	-	8,62	-	62,76	-	0,53			0,64
13.06.15	24,00	-	63,36	54,77	8,59	62,82	62,58	0,24	7,00	5,00	0,09	7,32	-	-	7,42	-	7,42	-	62,71	-	0,46			0,55
14.06.15	24,00	-	65,34	54,38	10,96	63,17	62,93	0,24	7,00	5,00	0,10	9,58	-	-	9,75	-	9,75	-	63,10	-	0,61			0,71
15.06.15	24,00	-	46,09	40,42	5,67	59,90	59,80	0,10	7,00	5,00	0,07	4,75	-	-	4,83	-	4,83	-	59,05	-	0,28			0,35
16.06.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,39	17,09	0,30	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,08	-	0,00			0,00
17.06.15	24,00	-	0,00	6,20	-6,20	26,25	58,06	-31,81	7,00	5,00	-0,69	6,07	-	-	6,17	-	6,17	-	56,71	-	0,34			-0,35
18.06.15	24,00	-	0,00	10,61	-10,61	43,68	60,22	-16,54	7,00	5,00	-1,23	10,42	-	-	10,61	-	10,61	-	58,71	-	0,61			-0,62
19.06.15	24,00	-	0,00	8,77	-8,77	42,89	57,54	-14,65	7,00	5,00	-0,97	8,67	-	-	8,79	-	8,79	-	55,95	-	0,49			-0,48
20.06.15	24,00	-	0,00	9,49	-9,49	39,15	52,16	-13,01	7,00	5,00	-0,95	9,29	-	-	9,41	-	9,41	-	50,96	-	0,48			-0,47
21.06.15	24,00	-	0,00	10,91	-10,91	38,08	51,40	-13,32	7,00	5,00	-1,08	10,74	-	-	10,84	-	10,84	-	50,39	-	0,54			-0,54
22.06.15	24,00	-	0,00	10,30	-10,30	36,72	49,17	-12,45	7,00	5,00	-0,97	10,15	-	-	10,23	-	10,23	-	48,22	-	0,49			-0,48
23.06.15	24,00	-	0,00	10,99	-10,99	36,20	47,52	-11,32	7,00	5,00	-1,00	10,88	-	-	10,97	-	10,97	-	46,64	-	0,51			-0,50
Среднее	24,00	-	50,87	45,64	5,23	58,12	61,56	-3,44	7,00	5,00	-0,15	8,60	-	-	8,76	-	8,76	-	61,38	-	0,54	-	-	0,39
Итого	744,00		1577,05	1414,85	162,20						-4,51	266,55	0,00	0,00	271,48	0,00	271,48	0,00			16,71	0,00	0,00	12,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 3,77 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 61,30 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 12,32 °C = -3,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **332,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергетического учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 06 15 г.