

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелупова 10 / С/Ю-ПВС  
 Организация: АО "ДомТехком"  
 Источники: Общедомовый э-д

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за июнь 2015  
 Договор: 9105.038.1  
 Строй. адрес: Шелупова 10  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Счетчик подключения: ДавХвРБ/Б/А  
 ВК77-202222-(С)-0615.04

Установленные приборы: Часовые и стрелочные архивы в файлах: Режим (Смена):  
 Вычислитель: ВК7-7 № 202222  
 Подает: тр.(М1): расходомер: Сплн=  
 Оборот: тр.(М2): расходомер: Сплн=  
 Тр.д. ГВС(М3): расходомер: Сплн=  
 Тр.цирк. ГВС(М4): расходомер: Сплн=  
 Тр.дополнит.(М5): расходомер: Сплн=  
 Расчетный алгоритм: знач.: Ц=М1\*(Ц1-Ц2)+М2\*(Ц2-Ц3)+...  
 Доворонные нагрузки (гр.чел): Гкал/час: Огр.= Оэнт.= Отех.лог.= Оэвс=  
 Доворонные расходы (гр.чел.): Гкал/час: Отех.гр.ср.= Оэнт.гр.ср.= Отех.лог.ср.= Оэвс.гр.ср.=  
 ДавТехКомское потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015: бел=0 Оэнт.гр.ср.= Оэнт.гр.ср.= Оэнт.лог.=0 Оэвс.гр.ср.=0

Дата	Ти	НС	Учет оголоения (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные				Общие теплопотр-е
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Огопол	Кал	Т	М3	М4	дМ	У3	У4	дГвс	Упогл	Т3	Т4	Оэвс.общ.	Кал	Оэвс.гр.	Кал	Кал	Кал			
24.05.15	24.00	-	166.55	144.48	22.07	67.33	63.08	4.25	7.00	5.00	0.70	71.43	51.32	20.11	72.51	52.04	20.87	-	67.45	56.05	1.40							2.11			
25.05.15	24.00	-	165.82	143.92	21.90	67.43	63.30	4.13	7.00	5.00	0.69	71.03	51.17	19.86	72.51	51.89	20.62	-	67.45	56.35	1.38							2.08			
26.05.15	24.00	-	164.15	145.03	19.12	66.57	62.57	4.00	7.00	5.00	0.66	68.66	51.55	17.11	70.06	52.27	17.79	-	66.63	55.89	1.20							1.86			
27.05.15	24.00	-	163.97	145.46	18.51	66.65	62.69	3.96	7.00	5.00	0.66	68.13	51.68	16.45	69.54	52.40	17.14	-	66.69	56.05	1.16							1.82			
28.05.15	24.00	-	165.12	144.66	20.46	66.95	62.92	4.03	7.00	5.00	0.68	68.72	51.34	18.45	71.23	52.06	19.17	-	67.00	56.16	1.28							1.96			
29.05.15	24.00	-	164.30	145.07	19.23	66.75	62.73	4.02	7.00	5.00	0.67	68.72	51.45	17.27	70.15	52.17	17.98	-	66.81	55.99	1.21							1.87			
30.05.15	24.00	-	163.19	143.76	19.43	66.89	62.85	4.04	7.00	5.00	0.67	68.47	50.95	17.52	69.92	51.67	18.25	-	66.96	56.09	1.23							1.89			
31.05.15	24.00	-	163.41	144.48	18.93	66.67	62.65	4.02	7.00	5.00	0.66	68.23	51.20	17.03	69.62	51.92	17.70	-	66.73	55.91	1.19							1.85			
01.06.15	24.00	-	165.67	145.45	20.22	66.64	62.63	4.01	7.00	5.00	0.67	69.77	51.53	18.24	71.21	52.25	18.96	-	66.69	55.88	1.27							1.94			
02.06.15	24.00	-	163.50	145.09	18.41	66.72	62.75	3.97	7.00	5.00	0.65	67.87	51.42	16.45	69.28	52.14	17.14	-	66.77	56.09	1.16							1.81			
03.06.15	24.00	-	164.55	145.20	19.35	66.61	62.70	3.91	7.00	5.00	0.65	68.84	51.44	17.40	70.26	52.16	18.10	-	66.66	56.12	1.21							1.86			
04.06.15	24.00	-	163.17	145.72	17.45	66.43	62.39	4.04	7.00	5.00	0.66	67.12	51.62	15.55	68.53	52.34	16.19	-	67.11	55.90	1.09							1.75			
05.06.15	24.00	-	163.33	144.77	18.56	67.03	62.87	4.16	7.00	5.00	0.68	67.99	51.25	16.62	69.31	51.99	17.32	-	67.11	55.90	1.17							1.85			
06.06.15	24.00	-	163.59	144.66	18.93	68.54	64.28	4.24	7.00	5.00	0.70	68.28	51.27	17.03	69.73	51.97	17.76	-	68.61	57.15	1.22							1.92			
07.06.15	24.00	-	164.22	144.00	20.22	68.48	64.28	4.19	7.00	5.00	0.69	69.32	50.97	18.35	70.79	51.69	19.10	-	68.52	57.22	1.30							2.00			
08.06.15	24.00	-	161.27	144.35	16.92	68.54	64.28	4.26	7.00	5.00	0.69	66.14	51.13	15.01	67.57	51.85	15.72	-	68.58	57.10	1.09							1.78			
09.06.15	24.00	-	164.47	146.42	18.05	68.46	64.25	4.21	7.00	5.00	0.69	67.98	51.78	16.20	69.45	51.85	16.94	-	68.50	57.18	1.16							1.86			
10.06.15	24.00	-	164.04	145.44	18.60	68.46	64.21	4.25	7.00	5.00	0.70	68.21	51.38	16.83	69.67	52.10	17.57	-	68.51	57.06	1.20							1.90			
11.06.15	24.00	-	162.22	145.39	16.83	68.53	64.25	4.28	7.00	5.00	0.70	66.44	51.42	15.02	67.88	52.14	15.74	-	68.58	57.07	1.08							1.78			
12.06.15	24.00	-	163.64	146.58	17.06	68.37	64.17	4.20	7.00	5.00	0.69	67.04	51.88	15.16	68.48	52.60	15.88	-	68.43	57.08	1.10							1.79			
13.06.15	24.00	-	160.81	145.66	15.15	68.63	64.48	4.15	7.00	5.00	0.68	64.85	51.59	13.26	66.25	52.31	13.94	-	68.68	57.46	0.98							1.65			
14.06.15	24.00	-	164.67	145.16	19.51	68.50	64.50	4.00	7.00	5.00	0.66	69.00	51.37	17.63	70.47	52.09	18.38	-	68.57	57.78	1.26							1.92			
15.06.15	24.00	-	163.15	144.98	18.17	68.63	64.52	4.11	7.00	5.00	0.68	67.61	51.33	16.28	69.09	52.05	17.04	-	68.69	57.59	1.17							1.85			
16.06.15	24.00	-	163.39	145.23	18.16	68.41	64.17	4.24	7.00	5.00	0.70	67.65	51.40	16.25	69.12	52.12	17.00	-	68.47	57.01	1.17							1.87			
17.06.15	24.00	-	147.45	130.19	17.26	67.82	63.28	4.54	7.00	5.00	0.67	61.87	45.95	15.92	63.18	46.67	16.51	-	67.89	55.70	1.10							1.77			
18.06.15	24.00	-	148.18	130.72	17.46	68.43	63.91	4.52	7.00	5.00	0.68	62.02	46.10	15.92	63.37	46.82	16.55	-	68.49	56.31	1.12							1.79			
19.06.15	24.00	-	154.93	139.20	15.73	67.68	63.50	4.18	7.00	5.00	0.65	66.79	49.13	14.16	64.65	49.85	14.80	-	67.71	56.43	1.00							1.65			
20.06.15	24.00	-	161.97	144.84	17.13	68.17	64.08	4.09	7.00	5.00	0.66	66.29	51.13	15.66	68.22	51.85	16.37	-	68.26	57.22	1.10							1.77			
21.06.15	24.00	-	160.86	143.50	17.36	68.63	64.52	4.11	7.00	5.00	0.67	66.35	50.65	15.70	67.80	51.37	16.43	-	68.67	57.59	1.12							1.79			
22.06.15	24.00	-	158.68	141.34	17.34	68.48	64.39	4.09	7.00	5.00	0.65	65.63	49.87	15.76	67.05	50.59	16.46	-	68.52	57.50	1.12							1.77			
23.06.15	24.00	-	65.92	75.93	-10.01	68.59	63.65	4.94	7.00	5.00	0.28	38.35	24.31	14.04	39.12	24.63	14.49	-	65.87	57.81	0.97							-0.30			
Среднее	24.00	-	159.04	141.51	17.53	67.74	63.58	4.17	7.00	5.00	0.66	66.54	50.02	16.52	67.95	50.73	17.22	-	67.71	56.66	1.12							1.78			
Итого	744.00	-	4930.19	4386.68	543.51	20.54	2062.82	1350.58	512.24	2106.42	1572.51	533.91	0.00															55.18			

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата ввода	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Общедомовый (Ккал)	Тр.об.ч
30.12.99 00:00	30.12.99 00:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

Период расчета по среднему: 7  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7.82  
 Объем теплотоплива, рассчитанный по среднему: 120.56  
 Период расчета по договору: 7  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7.82  
 Объем теплотоплива, рассчитанный по среднему: 120.56  
 Период превышения t2: 7  
 Корректировка на температуру холодной воды: 14.2 C = -7.58 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 34.89 Гкал;  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 654.47 кВт.ч

Ф.И.О. "ДомТехКом"  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.06

Ф.И.О. "ДомТехКом"  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 28.06