Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 12 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	136,35	112,98	23,37	67,19	66,94	0,25	7,00	5,00	0,07	22,77	-	-	23,26	-	23,26	-	67,64	-	1,54			1,61
25.05.15	24,00	-	133,49	112,64	20,85	67,18	67,04	0,14	7,00	5,00	0,06	20,34	-	-	20,76	-	20,76	-	67,17	-	1,37			1,42
26.05.15	24,00	-	134,97	113,32	21,65	66,39	66,23	0,16	7,00	5,00	0,06	21,09	-	-	21,52	-	21,52	-	66,57	-	1,41			1,46
27.05.15	24,00	-	134,50	113,64	20,86	66,46	66,31	0,15	7,00	5,00	0,06	20,27	-	-	20,69	-	20,69	-	66,52	-	1,35			1,41
28.05.15	24,00	-	133,91	113,15	20,76	66,77	66,62	0,15	7,00	5,00	0,06	20,20	-	-	20,60	-	20,60	-	66,87	-	1,35			1,41
29.05.15	24,00	-	133,62	113,36	20,26	66,56	66,40	0,16	7,00	5,00	0,05	19,69	-	-	20,12	-	20,12	-	66,70	-	1,32			1,37
30.05.15	24,00	-	132,70	112,41	20,29	66,70	66,53	0,17	7,00	5,00	0,05	19,81	-	-	20,20	-	20,20	-	66,90	-	1,33			1,38
31.05.15	24,00	-	136,30	112,76	23,54	66,48	66,31	0,17	7,00	5,00	0,05	23,07	-	-	23,54	-	23,54	-	66,64	-	1,54			1,59
01.06.15	24,00	-	135,84	113,65	22,19	66,45	66,29	0,16	7,00	5,00	0,06	21,59	-	-	22,03	-	22,03	-	66,59	-	1,44			1,50
02.06.15	24,00	-	134,20	113,27	20,93	66,52	66,36	0,16	7,00	5,00	0,06	20,30	-	-	20,71	-	20,71	-	66,66	-	1,35			1,42
03.06.15	24,00	-	132,94	113,43	19,51	66,41	66,26	0,15	7,00	5,00	0,05	18,97	-	-	19,36	-	19,36	-	66,48	-	1,26			1,32
04.06.15	24,00	-	134,61	113,60	21,01	66,26	66,09	0,17	7,00	5,00	0,05	20,52	-	-	20,96	-	20,96	-	66,42	-	1,36			1,42
05.06.15	24,00	-	133,63	112,94	20,69	66,88	66,69	0,19	7,00	5,00	0,05	20,24	-	-	20,66	-	20,66	-	67,12	-	1,36			1,41
06.06.15	24,00	-	134,33	112,87	21,46	68,36	68,17	0,19	7,00	5,00	0,05	21,12	-	-	21,58	-	21,58	-	68,51	-	1,45			1,49
07.06.15	24,00	-	134,87	112,38	22,49	68,29	68,11	0,18	7,00	5,00	0,05	22,13	-	-	22,60	-	22,60	-	68,41	-	1,52			1,56
08.06.15	24,00	-	133,50	112,46	21,04	68,35	68,18	0,17	7,00	5,00	0,05	20,77	-	-	21,22	-	21,22	-	68,40	-	1,42			1,47
09.06.15	24,00	-	133,90	114,03	19,87	68,25	68,09	0,16	7,00	5,00	0,04	19,56	-	-	19,98	-	19,98	-	68,31	-	1,34			1,38
10.06.15	24,00	-	135,49	113,30	22,19	68,27	68,09	0,18	7,00	5,00	0,04	21,92	-	-	22,43	-	22,43	-	68,40	-	1,50			1,54
11.06.15	24,00	-	133,27	113,15	20,12	68,33	68,15	0,18	7,00	5,00	0,04	19,87	-	-	20,31	-	20,31	-	68,43	-	1,36			1,40
12.06.15	24,00	-	133,44	114,15	19,29	68,19	68,02	0,17	7,00	5,00	0,05	19,02	-	-	19,42	-	19,42	-	68,29	-	1,30			1,34
13.06.15	24,00	-	132,26	113,21	19,05	68,41	68,23	0,18	7,00	5,00	0,04	18,79	-	-	19,19	-	19,19	-	68,56	-	1,29			1,33
14.06.15	24,00	-	133,55	113,26	20,29	68,32	68,14	0,18	7,00	5,00	0,04	20,02	-	-	20,46	-	20,46	-	68,49	-	1,37			1,41
15.06.15	24,00	-	131,35	113,04	18,31	68,44	68,26	0,18	7,00	5,00	0,04	18,07	-	-	18,48	-	18,48	-	68,59	-	1,24			1,28
16.06.15	24,00	-	131,28	112,75	18,53	68,21	68,02	0,19	7,00	5,00	0,04	18,27	-	-	18,68	-	18,68	-	68,33	-	1,25			1,29
17.06.15	24,00	-	122,87	102,42	20,45	67,64	67,41	0,23	7,00	5,00	0,05	20,13	-	-	20,55	-	20,55	-	67,91	-	1,37			1,42
18.06.15	24,00	-	125,44	102,67	22,77	68,21	67,99	0,22	7,00	5,00	0,05	22,36	-	-	22,84	-	22,84	-	68,34	-	1,53			1,58
19.06.15	24,00	-	129,35	109,28	20,07	67,42	67,27	0,15	7,00	5,00	0,05	19,66	-	-	20,04	-	20,04	-	67,35	-	1,32			1,38
20.06.15	24,00	-	133,72	113,56	20,16	68,03	67,83	0,20	7,00	5,00	0,05	19,70	-	-	20,13	-	20,13	-	68,33	-	1,35			1,40
21.06.15	24,00	-	133,15	112,31	20,84	68,43	68,26	0,17	7,00	5,00	0,05	20,36	-	-	20,79	-	20,79	-	68,53	-	1,40			1,45
22.06.15	24,00	-	131,04	110,81	20,23	68,29	68,12	0,17	7,00	5,00	0,05	19,74	-	-	20,17	-	20,17	-	68,38	-	1,35			1,40
23.06.15	24,00	-	73,32	68,58	4,74	66,68	66,20	0,48	7,00	5,00	-0,74	17,38	-	-	17,71	-	17,71	-	63,21	-	1,10			0,36
Среднее	24,00	-	131,07	110,82	20,25	67,50	67,31	0,19	7,00	5,00	0,02	20,25	-	-	20,68	-	20,68	-	67,52	-	1,37	-	-	1,39
Итого	744,00		4063,19	3435,38	627,81						0,77	627,73	0,00	0,00	640,99	0,00	640,99	0,00			42,40	0,00	0,00	43,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,57 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 144,74 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -8,91 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,06** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **785,73** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«26» 06 16 г.