Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 14 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01787 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	0,00	*	112,08	97,77	14,31	66,91	66,58	0,33	8,00	3,00	-0,62	17,30	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	93,79	0,00	1,62			1,00
25.05.15	0,00	*	112,54	97,38	15,16	67,21	66,94	0,27	8,00	3,00	-0,45	18,31	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	82,28	0,00	1,51			1,06
26.05.15	0,00	*	112,84	98,06	14,78	66,29	66,01	0,28	8,00	3,00	-0,40	18,00	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	78,64	0,00	1,42			1,02
27.05.15	0,00	*	111,91	98,37	13,55	66,40	66,14	0,26	8,00	3,00	-0,37	16,78	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	77,57	0,00	1,30			0,94
28.05.15	0,00	*	112,64	97,86	14,78	66,64	66,39	0,25	8,00	3,00	-0,34	18,01	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	75,59	0,00	1,36			1,02
29.05.15	0,00	*	113,39	98,02	15,37	66,48	66,18	0,30	8,00	3,00	-0,32	18,58	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	-	74,48	0,00	1,38			1,06
30.05.15	0,00	*	112,10	96,91	15,20	66,57	66,29	0,28	8,00	3,00	-0,31	18,37	0,00	0,00	18,83	0,00	18,83	-	73,77	0,00	1,36			1,05
31.05.15	0,00	*	112,97	97,64	15,34	66,43	66,18	0,26	8,00	3,00	-0,31	18,62	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	73,02	0,00	1,36			1,05
01.06.15	0,00	*	113,90	98,30	15,60	66,41	66,14	0,27	8,00	3,00	-0,30	18,90	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	72,46	0,00	1,37			1,07
02.06.15	0,00	*	110,93	98,13	12,80	66,44	66,16	0,28	8,00	3,00	-0,27	16,09	0,00	0,00	16,47	0,00	16,47	-	71,94	0,00	1,16			0,89
03.06.15	0,00	*	112,16	98,03	14,13	66,42	66,14	0,28	8,00	3,00	-0,28	17,44	0,00	0,00	17,86	0,00	17,86	-	71,87	0,00	1,25			0,98
04.06.15	0,00	*	111,96	98,54	13,42	66,15	65,88	0,27	8,00	3,00	-0,27	16,73	0,00	0,00	17,12	0,00	17,12	-	71,10	0,00	1,19			0,92
05.06.15	0,00	*	109,55	98,30	11,26	66,60	66,34	0,26	8,00	3,00	-0,25	14,52	0,00	0,00	14,86	0,00	14,86	-	70,98	0,00	1,03			0,79
06.06.15	0,00	*	108,40	97,97	10,42	68,19	67,95	0,24	8,00	3,00	-0,23	13,66	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	71,56	0,00	0,98			0,74
07.06.15	0,00	*	109,94	97,75	12,20	68,16	67,90	0,26	8,00	3,00	-0,24	15,46	0,00	0,00	15,82	0,00	15,82	-	71,47	0,00	1,11			0,87
08.06.15	0,00	*	107,03	97,59	9,44	68,23	68,00	0,23	8,00	3,00	-0,23	12,65	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	-	71,34	0,00	0,90			0,68
09.06.15	0,00	*	108,02	99,08	8,95	68,12	67,88	0,24	8,00	3,00	-0,22	12,19	0,00	0,00	12,48	0,00	12,48	-	71,03	0,00	0,87			0,64
10.06.15	0,00	*	108,66	98,52	10,14	68,12	67,86	0,26	8,00	3,00	-0,23	13,38	0,00	0,00	13,69	0,00	13,69	-	71,07	0,00	0,95			0,73
11.06.15	0,00	*	109,89	98,18	11,71	68,23	67,97	0,26	8,00	3,00	-0,23	14,98	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32	-	71,00	0,00	1,06			0,83
12.06.15	0,00	*	111,64	99,04	12,60	68,05	67,81	0,23	8,00	3,00	-0,24	15,91	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	70,76	0,00	1,13			0,89
13.06.15	0,00	*	112,40	98,29	14,11	68,30	68,06	0,23	8,00	3,00	-0,24	17,43	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	71,01	0,00	1,24			1,00
14.06.15	0,00	*	111,44	98,22	13,22	68,28	68,04	0,24	8,00	3,00	-0,24	16,52	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	-	71,02	0,00	1,17			0,94
15.06.15	0,00	*	85,34	71,59	13,76	68,13	67,81	0,32	8,00	3,00	-0,18	16,17	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	70,75	0,00	1,14			0,97
16.06.15	0,00	*	65,09	48,65	16,44	67,76	67,26	0,50	8,00	3,00	-0,13	18,08	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	70,46	0,00	1,27			1,14
17.06.15	0,00	*	63,58	47,08	16,50	67,11	66,56	0,55	8,00	3,00	-0,12	18,08	0,00	0,00	18,48	0,00	18,48	-	69,89	0,00	1,26			1,14
18.06.15	0,00	*	61,42	47,20	14,22	67,73	67,21	0,52	8,00	3,00	-0,11	15,76	0,00	0,00	16,12	0,00	16,12	-	70,20	0,00	1,11			0,99
19.06.15	0,00	*	65,05	50,58	14,47	67,20	66,82	0,38	8,00	3,00	-0,12	16,13	0,00	0,00	16,49	0,00	16,49	-	69,52	0,00	1,12			1,00
20.06.15	0,00	*	69,58	53,45	16,13	67,44	67,00	0,43	8,00	3,00	-0,13	17,90	0,00	0,00	18,30	0,00	18,30	-	69,93	0,00	1,25			1,12
21.06.15	0,00	*	68,75	53,15	15,60	68,01	67,62	0,39	8,00	3,00	-0,13	17,33	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73	-	70,21	0,00	1,22			1,09
22.06.15	0,00	*	66,03	52,20	13,83	67,87	67,48	0,38	8,00	3,00	-0,12	15,56	0,00	0,00	15,91	0,00	15,91	-	70,00	0,00	1,09			0,97
23.06.15	0,00	*	66,70	53,13	13,57	68,03	67,65	0,38	8,00	3,00	-0,13	15,34	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	-	70,17	0,00	1,08			0,95
Среднее	-	-	98,64	85,00	13,65	67,35	67,04	0,31	8,00	3,00	-0,25	16,46	-	-	16,86	-	16,86	-	72,87	-	1,20	-	-	0,95
Итого	0,00		3057,97	2634,97	423,00						-7,74	510,20	0,00	0,00	522,66	0,00	522,66	0,00			37,27	0,00	0,00	29,53

+7%

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	12.05.15 22:00	49971,07	45297,52	7837,97	0,00	8024,54	0,00	1094,37	-
	12.05.15 22:00	49971,07	45297,52	7837,97	0,00	8024,54	0,00	1094,37	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,42 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 118,02 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -7,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **640,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.