Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	21,91	0,00	21,91	66,18	27,31	38,87	7,00	5,00	0,04	21,47	-	-	21,88	-	21,88	-	65,88	-	1,42			1,45
25.05.15	24,00	-	20,17	0,00	20,17	65,86	29,07	36,79	7,00	5,00	0,03	19,73	-	-	20,11	-	20,11	-	65,55	-	1,30			1,33
26.05.15	24,00	-	19,45	0,00	19,45	65,15	29,61	35,54	7,00	5,00	0,04	19,04	-	-	19,38	-	19,38	-	64,81	-	1,23			1,27
27.05.15	24,00	-	18,40	0,00	18,40	65,14	28,70	36,44	7,00	5,00	0,03	17,97	-	-	18,33	-	18,33	-	64,79	-	1,17			1,20
28.05.15	24,00	-	18,50	0,00	18,50	65,45	27,98	37,47	7,00	5,00	0,03	18,07	-	-	18,43	-	18,43	-	65,08	-	1,18			1,21
29.05.15	24,00	-	20,20	0,00	20,20	65,40	29,61	35,79	7,00	5,00	0,04	19,75	-	-	20,13	-	20,13	-	65,12	-	1,29			1,32
30.05.15	24,00	-	18,73	0,00	18,73	65,53	29,37	36,16	7,00	5,00	0,04	18,30	-	-	18,67	-	18,67	-	65,20	-	1,19			1,23
31.05.15	24,00	-	20,80	0,00	20,80	65,35	29,48	35,87	7,00	5,00	0,03	20,37	-	-	20,78	-	20,78	-	65,07	-	1,33			1,36
01.06.15	24,00	-	20,95	0,00	20,95	65,29	29,19	36,10	7,00	5,00	0,03	20,48	-	-	20,89	-	20,89	-	64,99	-	1,33			1,37
02.06.15	24,00	-	18,67	0,00	18,67	65,34	29,96	35,38	7,00	5,00	0,03	18,25	-	-	18,60	-	18,60	-	65,04	-	1,19			1,22
03.06.15	24,00	-	19,61	0,00	19,61	65,25	30,08	35,17	7,00	5,00	0,03	19,22	-	-	19,59	-	19,59	-	64,95	-	1,25			1,28
04.06.15	24,00	-	18,55	0,00	18,55	65,02	28,29	36,73	7,00	5,00	0,03	18,11	-	-	18,44	-	18,44	-	64,66	-	1,17			1,21
05.06.15	24,00	-	19,65	0,00	19,65	65,68	27,31	38,37	7,00	5,00	0,03	19,22	-	-	19,57	-	19,57	-	65,35	-	1,26			1,29
06.06.15	24,00	-	18,21	0,00	18,21	67,08	29,19	37,89	7,00	5,00	0,04	17,79	-	-	18,13	-	18,13	-	66,73	-	1,19			1,22
07.06.15	24,00	-	21,21	0,00	21,21	67,01	29,10	37,91	7,00	5,00	0,04	20,74	-	-	21,16	-	21,16	-	66,69	-	1,38			1,42
08.06.15	24,00	-	19,74	0,00	19,74	66,95	28,18	38,77	7,00	5,00	0,03	19,31	-	-	19,69	-	19,69	-	66,59	-	1,29			1,32
09.06.15	24,00	-	17,95	0,00	17,95	66,79	27,98	38,81	7,00	5,00	0,04	17,53	-	-	17,86	-	17,86	-	66,41	-	1,16			1,20
10.06.15	24,00	-	18,47	0,00	18,47	66,93	28,29	38,64	7,00	5,00	0,03	18,07	-	-	18,43	-	18,43	-	66,58	-	1,20			1,24
11.06.15	24,00	-	18,73	0,00	18,73	67,04	28,34	38,70	7,00	5,00	0,03	18,29	-	-	18,65	-	18,65	-	66,67	-	1,22			1,26
12.06.15	24,00	-	15,99	0,00	15,99	66,80	29,40	37,40	7,00	5,00	0,03	15,61	-	-	15,93	-	15,93	-	66,44	-	1,04			1,07
13.06.15	24,00	-	17,88	0,00	17,88	67,16	31,26	35,90	7,00	5,00	0,03	17,47	-	-	17,83	-	17,83	-	66,83	-	1,17			1,20
14.06.15	24,00	-	19,14	0,00	19,14	67,23	32,13	35,10	7,00	5,00	0,04	18,70	-	-	19,06	-	19,06	-	66,92	-	1,25			1,29
15.06.15	24,00	-	17,80	0,00	17,80	67,23	30,57	36,66	7,00	5,00	0,03	17,40	-	-	17,75	-	17,75	-	66,88	-	1,16			1,20
16.06.15	24,00	-	18,12	0,00	18,12	66,96	28,40	38,56	7,00	5,00	0,03	17,71	-	-	18,04	-	18,04	-	66,58	-	1,18			1,21
17.06.15	24,00	-	17,84	0,00	17,84	66,32	27,77	38,55	7,00	5,00	0,04	17,43	-	-	17,77	-	17,77	-	65,94	-	1,15			1,19
18.06.15	24,00	-	18,60	0,00	18,60	66,90	29,62	37,28	7,00	5,00	0,03	18,18	-	-	18,56	-	18,56	-	66,56	-	1,21			1,24
19.06.15	24,00	-	17,50	0,00	17,50	66,11	30,19	35,92	7,00	5,00	0,03	17,11	-	-	17,44	-	17,44	-	65,77	-	1,13			1,16
20.06.15	24,00	-	16,48	0,00	16,48	66,81	31,32	35,49	7,00	5,00	0,03	16,13	-	-	16,43	-	16,43	-	66,47	-	1,07			1,10
21.06.15	24,00	-	17,95	0,00	17,95	67,19	31,53	35,66	7,00	5,00	0,03	17,54	-	-	17,92	-	17,92	-	66,85	-	1,17			1,21
22.06.15	24,00	-	17,65	0,00	17,65	67,00	32,16	34,84	7,00	5,00	0,03	17,26	-	-	17,60	-	17,60	-	66,69	-	1,15			1,18
23.06.15	24,00	-	16,05	0,00	16,05	67,14	31,71	35,43	7,00	5,00	0,03	15,66	-	-	16,00	-	16,00	-	66,80	-	1,05			1,08
Среднее	24,00	-	18,74	-	18,74	66,30	29,45	36,84	7,00	5,00	0,03	18,32	-	-	18,68	-	18,68	-	65,96	-	1,21	-	-	1,24
Итого	744,00		580,90	0,00	580,90						1,06	567,91	0,00	0,00	579,05	0,00	579,05	0,00			37,46	0,00	0,00	38,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,46 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 130,75 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °C = -8,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **709,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.