Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	62,24	47,16	15,08	65,85	65,39	0,46	7,00	5,00	-0,01	15,49	-	-	15,79	-	15,79	-	66,02	-	1,02			1,02
25.05.15	24,00	-	62,55	46,85	15,70	65,97	65,63	0,34	7,00	5,00	-0,01	16,15	-	-	16,46	-	16,46	-	65,78	-	1,06			1,05
26.05.15	24,00	-	61,86	47,21	14,65	65,20	64,84	0,36	7,00	5,00	-0,01	15,06	-	-	15,35	-	15,35	-	65,14	-	0,98			0,98
27.05.15	24,00	-	61,40	47,43	13,97	65,27	64,94	0,33	7,00	5,00	-0,01	14,38	-	-	14,69	-	14,69	-	65,12	-	0,94			0,93
28.05.15	24,00	-	61,25	47,22	14,03	65,48	65,12	0,36	7,00	5,00	-0,01	14,45	-	-	14,73	-	14,73	-	65,36	-	0,95			0,94
29.05.15	24,00	-	59,82	47,29	12,53	65,32	64,96	0,36	7,00	5,00	-0,01	12,95	-	-	13,22	-	13,22	-	65,22	-	0,85			0,84
30.05.15	24,00	-	58,74	46,97	11,77	65,44	65,07	0,37	7,00	5,00	-0,01	12,19	-	-	12,41	-	12,41	-	65,35	-	0,80			0,79
31.05.15	24,00	-	64,44	47,02	17,42	65,30	64,93	0,37	7,00	5,00	0,00	17,84	-	-	18,19	-	18,19	-	65,29	-	1,16			1,16
01.06.15	24,00	-	61,21	47,38	13,83	65,26	64,91	0,35	7,00	5,00	-0,01	14,18	-	-	14,46	-	14,46	-	65,17	-	0,93			0,92
02.06.15	24,00	-	60,88	47,30	13,58	65,35	65,00	0,35	7,00	5,00	-0,01	13,96	-	-	14,22	-	14,22	-	65,27	-	0,91			0,91
03.06.15	24,00	-	59,84	47,29	12,55	65,26	64,93	0,33	7,00	5,00	0,00	12,92	-	-	13,18	-	13,18	-	65,11	-	0,84			0,84
04.06.15	24,00	-	62,34	47,51	14,83	65,10	64,75	0,35	7,00	5,00	-0,01	15,22	-	-	15,52	-	15,52	-	65,03	-	0,99			0,98
05.06.15	24,00	-	60,05	47,36	12,69	65,63	65,25	0,38	7,00	5,00	0,00	13,06	-	-	13,30	-	13,30	-	65,59	-	0,86			0,85
06.06.15	24,00	-	59,73	47,41	12,32	67,04	66,66	0,38	7,00	5,00	0,00	12,71	-	-	12,98	-	12,98	-	66,98	-	0,85			0,85
07.06.15	24,00	-	61,73	47,12	14,61	67,03	66,67	0,36	7,00	5,00	-0,01	15,03	-	-	15,34	-	15,34	-	66,92	-	1,01			1,00
08.06.15	24,00	-	62,53	47,04	15,49	67,12	66,77	0,35	7,00	5,00	-0,01	15,89	-	-	16,21	-	16,21	-	66,98	-	1,07			1,06
09.06.15	24,00	-	62,17	47,77	14,40	67,06	66,71	0,35	7,00	5,00	-0,01	14,85	-	-	15,17	-	15,17	-	66,92	-	1,00			0,99
10.06.15	24,00	-	61,59	47,52	14,07	67,06	66,68	0,38	7,00	5,00	0,00	14,46	-	-	14,77	-	14,77	-	66,97	-	0,97			0,97
11.06.15	24,00	-	60,50	47,44	13,06	67,12	66,76	0,36	7,00	5,00	-0,01	13,45	-	-	13,73	-	13,73	-	67,01	-	0,90			0,90
12.06.15	24,00	-	59,91	47,98	11,93	66,92	66,56	0,36	7,00	5,00	-0,01	12,30	-	-	12,54	-	12,54	-	66,79	-	0,82			0,82
13.06.15	24,00	-	60,18	47,54	12,64	67,19	66,84	0,35	7,00	5,00	-0,01	13,06	-	-	13,35	-	13,35	-	67,09	-	0,88			0,87
14.06.15	24,00	-	59,33	47,61	11,72	67,11	66,75	0,36	7,00	5,00	-0,01	12,08	-	-	12,33	-	12,33	-	67,08	-	0,81			0,80
15.06.15	24,00	-	59,91	47,46	12,45	67,24	66,88	0,36	7,00	5,00	0,00	12,80	-	-	13,06	-	13,06	-	67,14	-	0,86			0,86
16.06.15	24,00	-	59,21	47,30	11,91	67,00	66,62	0,38	7,00	5,00	-0,01	12,25	-	-	12,52	-	12,52	-	66,91	-	0,82			0,82
17.06.15	24,00	-	53,89	41,85	12,04	66,35	65,88	0,47	7,00	5,00	0,00	12,39	-	-	12,64	-	12,64	-	66,36	-	0,82			0,82
18.06.15	24,00	-	55,18	42,01	13,17	66,89	66,46	0,43	7,00	5,00	0,00	13,51	-	-	13,79	-	13,79	-	66,78	-	0,90			0,90
19.06.15	24,00	-	57,77	45,68	12,09	66,26	65,93	0,33	7,00	5,00	-0,01	12,42	-	-	12,69	-	12,69	-	66,02	-	0,82			0,82
20.06.15	24,00	-	60,00	48,25	11,75	66,78	66,41	0,37	7,00	5,00	-0,01	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	66,82	-	0,81			0,80
21.06.15	24,00	-	59,31	47,68	11,63	67,21	66,88	0,33	7,00	5,00	-0,01	12,07	-	-	12,32	-	12,32	-	67,07	-	0,81			0,80
22.06.15	24,00	-	58,81	46,72	12,09	67,11	66,77	0,34	7,00	5,00	-0,01	12,51	-	-	12,76	-	12,76	-	66,97	-	0,84			0,83
23.06.15	24,00		60,28	46,95	13,33	66,30	65,93	0,37	7,00	5,00	-0,01	13,73	-	-	14,00	-	14,00	-	66,21	-	0,91	-	-	0,90
Среднее	24,00	-	60,28	46,95	13,33	66,30	65,93	0,37	7,00	5,00	-0,01	13,73	-	-	14,00	-	14,00	-	66,21	-	0,91	-	-	0,90
Итого	744,00		1868,65	1455,32	413,33						-0,18	425,51	0,00	0,00	434,11	0,00	434,11	0,00			28,18	0,00	0,00	28,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,36 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 98,03 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -6,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **532,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.