Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-222013-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 222013 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	78,40	63,83	14,57	67,24	59,98	7,26	7,00	5,00	0,46	14,60	-	-	14,89	-	14,89	-	67,52	-	0,99			1,45
25.05.15	24,00	-	76,76	63,73	13,03	67,27	60,19	7,08	7,00	5,00	0,46	12,99	-	-	13,24	-	13,24	-	67,05	-	0,87			1,33
26.05.15	24,00	-	76,26	64,24	12,02	66,44	59,60	6,84	7,00	5,00	0,44	12,05	-	-	12,31	-	12,31	-	66,39	-	0,80			1,24
27.05.15	24,00	-	76,95	64,41	12,54	66,52	59,73	6,79	7,00	5,00	0,45	12,48	-	-	12,75	-	12,75	-	66,43	-	0,83			1,27
28.05.15	24,00	-	77,19	64,01	13,18	66,83	59,90	6,93	7,00	5,00	0,45	13,23	-	-	13,48	-	13,48	-	66,75	-	0,88			1,33
29.05.15	24,00	-	77,56	64,00	13,56	66,64	59,80	6,84	7,00	5,00	0,44	13,53	-	-	13,79	-	13,79	-	66,64	-	0,90			1,35
30.05.15	24,00	-	76,53	63,61	12,92	66,77	59,88	6,89	7,00	5,00	0,43	13,05	-	-	13,31	-	13,31	-	66,77	-	0,87			1,31
31.05.15	24,00	-	78,19	63,68	14,51	66,57	59,75	6,82	7,00	5,00	0,43	14,62	-	-	14,89	-	14,89	-	66,58	-	0,97			1,40
01.06.15	24,00	-	77,03	64,29	12,74	66,54	59,74	6,80	7,00	5,00	0,44	12,78	-	-	13,03	-	13,03	-	66,51	-	0,85			1,29
02.06.15	24,00	-	76,47	64,21	12,26	66,60	59,86	6,74	7,00	5,00	0,44	12,21	-	-	12,48	-	12,48	-	66,58	-	0,81			1,25
03.06.15	24,00	-	76,06	64,19	11,87	66,50	59,82	6,68	7,00	5,00	0,43	11,90	-	-	12,14	-	12,14	-	66,43	-	0,79			1,22
04.06.15	24,00	-	77,52	64,52	13,00	66,33	59,57	6,76	7,00	5,00	0,44	13,02	-	-	13,30	-	13,30	-	66,31	-	0,87			1,30
05.06.15	24,00	-	77,14	64,22	12,92	66,91	59,96	6,95	7,00	5,00	0,44	12,99	-	-	13,25	-	13,25	-	66,90	-	0,87			1,31
06.06.15	24,00	-	75,95	64,13	11,82	68,40	61,26	7,14	7,00	5,00	0,46	11,80	-	-	12,07	-	12,07	-	68,36	-	0,81			1,27
07.06.15	24,00	-	77,22	63,71	13,51	68,35	61,19	7,16	7,00	5,00	0,46	13,57	-	-	13,85	-	13,85	-	68,32	-	0,93			1,38
08.06.15	24,00	-	76,69	63,76	12,93	68,39	61,25	7,14	7,00	5,00	0,46	12,93	-	-	13,19	-	13,19	-	68,23	-	0,88			1,35
09.06.15	24,00	-	77,12	64,75	12,37	68,33	61,23	7,10	7,00	5,00	0,46	12,40	-	-	12,65	-	12,65	-	68,20	-	0,85			1,31
10.06.15	24,00	-	75,76	64,48	11,28	68,33	61,18	7,15	7,00	5,00	0,47	11,25	-	-	11,49	-	11,49	-	68,27	-	0,77			1,24
11.06.15	24,00	-	75,95	64,27	11,68	68,39	61,23	7,16	7,00	5,00	0,46	11,66	-	-	11,92	-	11,92	-	68,33	-	0,80			1,26
12.06.15	24,00	-	76,10	64,91	11,19	68,24	61,20	7,04	7,00	5,00	0,46	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	68,19	-	0,76			1,22
13.06.15	24,00	-	74,67	64,39	10,28	68,49	61,49	7,00	7,00	5,00	0,46	10,26	-	-	10,45	-	10,45	-	68,48	-	0,70			1,16
14.06.15	24,00	-	76,25	64,32	11,93	68,37	61,52	6,85	7,00	5,00	0,45	11,85	-	-	12,10	-	12,10	-	68,37	-	0,81			1,26
15.06.15	24,00	-	75,83	64,23	11,60	68,51	61,58	6,93	7,00	5,00	0,45	11,59	-	-	11,84	-	11,84	-	68,47	-	0,79			1,24
16.06.15	24,00	-	74,73	64,10	10,63	68,27	61,20	7,07	7,00	5,00	0,46	10,62	-	-	10,83	-	10,83	-	68,18	-	0,72			1,18
17.06.15	24,00	-	68,45	56,58	11,87	67,75	59,82	7,93	7,00	5,00	0,45	11,88	-	-	12,12	-	12,12	-	67,85	-	0,81			1,26
18.06.15	24,00	-	68,36	56,89	11,47	68,30	60,36	7,94	7,00	5,00	0,45	11,47	-	-	11,72	-	11,72	-	68,26	-	0,78			1,24
19.06.15	24,00	-	73,71	61,84	11,87	67,52	60,41	7,11	7,00	5,00	0,45	11,86	-	-	12,10	-	12,10	-	67,31	-	0,80			1,25
20.06.15	24,00	-	76,27	65,24	11,03	68,04	61,20	6,84	7,00	5,00	0,45	10,96	-	-	11,19	-	11,19	-	68,19	-	0,75			1,20
21.06.15	24,00	-	76,24	64,40	11,84	68,47	61,59	6,88	7,00	5,00	0,46	11,72	-	-	11,95	-	11,95	-	68,39	-	0,80			1,26
22.06.15	18,00	-	56,62	47,55	9,07	68,37	61,51	6,86	7,00	5,00	0,33	9,12	-	-	9,33	-	9,33	-	68,32	-	0,62			0,95
23.06.15	24,00	-	75,12	64,32	10,80	68,52	61,70	6,82	7,00	5,00	0,45	10,65	-	-	10,87	-	10,87	-	68,43	-	0,73			1,18
Среднее	23,81	-	75,26	63,12	12,14	67,62	60,60	7,02	7,00	5,00	0,45	12,14	-	-	12,38	-	12,38	-	67,58	-	0,82	-	-	1,27
Итого	738,00		2333,10	1956,81	376,29						13,83	376,20	0,00	0,00	383,92	0,00	383,92	0,00			25,40	0,00	0,00	39,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	25.05.15 13:00	15018,36	12663,60	2476,59	-	2537,56	-	538,76	-
	24.06.15 12:00	17269,33	14553,97	2837,04	-	2905,45	-	576,44	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,74 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 86,69 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -5,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **25,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 06 15 г.