Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 28 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 28
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14798-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14798 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-h2)+M3*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)+M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,437 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1013
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=131,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.15	24,00		181,09	154,72	26,37	66,49	66,33	0,15	5,00	4,00	0,04	26,34	0,00	0,00	26,87	0,00	26,87	-	66,07	0,00	1,74			1,78
02.06.15	24,00		178,96	154,47	24,49	66,60	66,59	0,01	5,00	4,00	0,01	24,64	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	66,18	0,00	1,63			1,64
03.06.15	24,00		182,35	154,40	27,95	66,71	66,72	-0,01	5,00	4,00	0,01	28,07	0,00	0,00	28,64	0,00	28,64	-	66,30	0,00	1,86			1,87
04.06.15	24,00		181,37	155,21	26,16	66,43	66,44	-0,01	5,00	4,00	0,00	26,32	0,00	0,00	26,85	0,00	26,85	-	65,98	0,00	1,74			1,74
05.06.15	24,00		182,22	154,74	27,48	66,85	66,84	0,01	5,00	4,00	0,00	27,64	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	-	66,46	0,00	1,84			1,84
06.06.15	24,00		177,87	154,38	23,49	68,48	68,47	0,01	5,00	4,00	0,00	23,66	0,00	0,00	24,17	0,00	24,17	-	68,02	0,00	1,61			1,61
07.06.15	24,00		178,72	154,11	24,60	68,43	68,44	0,00	5,00	4,00	0,00	24,78	0,00	0,00	25,31	0,00	25,31	-	67,98	0,00	1,68			1,69
08.06.15	24,00		180,57	153,62	26,95	68,55	68,56	-0,01	5,00	4,00	0,00	27,12	0,00	0,00	27,70	0,00	27,70	-	68,07	0,00	1,85			1,85
09.06.15	24,00		182,09	156,00	26,10	68,38	68,41	-0,03	5,00	4,00	0,00	26,30	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	67,80	0,00	1,78			1,78
10.06.15	24,00		179,61	155,18	24,43	68,41	68,42	-0,01	5,00	4,00	0,00	24,69	0,00	0,00	25,21	0,00	25,21	-	67,96	0,00	1,68			1,67
11.06.15	24,00		179,97	154,75	25,21	68,53	68,54	-0,01	5,00	4,00	-0,01	25,52	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	68,08	0,00	1,74			1,73
12.06.15	24,00		179,98	156,23	23,75	68,33	68,33	-0,01	5,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	67,89	0,00	1,63			1,62
13.06.15	24,00		179,51	155,20	24,31	68,52	68,54	-0,02	5,00	4,00	0,00	24,55	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	-	68,07	0,00	1,67			1,67
14.06.15	24,00		178,60	155,05	23,55	68,54	68,54	0,00	5,00	4,00	0,00	23,71	0,00	0,00	24,22	0,00	24,22	-	68,18	0,00	1,62			1,62
15.06.15	24,00		180,71	154,73	25,98	68,55	68,56	-0,01	5,00	4,00	0,00	26,14	0,00	0,00	26,71	0,00	26,71	-	68,12	0,00	1,78			1,78
16.06.15	24,00		181,95	155,88	26,07	68,48	68,48	0,00	5,00	4,00	0,00	26,30	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	68,08	0,00	1,79			1,79
17.06.15	24,00		163,42	137,16	26,26	67,83	67,78	0,05	5,00	4,00	0,00	26,46	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	-	67,55	0,00	1,79			1,79
18.06.15	24,00		163,61	137,29	26,32	68,40	68,38	0,02	5,00	4,00	0,01	26,47	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	67,95	0,00	1,80			1,81
19.06.15	24,00		173,50	147,34	26,16	67,96	67,97	-0,02	5,00	4,00	0,01	26,23	0,00	0,00	26,78	0,00	26,78	-	67,46	0,00	1,77			1,78
20.06.15	24,00		181,94	157,04	24,91	68,00	67,98	0,01	5,00	4,00	0,01	24,94	0,00	0,00	25,47	0,00	25,47	-	67,79	0,00	1,69			1,70
21.06.15	24,00		183,02	155,65	27,37	68,64	68,67	-0,03	5,00	4,00	0,01	27,42	0,00	0,00	28,01	0,00	28,01	-	68,19	0,00	1,87			1,88
22.06.15	24,00		176,89	152,49	24,39	68,52	68,54	-0,02	5,00	4,00	0,01	24,47	0,00	0,00	24,99	0,00	24,99	-	68,05	0,00	1,66			1,67
23.06.15	24,00		178,54	152,98	25,56	67,98	67,98	0,00	5,00	4,00	0,00	25,72	-	-	26,26	-	26,26	-	67,56	-	1,74	-	-	1,74
Среднее	24,00	-	178,54	152,98	25,56	67,98	67,98	0,00	5,00	4,00	0,00	25,72	-	-	26,26	-	26,26	-	67,56	-	1,74	-	-	1,74
Итого	552,00		4106,48	3518,62	587,86						0,09	591,48	0,00	0,00	603,95	0,00	603,95	0,00			39,95	0,00	0,00	40,04

+Т9

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 12,16 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 183,81 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = -8,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **787,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДИРОТЧЕТСВ
печать потребителя

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26»06 15 г.