

Абонент: ЖЭС2 Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / С/О-ПВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТеплоком"  
 Источник: Общественный э.э.д.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за июнь 2015  
 Договор: Стройм. адрес: Шелгунова 33  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Счетчик подключения: Двухтарифная

Узел учета: ПВС  
 Код УТЭЗ:  
 Расчетная мощность совместно с УТЭЗ:  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 № 06101  
 Подано тр.(М1): расходомер: ПРМ1 32  
 Обрант тр.(М2): расходомер: ПРМ1 32  
 Тр-д: ПВС(М3): расходомер: ПРМ1 20  
 Тр.щиток: ПВС(М4): расходомер:  
 Тр.подпитки(М5): расходомер:  
 Расчетный алгоритм: зима: Ч=М1\*(t1-tnвн)-k\*(t1-t2) лето: Ч=М1\*(t1-tnвн)-k\*(t1-t2)

Часовые и сезонные архивы в файлах:  
 Режим (смена): 0/7  
 СТП943.06.01-Ч(С)-0615.04  
 Приборы УТЭЗ поверены до  
 Термометр: КТТТ-05  
 Термометр: КТТТ-05  
 Термометр: КТТТ-15.2  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:

Договорные параметры (ср.час): Год/час: Огр=0,336 Овент= Очек.лог= Очек.огр=0,088  
 Договорные расходы (ср.сут.): Год/сут: Очек.гас.ср= Очек.ср= Очек.лог=0 Очек.огр=0  
 Договорные расходы за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015: Очек.лог=0 Очек.огр=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотери
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Осгол	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Удлп	Т3	Т4	Огр.общ.	Огр.кап.	Огр.гас.	Кал.	Кал.				
24.05.15	24.00		120,80	97,35	23,45	67,63	67,32	0,31	7,30	3,60	-0,04	24,83	0,00	0,00	25,35	0,00	0,00	25,35	-	67,15	0,00	1,67			1,63				
25.05.15	24.00		118,71	97,07	21,65	67,94	67,72	0,23	7,30	3,60	-0,04	22,88	0,00	0,00	23,46	0,00	0,00	23,46	-	67,15	0,00	1,54			1,50				
26.05.15	24.00		120,80	97,72	23,08	66,95	66,72	0,22	7,30	3,60	-0,05	24,48	0,00	0,00	24,97	0,00	0,00	24,97	-	66,25	0,00	1,62			1,58				
27.05.15	24.00		120,22	98,04	22,18	67,06	66,85	0,21	7,30	3,60	-0,05	23,61	0,00	0,00	24,09	0,00	0,00	24,09	-	66,28	0,00	1,57			1,52				
28.05.15	24.00		120,52	97,49	23,03	67,38	67,15	0,23	7,30	3,60	-0,05	24,51	0,00	0,00	25,02	0,00	0,00	25,02	-	66,66	0,00	1,67			1,58				
29.05.15	24.00		121,36	97,48	23,88	67,18	66,95	0,24	7,30	3,60	-0,04	25,14	0,00	0,00	25,65	0,00	0,00	25,65	-	66,48	0,00	1,64			1,64				
30.05.15	24.00		115,72	96,59	19,13	67,06	67,06	0,24	7,30	3,60	-0,04	20,40	0,00	0,00	20,82	0,00	0,00	20,82	-	66,63	0,00	1,36			1,32				
31.05.15	24.00		117,78	97,28	20,50	67,11	66,88	0,23	7,30	3,60	-0,05	21,87	0,00	0,00	22,32	0,00	0,00	22,32	-	66,42	0,00	1,45			1,41				
01.06.15	24.00		123,59	97,82	25,77	67,11	66,89	0,22	7,30	3,60	-0,05	22,28	0,00	0,00	22,82	0,00	0,00	22,82	-	66,45	0,00	1,81			1,76				
02.06.15	24.00		119,51	97,72	21,79	67,11	66,88	0,22	7,30	3,60	-0,05	23,22	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	23,69	-	66,42	0,00	1,54			1,49				
03.06.15	24.00		90,93	68,92	22,01	67,11	66,93	0,18	7,30	3,60	-0,05	23,31	0,00	0,00	23,79	0,00	0,00	23,79	-	66,27	0,00	1,55			1,50				
04.06.15	24.00		37,95	16,73	21,22	66,70	66,26	0,44	7,30	3,60	-0,03	22,17	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	22,62	-	65,77	0,00	1,46			1,43				
05.06.15	24.00		62,41	41,35	21,06	67,17	66,58	0,59	7,30	3,60	-0,02	22,01	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	22,47	-	66,48	0,00	1,46			1,44				
06.06.15	24.00		61,62	41,71	19,91	68,83	68,25	0,58	7,30	3,60	-0,03	21,03	0,00	0,00	21,48	0,00	0,00	21,48	-	68,10	0,00	1,43			1,40				
07.06.15	24.00		64,44	41,84	22,60	68,77	68,22	0,55	7,30	3,60	-0,04	23,87	0,00	0,00	24,38	0,00	0,00	24,38	-	68,03	0,00	1,63			1,58				
08.06.15	24.00		62,25	41,56	20,69	68,87	68,33	0,54	7,30	3,60	-0,04	21,89	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	22,36	-	68,08	0,00	1,49			1,45				
09.06.15	24.00		62,22	42,32	19,90	68,71	68,21	0,51	7,30	3,60	-0,04	21,13	0,00	0,00	21,58	0,00	0,00	21,58	-	67,88	0,00	1,44			1,39				
10.06.15	24.00		62,23	42,04	20,04	68,75	68,21	0,55	7,30	3,60	-0,04	21,27	0,00	0,00	21,72	0,00	0,00	21,72	-	68,01	0,00	1,45			1,41				
11.06.15	24.00		62,58	42,05	20,53	68,59	68,02	0,58	7,30	3,60	-0,04	21,77	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00	22,24	-	67,81	0,00	1,48			1,44				
12.06.15	24.00		62,44	42,18	20,25	68,63	68,10	0,53	7,30	3,60	-0,04	21,50	0,00	0,00	21,95	0,00	0,00	21,95	-	67,88	0,00	1,46			1,42				
13.06.15	24.00		61,50	42,14	19,36	68,84	68,31	0,53	7,30	3,60	-0,04	20,57	0,00	0,00	21,02	0,00	0,00	21,02	-	68,10	0,00	1,40			1,36				
14.06.15	24.00		61,38	42,04	19,33	68,88	68,32	0,56	7,30	3,60	-0,04	20,56	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	21,01	-	68,23	0,00	1,40			1,36				
15.06.15	24.00		62,42	41,84	20,58	68,87	68,34	0,54	7,30	3,60	-0,05	21,87	0,00	0,00	22,34	0,00	0,00	22,34	-	68,16	0,00	1,49			1,45				
16.06.15	24.00		61,42	42,23	19,19	68,77	68,22	0,55	7,30	3,60	-0,04	20,44	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	20,88	-	68,02	0,00	1,39			1,35				
17.06.15	24.00		55,24	36,60	18,65	68,26	67,56	0,70	7,30	3,60	-0,04	19,82	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	20,24	-	67,63	0,00	1,34			1,30				
18.06.15	24.00		56,56	36,56	20,00	68,77	68,13	0,64	7,30	3,60	-0,04	21,20	0,00	0,00	21,66	0,00	0,00	21,66	-	68,02	0,00	1,44			1,40				
19.06.15	24.00		59,10	39,61	19,49	68,19	67,66	0,53	7,30	3,60	-0,04	20,74	0,00	0,00	21,13	0,00	0,00	21,13	-	67,41	0,00	1,40			1,36				
20.06.15	24.00		59,46	42,53	16,93	68,23	67,64	0,59	7,30	3,60	-0,04	18,04	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	18,42	-	67,66	0,00	1,22			1,19				
21.06.15	24.00		60,87	42,21	18,66	68,83	68,32	0,51	7,30	3,60	-0,04	19,89	0,00	0,00	20,31	0,00	0,00	20,31	-	68,06	0,00	1,35			1,31				
22.06.15	24.00		59,16	41,25	17,90	67,48	66,89	0,59	7,30	3,60	-0,03	19,13	0,00	0,00	19,51	0,00	0,00	19,51	-	66,34	0,00	1,27			1,23				
23.06.15	24.00		59,20	41,40	17,80	67,24	66,60	0,65	7,30	3,60	-0,03	19,01	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	19,40	-	66,04	0,00	1,26			1,22				
Среднее	24.00		80,14	59,48	20,66	67,98	67,53	0,44	7,30	3,60	-0,04	21,92	0,00	0,00	22,38	0,00	0,00	22,38	-	67,22	0,00	1,47			1,43				
Итого	744,00		2484,40	1893,82	640,58						4,82	679,50	0,00	0,00	693,71	0,00	0,00	693,71	-	693,71	0,00	45,70	0,00	0,00	44,43				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Общ.шот-гас (Кал)	Тр.об.ч
	25.05.15 12:00	16891,26	14006,49	3023,15	0,00	3094,77	0,00	515,21	-
	24.06.15 11:00	19218,85	15720,43	3673,79	0,00	3759,01	0,00	557,74	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

14,2 °C = -9,65 Кал;  
 с учетом корректировки  
 850,36 КВт.ч

