Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0615.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00		162,49	152,07	10,43	67,70	64,42	3,28	7,00	5,00	0,54	112,65	101,65	11,01	115,04	103,54	11,50	-	67,85	63,14	0,67	-	-	1,21
25.05.15	24,00		162,49	152,07	10,43	67,70	64,42	3,28	7,00	5,00	0,54	112,65	101,65	11,01	115,04	103,54	11,50	-	67,85	63,14	0,67	-	-	1,21
26.05.15	24,00	-	163,70	151,74	11,96	66,55	63,37	3,18	7,00	5,00	0,53	114,12	101,31	12,81	116,47	103,17	13,30	-	66,70	62,17	0,76			1,28
27.05.15	24,00	-	163,26	152,54	10,72	66,65	63,49	3,16	7,00	5,00	0,52	113,37	102,22	11,15	115,74	104,10	11,64	-	66,79	62,27	0,68			1,20
28.05.15	24,00	-	163,09	152,07	11,02	67,01	63,74	3,27	7,00	5,00	0,54	113,48	101,80	11,68	115,83	103,69	12,14	-	67,15	62,48	0,70			1,24
29.05.15	24,00	-	162,93	153,00	9,93	66,74	63,52	3,22	7,00	5,00	0,53	113,02	102,17	10,85	115,34	104,07	11,27	-	66,89	62,29	0,63			1,16
30.05.15	24,00	-	162,45	151,63	10,82	66,86	63,62	3,24	7,00	5,00	0,53	112,94	101,42	11,52	115,27	103,33	11,94	-	67,01	62,37	0,69			1,22
31.05.15	24,00	-	165,08	152,08	13,00	66,62	63,43	3,19	7,00	5,00	0,53	115,44	101,82	13,62	117,82	103,71	14,11	-	66,77	62,21	0,83			1,36
01.06.15	24,00	-	164,90	153,48	11,42	66,59	63,37	3,22	7,00	5,00	0,54	114,86	102,88	11,98	117,24	104,77	12,47	-	66,74	62,14	0,73			1,26
02.06.15	24,00	-	163,93	153,03	10,90	66,65	63,46	3,19	7,00	5,00	0,53	114,08	102,57	11,51	116,43	104,49	11,94	-	66,80	62,23	0,69			1,22
03.06.15	24,00	-	163,89	153,12	10,77	66,56	63,43	3,13	7,00	5,00	0,52	114,04	102,67	11,37	116,39	104,56	11,83	-	66,71	62,23	0,68			1,20
04.06.15	24,00	-	164,66	153,65	11,01	66,41	63,21	3,20	7,00	5,00	0,53	114,63	102,98	11,65	116,97	104,89	12,08	-	66,56	61,98	0,70			1,23
05.06.15	24,00	-	163,18	153,17	10,01	67,02	63,73	3,29	7,00	5,00	0,54	113,35	102,68	10,67	115,71	104,60	11,11	-	67,17	62,46	~~0,64~~	1,2		1,18
06.06.15	24,00	-	164,24	152,58	11,66	68,54	65,18	3,36	7,00	5,00	0,56	114,56	102,32	12,24	117,04	104,24	12,80	-	68,68	63,89	0,76			1,32
07.06.15	24,00	-	162,99	152,37	10,62	68,44	65,10	3,34	7,00	5,00	0,55	113,38	102,18	11,20	115,84	104,10	11,74	-	68,58	63,81	0,69			1,24
08.06.15	24,00	-	161,95	152,53	9,42	68,51	65,13	3,38	7,00	5,00	0,55	112,34	102,34	10,00	114,76	104,26	10,50	-	68,65	63,82	0,62			1,17
09.06.15	24,00	-	165,22	154,20	11,02	68,45	65,13	3,32	7,00	5,00	0,56	115,08	103,41	11,67	117,55	105,36	12,19	-	68,59	63,85	0,72			1,27
10.06.15	24,00	-	163,49	153,42	10,07	68,43	65,06	3,37	7,00	5,00	0,56	113,59	102,93	10,66	116,05	104,85	11,20	-	68,57	63,75	0,65			1,21
11.06.15	24,00	-	162,59	153,14	9,45	68,49	65,13	3,36	7,00	5,00	0,55	112,75	102,74	10,01	115,23	104,66	10,57	-	68,63	63,83	0,62			1,17
12.06.15	24,00	-	164,63	154,48	10,15	68,33	65,05	3,28	7,00	5,00	0,54	114,41	103,66	10,75	116,88	105,58	11,30	-	68,47	63,78	0,66			1,20
13.06.15	24,00	-	162,98	153,29	9,69	68,53	65,30	3,23	7,00	5,00	0,53	113,16	102,89	10,27	115,60	104,81	10,79	-	68,68	64,05	0,63			1,17
14.06.15	24,00	-	164,66	153,43	11,23	68,43	65,28	3,15	7,00	5,00	0,53	114,76	102,95	11,81	117,25	104,87	12,38	-	68,58	64,07	0,73			1,26
15.06.15	24,00	-	162,96	153,42	9,54	68,56	65,30	3,26	7,00	5,00	0,54	113,06	103,00	10,06	115,51	104,92	10,59	-	68,71	64,04	0,63			1,16
16.06.15	24,00	-	162,33	152,84	9,49	68,36	64,98	3,38	7,00	5,00	0,56	112,65	102,59	10,06	115,07	104,49	10,58	-	68,51	63,66	0,62			1,18
17.06.15	24,00	-	149,22	139,42	9,80	67,79	64,10	3,69	7,00	5,00	0,55	103,43	93,35	10,08	105,62	95,04	10,58	-	67,94	62,62	0,63			1,18
18.06.15	24,00	-	145,58	135,42	10,16	68,37	64,68	3,69	7,00	5,00	0,54	100,37	89,88	10,49	102,50	91,54	10,96	-	68,51	63,13	0,66			1,20
19.06.15	24,00	-	161,13	151,17	9,96	67,63	64,33	3,30	7,00	5,00	0,54	109,89	99,51	10,38	112,21	101,35	10,86	-	67,77	62,97	0,64			1,18
20.06.15	24,00	-	166,53	157,27	9,26	68,14	64,98	3,16	7,00	5,00	0,53	113,49	103,59	9,90	115,93	105,51	10,42	-	68,30	63,70	0,61			1,13
21.06.15	24,00	-	165,44	155,61	9,83	68,57	65,42	3,15	7,00	5,00	0,53	113,04	102,66	10,38	115,51	104,58	10,93	-	68,72	64,14	0,64			1,17
22.06.15	24,00	-	162,82	153,80	9,02	68,46	65,28	3,18	7,00	5,00	0,52	110,98	101,56	9,42	113,38	103,48	9,90	-	68,60	63,99	0,59			1,11
23.06.15	24,00	-	162,49	152,07	10,43	67,70	64,42	3,28	7,00	5,00	0,54	112,65	101,65	11,01	115,04	103,54	11,50	-	67,85	63,14	~~0,67~~	1,23	-	1,21
Среднее	24,00	-	162,49	152,07	10,43	67,70	64,42	3,28	7,00	5,00	0,54	112,65	101,65	11,01	115,04	103,54	11,50	-	67,85	63,14	0,67	-	-	1,21
Итого	744,00		5037,31	4714,10	323,21						16,70	3492,23	3151,02	341,21	3566,26	3209,63	356,63	0,00			20,83	0,00	0,00	37,53

10,27 10,78 +71,89 413,1 38? 22,69 14,84 ср 1,16

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: ~~4,70~~ Гкал; 8,12
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему ~~805,29~~ куб.м; 75,46
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = ~~-49,59~~ Гкал; -5,87
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~-24,05~~ Гкал; 39,78
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~4371,55~~ куб.м.
432,09 м3

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

16,82 куб.

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 06 15 г.