Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9104.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0615.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,2

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2015 по 23.06.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.15	24,00	-	148,59	124,79	23,80	66,83	63,42	3,41	7,00	5,00	0,50	57,64	35,57	22,07	58,83	36,05	22,78	-	66,95	55,00	1,52			2,03
25.05.15	24,00	-	149,93	124,21	25,72	67,02	63,67	3,35	7,00	5,00	0,51	59,41	35,40	24,01	60,63	35,88	24,75	-	67,04	55,20	1,64			2,14
26.05.15	24,00	-	148,51	125,08	23,43	66,14	62,93	3,21	7,00	5,00	0,47	57,30	35,63	21,67	58,48	36,11	22,37	-	66,19	54,83	1,48			1,96
27.05.15	24,00	-	147,26	125,55	21,71	66,26	63,06	3,20	7,00	5,00	0,48	55,73	35,79	19,94	56,86	36,27	20,59	-	66,30	54,98	1,37			1,85
28.05.15	24,00	-	145,88	125,05	20,83	66,59	63,29	3,30	7,00	5,00	0,48	54,65	35,63	19,02	55,78	36,11	19,67	-	66,62	54,95	1,32			1,80
29.05.15	24,00	-	145,59	125,88	19,71	66,36	63,04	3,32	7,00	5,00	0,49	53,79	35,84	17,95	54,88	36,32	18,56	-	66,40	54,68	1,24			1,73
30.05.15	24,00	-	147,75	124,33	23,42	66,48	63,26	3,22	7,00	5,00	0,48	57,02	35,33	21,69	58,19	35,81	22,38	-	66,56	55,16	1,49			1,96
31.05.15	24,00	-	149,21	124,93	24,28	66,26	63,09	3,17	7,00	5,00	0,48	57,95	35,50	22,45	59,12	35,98	23,14	-	66,31	55,12	~~1,54~~	1,88		2,01
01.06.15	24,00	-	147,55	126,21	21,34	66,21	62,96	3,25	7,00	5,00	0,48	55,30	35,89	19,41	56,43	36,37	20,06	-	66,25	54,77	1,35			1,83
02.06.15	24,00	-	146,56	125,71	20,85	66,26	63,02	3,24	7,00	5,00	0,48	54,63	35,74	18,89	55,74	36,22	19,52	-	66,32	54,85	1,32			1,80
03.06.15	24,00	-	147,90	125,70	22,20	66,20	63,05	3,15	7,00	5,00	0,47	55,93	35,72	20,21	57,07	36,20	20,87	-	66,24	55,06	1,40			1,87
04.06.15	24,00	-	148,16	126,13	22,03	66,01	62,80	3,21	7,00	5,00	0,48	55,84	35,82	20,02	56,98	36,30	20,68	-	66,07	54,68	1,39			1,86
05.06.15	24,00	-	147,08	125,73	21,35	66,52	63,22	3,30	7,00	5,00	0,49	55,01	35,70	19,31	56,15	36,18	19,97	-	66,61	54,93	1,36			1,84
06.06.15	24,00	-	148,03	125,45	22,58	68,13	64,75	3,38	7,00	5,00	0,50	56,15	35,58	20,57	57,35	36,06	21,29	-	68,18	56,25	1,47			1,97
07.06.15	24,00	-	147,80	125,08	22,72	68,01	64,66	3,35	7,00	5,00	0,50	56,13	35,47	20,66	57,33	35,95	21,38	-	68,06	56,14	1,47			1,97
08.06.15	24,00	-	146,72	125,08	21,64	68,09	64,71	3,38	7,00	5,00	0,50	54,94	35,44	19,50	56,13	35,92	20,21	-	68,12	56,16	1,40			1,90
09.06.15	24,00	-	147,60	126,82	20,78	68,05	64,59	3,46	7,00	5,00	0,52	54,45	35,94	18,51	55,62	36,42	19,20	-	68,09	55,78	1,34			1,86
10.06.15	24,00	-	147,60	126,01	21,59	67,99	64,54	3,45	7,00	5,00	0,52	55,04	35,66	19,38	56,21	36,14	20,07	-	68,04	55,78	1,40			1,91
11.06.15	24,00	-	146,15	125,72	20,43	68,10	64,65	3,45	7,00	5,00	0,51	53,78	35,60	18,18	54,94	36,08	18,86	-	68,13	55,89	1,32			1,83
12.06.15	24,00	-	147,77	126,95	20,82	67,87	64,46	3,41	7,00	5,00	0,51	54,40	35,94	18,46	55,58	36,42	19,16	-	67,92	55,80	1,34			1,85
13.06.15	24,00	-	146,60	126,14	20,46	68,16	64,79	3,37	7,00	5,00	0,50	53,83	35,72	18,11	54,96	36,20	18,76	-	68,21	56,26	1,33			1,83
14.06.15	24,00	-	147,69	126,07	21,62	68,06	64,83	3,23	7,00	5,00	0,48	54,84	35,68	19,16	56,01	36,16	19,85	-	68,13	56,68	1,41			1,88
15.06.15	24,00	-	147,60	125,88	21,72	68,15	64,86	3,29	7,00	5,00	0,49	54,78	35,62	19,16	55,97	36,10	19,87	-	68,20	56,52	1,41			1,90
16.06.15	24,00	-	147,48	126,59	20,89	67,96	64,53	3,43	7,00	5,00	0,51	54,19	35,80	18,39	55,34	36,28	19,06	-	68,01	55,82	1,35			1,86
17.06.15	24,00	-	135,91	113,81	22,10	67,30	63,70	3,60	7,00	5,00	0,49	51,65	32,07	19,58	52,73	32,55	20,18	-	67,38	54,62	1,41			1,90
18.06.15	24,00	-	136,53	114,75	21,78	67,92	64,25	3,67	7,00	5,00	0,51	51,54	32,32	19,22	52,66	32,80	19,86	-	67,97	55,03	1,40			1,91
19.06.15	24,00	-	142,30	121,94	20,36	67,29	63,81	3,48	7,00	5,00	0,50	52,06	34,40	17,66	53,14	34,88	18,26	-	67,30	54,94	1,30			1,80
20.06.15	24,00	-	147,38	127,51	19,87	67,63	64,32	3,31	7,00	5,00	0,49	53,23	35,95	17,28	54,36	36,43	17,93	-	67,70	55,96	1,28			1,77
21.06.15	24,00	-	147,39	126,35	21,04	68,18	64,93	3,25	7,00	5,00	0,48	54,15	35,58	18,57	55,32	36,06	19,26	ср 19,28	68,23	56,66	1,37			1,85
22.06.15	24,00	-	144,66	124,55	20,11	68,05	64,78	3,27	7,00	5,00	0,48	52,77	35,08	17,69	53,91	35,56	18,35		68,09	56,44	1,30			1,78
23.06.15	24,00	-	146,51	124,80	21,71	67,27	63,93	3,34	7,00	5,00	0,49	54,94	35,38	19,56	56,09	35,86	20,23	-	67,32	55,50	1,39	-	-	1,88
Среднее	24,00	-	146,51	124,80	21,71	67,27	63,93	3,34	7,00	5,00	0,49	54,94	35,38	19,56	56,09	35,86	20,23	-	67,32	55,50	1,39	-	-	1,88
Итого	744,00		4541,69	3868,80	672,89						15,24	1703,07	1096,79	606,28	1738,79	1111,67	627,12	0,00			43,10	0,00	0,00	58,34

ср 1,84

+130,2 / 736,48 +134,96 53,7

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: ~~9,73~~ Гкал; 12,88
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 141,61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,2 °С = ~~24,18~~ Гкал; -10,45
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~28,65~~ Гкал; 60,77
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 768,73 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26»06 15 г.
печать энергосбыта