

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июнь 2015

график: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 26-2, ТЦ-2 СЦО+ГВС

Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 215582
 расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax Термопреобр.

Tхв=0 С
 Преобр. давления

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима: лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.05.15	-		72,95	8,05	134,760	-	66,34	7,83	112,660	-	-	6,61	22,100	2,359	
24.05.15	-		72,95	8,06	139,890	-	66,68	7,82	114,680	-	-	6,27	25,210	2,558	
25.05.15	-		71,55	8,07	135,460	-	65,31	7,84	114,310	-	-	6,24	21,150	2,228	
26.05.15	-		71,56	8,05	135,130	-	65,38	7,83	114,230	-	-	6,18	20,900	2,203	
27.05.15	-		72,22	8,05	135,140	-	65,96	7,83	114,250	-	-	6,26	20,890	2,225	
28.05.15	-		71,82	8,05	134,970	-	65,63	7,83	114,290	-	-	6,19	20,680	2,193	
29.05.15	-		72,05	8,07	134,560	-	65,76	7,83	115,740	-	-	6,29	18,820	2,086	
30.05.15	-		72,77	8,08	133,060	-	66,30	7,84	114,290	-	-	6,47	18,770	2,109	
31.05.15	-		73,41	8,07	135,460	-	66,97	7,82	114,500	-	-	6,44	20,960	2,277	
01.06.15	-		71,26	8,08	135,750	-	65,00	7,83	115,200	-	-	6,26	20,550	2,188	
02.06.15	-		71,28	8,07	133,930	-	65,10	7,84	115,660	-	-	6,18	18,270	2,018	
03.06.15	-		70,97	8,07	135,740	-	64,87	7,84	114,900	-	-	6,10	20,840	2,181	
04.06.15	-		69,40	8,10	132,150	-	63,39	7,85	113,440	-	-	6,01	18,710	1,979	
05.06.15	-		71,88	8,07	134,050	-	65,54	7,83	116,060	-	-	6,34	17,990	2,030	
06.06.15	-		73,21	8,05	141,410	-	67,11	7,80	122,870	-	-	6,10	18,540	2,107	
07.06.15	-		73,74	8,04	143,460	-	67,63	7,79	123,710	-	-	6,11	19,750	2,212	
08.06.15	-		73,52	8,05	142,210	-	67,39	7,78	125,580	-	-	6,13	16,630	1,994	
09.06.15	-		71,39	8,04	144,190	-	65,77	7,78	125,560	-	-	5,62	18,630	2,039	
10.06.15	-		70,50	8,06	144,030	-	64,91	7,78	125,660	-	-	5,59	18,370	2,000	
11.06.15	-		72,66	8,06	146,970	-	66,81	7,77	128,630	-	-	5,85	18,340	2,086	
12.06.15	-		73,09	8,06	144,270	-	67,04	7,78	128,210	-	-	6,05	16,060	1,949	
13.06.15	-		73,62	8,05	144,110	-	67,45	7,79	127,870	-	-	6,17	16,240	1,986	
14.06.15	-		73,93	8,03	148,040	-	68,16	7,77	128,990	-	-	5,77	19,050	2,156	
15.06.15	-		71,65	8,05	146,380	-	66,01	7,77	128,250	-	-	5,64	18,130	2,020	
16.06.15	-		71,91	8,07	146,150	-	66,00	7,78	128,100	-	-	5,91	18,050	2,057	
17.06.15	-		71,71	8,06	146,140	-	65,90	7,78	127,600	-	-	5,81	18,540	2,070	
18.06.15	-		71,41	8,07	145,880	-	65,59	7,78	127,840	-	-	5,82	18,040	2,031	
19.06.15	-		71,82	8,05	144,830	-	66,05	7,79	126,980	-	-	5,77	17,850	2,015	
20.06.15	-		73,29	8,04	145,720	-	67,37	7,79	128,490	-	-	5,92	17,230	2,025	
21.06.15	-		71,81	8,00	151,750	-	66,51	7,75	130,020	-	-	5,30	21,730	2,249	
22.06.15	-		57,19	5,23	88,670	-	54,32	5,06	76,680	-	-	2,87	11,990	0,904	
Среднее	-		71,69	7,97	138,847	-	65,75	7,72	119,847	-	-	5,94	19,000	2,082	
Итого	0,0				4304,260	0,000			3715,250	0,000	0,00		589,010	64,53	

Ориентировочно до конца месяца(+)
 Корректировка за прошлый месяц (-)

1107,589
 1239,686
 4172,163

966,526
 1036,761
 3645,014

141,063 15,26
 202,924 21,001
 527,149 58,791429

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
16.06.15 16:00	0,000	-	0,000	-	-	0,000
24.06.15 11:00	32142,640	-	27218,180	-	-	471,895

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел учета и контроля
 теплоснабжения
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Дата

26. 0 6. 2015