

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Теплоучаститель: СПТТ943 №38467
 Расчетные формулы: $G=(G/(n*Gmax))^*100%$; $dT=T1-T2$; $kva=0$

о теплоснабжении в теплофикационной воде за
 Адрес: Шлиссельбургский пр. д.36 ЦУ1
 Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплосети: Рыбцкая р/с Волгодарского, ТК-3 влево
 Подающий трубопровод ГВС: Ду=50мм, Гпр=80м3/ч; Обр. трубопровод: Ду=50мм, Гпр=80м3/ч
 Обратный трубопровод ГВС: Ду=50мм, Гпр=80м3/ч; Цирк. трубопровод ГВС: Ду=25мм, Гпр=20т/ч


ОТЧЕТ
 Июнь 2015
 Договор № 31502-3

ООО "Энергомонтторинг"
 332-41-16

День	п часы	подающий пр.			обратный пр.			система ГВС									
		T1 C	M1 тонн	dT C	T2 C	M2 тонн	dM тонн	Осво Гкал	P3 кг/см2	t3 C	V3 м3	P4 кг/см2	t4 C	V4 м3	Vпрв м3	Qпрв Гкал	Qсум Гкал
23.05.2015	24.00	18.59	0.00	0.17	18.42	0.00	0.00	0.00	7.74	69.47	133.01	6.82	51.34	66.39	66.61	5.68	
24.05.2015	24.00	18.54	0.00	0.16	18.38	0.00	0.00	0.00	7.75	69.80	135.26	6.83	51.75	67.18	68.07	5.81	
25.05.2015	24.00	19.15	0.00	0.33	18.82	0.00	0.00	0.00	7.74	68.73	136.37	6.83	51.23	67.10	69.27	5.78	
26.05.2015	24.00	19.63	0.00	0.36	19.27	0.00	0.00	0.00	7.76	68.18	129.86	6.84	50.73	68.46	61.40	5.24	
27.05.2015	24.00	19.44	0.00	0.26	19.18	0.00	0.00	0.00	7.75	68.73	132.19	6.83	51.42	67.57	64.61	5.47	
28.05.2015	24.00	19.34	0.00	0.25	19.08	0.00	0.00	0.00	7.75	68.67	129.61	6.83	51.19	68.27	61.34	5.27	
29.05.2015	24.00	19.38	0.00	0.24	19.14	0.00	0.00	0.00	7.75	68.76	133.78	6.83	52.36	67.90	65.88	5.50	
30.05.2015	24.00	19.37	0.00	0.22	19.16	0.00	0.00	0.00	7.76	69.30	128.55	6.83	52.11	69.15	59.39	5.16	
31.05.2015	24.00	19.63	0.00	0.24	19.39	0.00	0.00	0.00	7.76	70.03	129.57	6.83	52.53	68.87	60.70	5.31	
01.06.2015	24.00	19.55	0.00	0.22	19.33	0.00	0.00	0.00	7.74	68.42	133.55	6.83	51.84	67.52	66.02	5.49	
02.06.2015	24.00	19.68	0.00	0.22	19.46	0.00	0.00	0.00	7.76	68.11	130.06	6.83	50.90	69.47	60.59	5.19	
03.06.2015	24.00	20.07	0.00	0.22	19.85	0.00	0.00	0.00	7.76	67.73	127.44	6.83	50.71	70.23	57.21	4.94	
04.06.2015	24.00	20.05	0.00	0.21	19.84	0.00	0.00	0.00	7.76	66.71	127.92	6.84	50.38	68.25	59.67	4.97	
05.06.2015	24.00	60.97	16.37	38.67	22.30	0.00	16.37	1.00	7.76	68.05	128.72	6.83	50.67	69.87	58.85	5.08	
06.06.2015	24.00	20.70	0.00	0.09	20.29	0.00	0.00	0.00	7.75	69.39	130.19	6.79	51.96	77.94	52.25	4.84	
07.06.2015	24.00	20.43	0.00	0.14	20.29	0.00	0.00	0.00	7.75	70.57	133.04	6.78	52.91	76.71	56.32	5.18	
08.06.2015	24.00	20.24	0.00	0.14	20.10	0.00	0.00	0.00	7.73	70.19	136.99	6.77	52.77	77.70	59.29	5.36	
09.06.2015	24.00	19.90	0.00	0.18	19.72	0.00	0.00	0.00	7.74	68.71	135.18	6.76	51.96	78.71	56.47	5.06	
10.06.2015	24.00	19.84	0.00	0.14	19.70	0.00	0.00	0.00	7.74	67.48	134.36	6.77	51.17	77.96	56.41	4.95	
11.06.2015	24.00	19.81	0.00	0.12	19.69	0.00	0.00	0.00	7.73	69.29	140.95	6.75	52.30	80.03	60.92	5.43	
12.06.2015	24.00	20.21	0.00	0.33	19.89	0.00	0.00	0.00	7.75	69.78	135.54	6.78	52.53	80.03	60.92	5.43	
13.06.2015	24.00	20.46	0.00	0.35	20.10	0.00	0.00	0.00	7.76	70.04	129.55	6.76	52.51	80.97	55.51	5.11	
14.06.2015	24.00	20.76	0.00	0.33	20.43	0.00	0.00	0.00	7.74	70.89	135.97	6.76	53.53	80.97	48.59	4.68	
15.06.2015	24.00	20.41	0.01	0.88	19.53	0.00	0.01	0.00	7.74	70.89	135.97	6.76	53.53	79.61	56.36	5.22	
16.06.2015	24.00	20.23	0.00	0.22	20.01	0.00	0.00	0.00	7.74	68.83	136.08	6.76	52.44	80.20	55.88	5.02	
17.06.2015	24.00	19.85	0.00	0.17	19.68	0.00	0.00	0.00	7.75	68.80	135.43	6.76	51.94	79.62	55.80	5.04	
18.06.2015	24.00	19.70	0.00	0.17	19.53	0.00	0.00	0.00	7.74	68.63	133.67	6.77	51.75	79.74	53.92	5.04	
19.06.2015	24.00	19.85	0.00	0.15	19.70	0.00	0.00	0.00	7.74	68.37	136.02	6.76	51.78	79.30	56.72	4.91	
20.06.2015	24.00	20.10	0.00	0.19	19.91	0.00	0.00	0.00	7.74	68.63	136.87	6.76	51.94	78.75	58.12	5.16	
21.06.2015	24.00	20.47	0.00	0.21	20.26	0.00	0.00	0.00	7.73	70.01	134.91	6.76	52.79	80.03	54.88	5.07	
22.06.2015	24.00	20.54	0.00	0.21	20.33	0.00	0.00	0.00	7.68	69.08	140.96	6.75	52.71	79.09	61.87	5.42	
Среднее:	24.00	21.19	0.53	1.48	19.71	0.00	0.53	0.03	7.74	68.68	132.43	6.67	48.75	57.36	46.36	3.94	
ИТОГО:	744.00		16.38			0.00	16.38	1.00			4105.32		51.77	73.55	58.88	5.17	
По среднему с 23.05.2015 по 31.05.2015											1233.57			2279.98	1825.29	160.33	
По среднему с 23.06.2015 по 30.06.2015											1053.23			609.15	624.42	52.07	
Итого с учетом среднего											3924.99			610.16	443.06	39.53	

Энергобыт отчет принят

Всего к оплате с учетом нормативных потерь на учаске от границы раздела до узла учета, Q= / Гкал.
 Ответственный за учет тепловой энергии / Матвях Т.В. /



Подписан по должности /
 Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-19»
 Отдел расчетной и ревизионной работы

Дата: 29.06.2015
 Подпись: [Подпись]