Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	105,46	85,71	19,75	65,46	39,03	26,43	6,00	6,00	1,94	24,86	0,00	0,00	25,35	0,00	25,35	-	65,23	0,00	1,62			3,56
25.04.15	24,00	*	102,32	84,26	18,06	62,30	38,02	24,28	6,00	6,00	1,72	23,29	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71	-	62,16	0,00	1,45			3,17
26.04.15	24,00		104,94	83,37	21,57	62,84	38,11	24,73	6,00	6,00	1,73	26,85	0,00	0,00	27,34	0,00	27,34	-	62,74	0,00	1,69			3,42
27.04.15	24,00	*	102,47	85,46	17,00	63,23	39,08	24,15	6,00	6,00	1,72	22,43	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	63,08	0,00	1,42			3,14
28.04.15	24,00	*	99,58	82,02	17,56	62,86	39,22	23,65	6,00	6,00	1,61	22,87	0,00	0,00	23,29	0,00	23,29	-	62,75	0,00	1,44			3,04
29.04.15	24,00	*	103,41	84,82	18,58	63,29	39,38	23,92	6,00	6,00	1,68	24,07	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	63,20	0,00	1,52			3,20
30.04.15	24,00	*	104,26	87,16	17,10	63,04	39,09	23,95	6,00	6,00	1,73	22,74	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	-	62,88	0,00	1,43			3,17
01.05.15	24,00	*	101,88	86,61	15,27	63,08	39,32	23,76	6,00	6,00	1,71	20,90	0,00	0,00	21,28	0,00	21,28	-	62,90	0,00	1,32			3,02
02.05.15	24,00	*	104,41	86,13	18,28	63,31	39,41	23,90	6,00	6,00	1,72	23,69	0,00	0,00	24,14	0,00	24,14	-	63,27	0,00	1,50			3,22
03.05.15	24,00	*	104,05	86,00	18,05	63,22	39,01	24,21	6,00	6,00	1,76	23,20	0,00	0,00	23,63	0,00	23,63	-	63,13	0,00	1,47			3,22
04.05.15	24,00	*	103,32	85,27	18,05	63,06	39,14	23,93	6,00	6,00	1,73	23,07	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	62,94	0,00	1,45			3,18
05.05.15	[illegible]		98,86	77,22	21,64	61,59	38,25	23,34	6,00	6,00	1,54	26,21	0,00	0,00	26,66	0,00	26,66	-	60,65	0,00	1,59			3,13
06.05.15	24,00	*	75,53	53,22	22,31	55,53	32,74	22,79	6,00	6,00	1,01	25,69	0,00	0,00	26,07	0,00	26,07	-	56,17	0,00	1,44			2,45
07.05.15	24,00	*	77,04	57,36	19,68	59,86	35,56	24,30	6,00	6,00	1,18	23,23	0,00	0,00	23,62	0,00	23,62	-	59,85	0,00	1,39			2,57
08.05.15	24,00	*	74,14	55,11	19,03	62,06	49,54	12,52	6,00	6,00	0,48	22,44	0,00	0,00	22,84	0,00	22,84	-	62,02	0,00	1,39			1,88
09.05.15	24,00	*	80,27	64,73	15,54	62,53	62,32	0,21	6,00	6,00	0,00	19,41	0,00	0,00	19,76	0,00	19,76	-	62,32	0,00	1,21			1,21
10.05.15	24,00	*	82,43	65,51	16,93	62,47	62,26	0,21	6,00	6,00	0,00	20,85	0,00	0,00	21,22	0,00	21,22	-	62,28	0,00	1,30			1,30
11.05.15	24,00	*	81,55	62,77	18,79	62,06	61,84	0,22	6,00	6,00	0,00	22,56	0,00	0,00	22,96	0,00	22,96	-	61,87	0,00	1,40			1,40
12.05.15	24,00	*	81,67	63,76	17,90	62,63	62,40	0,23	6,00	6,00	0,00	21,71	0,00	0,00	22,10	0,00	22,10	-	62,41	0,00	1,36			1,36
13.05.15	24,00	*	79,43	58,37	21,07	59,61	59,50	0,11	6,00	6,00	0,00	24,62	0,00	0,00	25,03	0,00	25,03	-	59,20	0,00	1,46			1,46
14.05.15	24,00	*	79,24	56,00	23,23	57,58	57,37	0,21	6,00	6,00	0,00	26,66	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	-	57,38	0,00	1,53			1,53
15.05.15	24,00	*	78,06	58,75	19,31	58,10	57,83	0,27	6,00	6,00	0,00	22,85	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	58,03	0,00	1,33			1,33
16.05.15	24,00	*	79,78	58,36	21,42	59,03	58,95	0,08	6,00	6,00	0,00	24,97	0,00	0,00	25,37	0,00	25,37	-	58,53	0,00	1,46			1,46
17.05.15	24,00	*	78,80	57,27	21,52	58,02	57,69	0,34	6,00	6,00	0,00	25,01	0,00	0,00	25,41	0,00	25,41	-	58,10	0,00	1,45			1,45
18.05.15	24,00	*	77,50	57,16	20,35	57,29	57,03	0,26	6,00	6,00	0,00	23,80	0,00	0,00	24,16	0,00	24,16	-	57,14	0,00	1,36			1,36
19.05.15	24,00	*	78,63	55,99	22,64	57,02	56,67	0,36	6,00	6,00	0,00	26,07	0,00	0,00	26,46	0,00	26,46	-	57,08	0,00	1,49			1,49
20.05.15	24,00	*	75,63	55,33	20,30	56,46	56,15	0,31	6,00	6,00	0,00	23,67	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	56,44	0,00	1,34			1,34
21.05.15	24,00	*	78,00	56,21	21,79	57,56	57,28	0,27	6,00	6,00	0,00	25,22	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61	-	57,47	0,00	1,45			1,45
22.05.15	24,00	*	81,34	57,61	23,73	58,85	58,54	0,31	6,00	6,00	0,00	27,23	0,00	0,00	27,67	0,00	27,67	-	58,83	0,00	1,60			1,60
23.05.15	24,00	*	85,01	63,35	21,66	63,94	63,64	0,30	6,00	6,00	0,00	25,46	0,00	0,00	25,94	0,00	25,94	-	63,90	0,00	1,63			1,63
Среднее	24,00	-	88,63	69,03	19,60	60,93	49,15	11,78	6,00	6,00	0,78	23,85	-	-	24,26	-	24,26	-	60,80	-	1,45	-	-	2,22
Итого	720,00		2658,99	2070,91	588,08						23,25	715,62	0,00	0,00	727,95	0,00	727,95	0,00			43,48	0,00	0,00	66,73

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	22624,93	18575,15	6748,52	0,00	6903,45	0,00	982,21	476,09	-
	24.05.15 23:00	25328,15	20676,91	7479,40	0,00	7646,94	0,00	1045,98	520,55	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -6,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **60,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **727,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

37,39