Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк | Договор: 9134.038.1 | Телефон: (812) 313-47-06 | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 2 | Код УУТЭ: 023154
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/75

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 | Режим (схема): 0;0 | Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017 | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер: ВСГ-20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		587,87	559,55	28,32	67,79	56,28	11,51	7,90	3,80	5,78	114,24	87,55	26,68	116,64	88,93	27,70	-	67,37	57,83	2,63	1,80	0,84	8,41
25.04.15	24,00		560,29	532,18	28,11	64,66	53,67	10,99	7,90	3,80	5,24	106,46	80,37	26,09	108,51	81,50	27,01	-	64,33	54,48	2,47	1,68	0,79	7,71
26.04.15	24,00		548,11	515,75	32,36	65,23	53,84	11,39	7,90	3,80	5,29	108,04	77,81	30,23	110,16	78,92	31,24	-	64,89	54,90	2,74	1,96	0,78	8,03
27.04.15	24,00		545,55	517,85	27,70	65,70	54,45	11,25	7,90	3,80	5,24	104,59	79,02	25,57	106,66	80,17	26,49	-	65,34	55,48	2,45	1,67	0,78	7,69
28.04.15	24,00		526,28	501,65	24,63	65,32	53,96	11,36	7,90	3,80	5,04	100,21	77,58	22,64	102,18	78,66	23,53	-	64,99	54,14	2,31	1,47	0,84	7,35
29.04.15	24,00		535,76	509,31	26,45	65,69	54,29	11,40	7,90	3,80	5,10	103,34	78,93	24,41	105,39	80,02	25,37	-	65,34	54,04	2,49	1,60	0,89	7,59
30.04.15	24,00		539,81	515,36	24,45	65,47	54,18	11,29	7,90	3,80	5,07	102,88	80,50	22,38	104,90	81,59	23,31	-	65,11	53,48	2,39	1,46	0,94	7,46
01.05.15	24,00		540,58	513,55	27,03	65,51	54,22	11,29	7,90	3,80	5,14	104,36	80,68	23,67	106,42	81,79	24,63	-	65,15	53,60	2,47	1,54	0,93	7,61
02.05.15	24,00		539,83	520,54	19,30	65,72	54,31	11,41	7,90	3,80	4,97	101,70	81,45	20,25	103,72	82,56	21,16	-	65,36	53,59	2,28	1,32	0,96	7,25
03.05.15	24,00		538,49	522,35	16,14	65,60	54,21	11,39	7,90	3,80	4,80	101,19	81,32	19,87	103,19	82,42	20,77	-	65,25	53,47	2,26	1,30	0,96	7,05
04.05.15	24,00		541,25	520,24	21,01	65,44	54,21	11,23	7,90	3,80	4,71	105,58	80,54	25,04	107,67	81,65	26,02	-	65,10	53,70	2,55	1,63	0,92	7,26
05.05.15	24,00		498,84	481,35	17,49	63,62	52,55	11,08	7,90	3,80	4,33	95,92	74,77	21,15	97,70	75,73	21,97	-	63,03	52,08	2,15	1,33	0,82	6,48
06.05.15	24,00		384,99	364,31	20,68	57,95	47,10	10,85	7,90	3,80	3,53	81,85	59,69	22,16	83,16	60,47	22,70	-	58,31	52,31	1,65	1,29	0,36	5,18
07.05.15	24,00		402,19	378,13	24,05	62,59	50,06	12,53	7,90	3,80	4,04	100,43	76,16	24,28	102,26	77,17	25,09	-	62,35	52,89	2,23	1,51	0,72	6,28
08.05.15	24,00		261,99	240,60	21,39	64,69	51,42	13,27	7,90	3,80	2,22	107,60	84,33	23,28	109,66	85,48	24,19	-	64,05	53,58	2,37	1,49	0,88	4,60
09.05.15	24,00		116,02	97,16	18,86	64,01	53,76	10,25	7,90	3,80	0,00	116,97	96,83	20,14	119,18	98,17	21,01	-	63,59	53,85	2,22	1,28	0,94	2,22
10.05.15	24,00		116,72	96,86	19,87	63,90	53,60	10,30	7,90	3,80	0,00	117,67	96,48	21,19	119,89	97,81	22,08	-	63,48	53,70	2,29	1,35	0,94	2,29
11.05.15	24,00		120,36	94,86	25,50	63,43	53,26	10,18	7,90	3,80	0,00	121,37	94,50	26,87	123,62	95,78	27,84	-	63,03	53,36	2,61	1,69	0,91	2,61
12.05.15	24,00		118,45	94,75	23,71	64,03	53,51	10,52	7,90	3,80	0,00	119,46	94,37	25,09	121,71	95,66	26,05	-	63,60	53,61	2,54	1,60	0,94	2,54
13.05.15	24,00		113,05	91,60	21,46	60,47	50,79	9,68	7,90	3,80	0,00	113,60	90,69	22,91	115,53	91,81	23,72	-	60,08	50,98	2,20	1,38	0,83	2,20
14.05.15	24,00		116,33	91,30	25,03	58,74	49,37	9,37	7,90	3,80	0,00	116,92	90,48	26,45	118,80	91,54	27,26	-	58,37	49,55	2,34	1,54	0,80	2,34
15.05.15	24,00		117,52	93,06	24,46	59,37	49,82	9,55	7,90	3,80	0,00	118,10	92,28	25,83	120,04	93,38	26,66	-	59,00	50,00	2,35	1,52	0,83	2,35
16.05.15	24,00		117,14	93,45	23,69	60,11	50,47	9,64	7,90	3,80	0,00	117,75	92,72	25,03	119,72	93,85	25,87	-	59,74	50,64	2,34	1,50	0,84	2,34
17.05.15	24,00		119,24	91,76	27,48	59,31	49,72	9,59	7,90	3,80	0,00	119,91	91,04	28,87	121,87	92,13	29,75	-	58,95	49,88	2,53	1,70	0,83	2,53
18.05.15	24,00		119,15	91,20	27,95	58,38	49,03	9,34	7,90	3,80	0,00	119,85	90,52	29,33	121,75	91,57	30,18	-	58,02	49,18	2,50	1,70	0,80	2,50
19.05.15	24,00		113,60	91,25	22,35	58,25	48,47	9,78	7,90	3,80	0,00	114,27	90,59	23,68	116,08	91,61	24,47	-	57,87	48,61	2,21	1,37	0,84	2,21
20.05.15	24,00		117,22	89,57	27,65	57,68	48,24	9,44	7,90	3,80	0,00	117,98	88,97	29,00	119,81	89,97	29,84	-	57,33	48,38	2,46	1,66	0,80	2,46
21.05.15	24,00		116,51	89,80	26,71	58,78	49,17	9,62	7,90	3,80	0,00	117,26	89,21	28,05	119,15	90,25	28,90	-	58,42	49,30	2,45	1,64	0,81	2,45
22.05.15	24,00		117,37	91,92	25,45	60,31	50,25	10,07	7,90	3,80	0,00	118,10	91,30	26,80	120,10	92,41	27,69	-	59,92	50,38	2,48	1,61	0,87	2,48
23.05.15	24,00		119,07	96,74	22,33	65,04	54,00	11,04	7,90	3,80	0,00	119,76	96,02	23,74	122,09	97,36	24,73	-	64,61	54,14	2,54	1,53	1,01	2,54
Среднее	24,00	-	310,32	286,27	24,05	62,76	52,07	10,69	7,90	3,80	2,35	110,25	85,56	24,69	112,25	86,68	25,57	-	62,40	52,50	2,38	1,54	0,85	4,73
Итого	720,00		9309,57	8587,97	721,60						70,50	3307,37	2566,70	740,67	3367,57	2600,36	767,21	0,00			71,52	46,12	25,40	142,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 23:00	231296,99	221890,40	51671,38	38691,86	52934,11	39320,54	4177,43	-	-
	25.05.15 11:00	240784,63	230623,72	55157,91	41402,96	56484,41	42067,36	4323,12	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -6,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **135,72** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **767,21** куб.м.
Q ГВС излива **46,12** Гкал;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
26 МАЙ 2015
Крындач Т.В.
«____» _____ г.