Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	89,45	65,66	23,79	66,80	37,43	29,37	7,00	5,00	1,86	25,00	-	-	25,52	-	25,52	-	66,46	-	1,66			3,52
25.04.15	24,00	-	89,51	64,78	24,73	64,07	36,56	27,51	7,00	5,00	1,71	25,92	-	-	26,44	-	26,44	-	64,02	-	1,66			3,37
26.04.15	24,00	-	90,38	64,73	25,65	64,54	36,66	27,88	7,00	5,00	1,73	26,85	-	-	27,39	-	27,39	-	64,48	-	1,73			3,46
27.04.15	24,00	-	87,46	65,24	22,22	65,02	37,62	27,40	7,00	5,00	1,71	23,54	-	-	23,99	-	23,99	-	64,92	-	1,53			3,23
28.04.15	24,00	-	83,68	62,82	20,86	64,70	38,03	26,67	7,00	5,00	1,61	21,91	-	-	22,32	-	22,32	-	64,67	-	1,42			3,03
29.04.15	24,00	-	89,27	64,38	24,89	64,95	37,89	27,06	7,00	5,00	1,70	25,69	-	-	26,20	-	26,20	-	64,87	-	1,67			3,36
30.04.15	24,00	-	91,68	65,72	25,96	64,75	37,52	27,23	7,00	5,00	1,74	26,83	-	-	27,35	-	27,35	-	64,63	-	1,73			3,47
01.05.15	24,00	-	86,33	65,45	20,88	64,79	37,67	27,12	7,00	5,00	1,72	21,83	-	-	22,26	-	22,26	-	64,70	-	1,41			3,13
02.05.15	24,00	-	87,06	65,43	21,63	65,04	37,80	27,24	7,00	5,00	1,73	22,46	-	-	22,91	-	22,91	-	64,98	-	1,46			3,19
03.05.15	24,00	-	86,51	65,51	21,00	64,96	37,57	27,39	7,00	5,00	1,76	21,48	-	-	21,91	-	21,91	-	64,91	-	1,40			3,16
04.05.15	24,00	-	89,43	65,25	24,18	64,75	37,82	26,93	7,00	5,00	1,73	24,63	-	-	25,09	-	25,09	-	64,67	-	1,59			3,32
05.05.15	24,00	-	84,10	58,74	25,36	61,95	36,61	25,34	7,00	5,00	1,50	25,77	-	-	26,22	-	26,22	-	60,41	-	1,56			3,06
06.05.15	24,00	-	68,02	46,24	21,78	57,83	33,47	24,36	7,00	5,00	1,09	22,24	-	-	22,59	-	22,59	-	58,22	-	1,29			2,38
07.05.15	24,00	-	67,62	45,66	21,96	62,04	35,10	26,94	7,00	5,00	1,20	22,40	-	-	22,80	-	22,80	-	62,26	-	1,40			2,59
08.05.15	24,00	-	69,39	45,58	23,81	64,19	52,79	11,40	7,00	5,00	0,51	24,18	-	-	24,64	-	24,64	-	64,13	-	1,55			2,06
09.05.15	24,00	-	74,23	50,41	23,82	64,55	64,23	0,32	7,00	5,00	0,00	24,18	-	-	24,66	-	24,66	-	64,44	-	1,56			1,56
10.05.15	24,00	-	73,08	51,28	21,80	64,40	64,09	0,31	7,00	5,00	0,00	22,21	-	-	22,64	-	22,64	-	64,28	-	1,43			1,42
11.05.15	24,00	-	78,57	49,47	29,10	64,01	63,68	0,33	7,00	5,00	0,01	29,38	-	-	29,98	-	29,98	-	63,91	-	1,88			1,88
12.05.15	24,00	-	72,97	50,45	22,52	64,55	64,23	0,32	7,00	5,00	-0,01	22,95	-	-	23,40	-	23,40	-	64,42	-	1,48			1,47
13.05.15	24,00	-	70,74	47,44	23,30	60,80	60,66	0,14	7,00	5,00	-0,01	23,77	-	-	24,18	-	24,18	-	60,38	-	1,44			1,43
14.05.15	24,00	-	69,63	47,38	22,25	59,26	58,94	0,32	7,00	5,00	-0,01	22,77	-	-	23,17	-	23,17	-	59,20	-	1,35			1,34
15.05.15	24,00	-	73,60	48,50	25,10	60,16	59,77	0,39	7,00	5,00	-0,01	25,60	-	-	26,05	-	26,05	-	60,22	-	1,54			1,53
16.05.15	24,00	-	78,12	48,13	29,99	60,55	60,24	0,31	7,00	5,00	-0,01	30,54	-	-	31,05	-	31,05	-	60,46	-	1,85			1,84
17.05.15	24,00	-	74,32	47,77	26,55	59,88	59,51	0,37	7,00	5,00	-0,02	27,20	-	-	27,64	-	27,64	-	59,88	-	1,63			1,61
18.05.15	24,00	-	75,10	47,56	27,54	58,76	58,54	0,22	7,00	5,00	-0,01	28,08	-	-	28,50	-	28,50	-	58,51	-	1,64			1,64
19.05.15	24,00	-	72,79	47,52	25,27	59,01	58,55	0,46	7,00	5,00	-0,01	25,84	-	-	26,28	-	26,28	-	59,18	-	1,53			1,51
20.05.15	24,00	-	73,63	46,85	26,78	58,12	57,72	0,40	7,00	5,00	-0,01	27,29	-	-	27,76	-	27,76	-	58,19	-	1,59			1,58
21.05.15	24,00	-	72,06	47,30	24,76	59,33	58,99	0,34	7,00	5,00	-0,01	25,30	-	-	25,73	-	25,73	-	59,29	-	1,50			1,49
22.05.15	24,00	-	72,24	48,63	23,61	61,45	60,99	0,46	7,00	5,00	-0,01	24,14	-	-	24,56	-	24,56	-	61,58	-	1,49			1,48
23.05.15	24,00	-	74,79	50,85	23,94	65,65	65,30	0,35	7,00	5,00	-0,01	24,40	-	-	24,91	-	24,91	-	65,56	-	1,60			1,59
Среднее	24,00	-	78,86	54,69	24,17	62,70	49,53	13,16	7,00	5,00	0,77	24,81	-	-	25,27	-	25,27	-	62,59	-	1,55	-	-	2,32
Итого	720,00		2365,76	1640,73	725,03						23,14	744,38	0,00	0,00	758,14	0,00	758,14	0,00			46,55	0,00	0,00	69,69

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	15023,44	11225,16	3935,45	-	4037,09	-	682,00	-	-
	25.05.15 13:00	17475,34	12922,99	4709,13	-	4825,16	-	753,07	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -6,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,36** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **758,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30.05 15 г.

40,22