Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 9 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	94,27	73,19	21,08	66,35	39,64	26,71	7,00	5,00	1,79	23,70	-	-	24,18	-	24,18	-	65,87	-	1,56			3,35
25.04.15	24,00	-	92,32	72,28	20,04	63,63	38,73	24,90	7,00	5,00	1,60	23,21	-	-	23,62	-	23,62	-	63,54	-	1,48			3,08
26.04.15	24,00	-	95,40	71,61	23,79	64,15	38,71	25,44	7,00	5,00	1,63	26,85	-	-	27,36	-	27,36	-	64,09	-	1,72			3,35
27.04.15	24,00	-	93,42	72,59	20,83	64,64	39,65	24,99	7,00	5,00	1,64	23,66	-	-	24,10	-	24,10	-	64,53	-	1,53			3,16
28.04.15	24,00	-	88,80	70,09	18,71	64,30	39,90	24,40	7,00	5,00	1,52	21,67	-	-	22,06	-	22,06	-	64,25	-	1,39			2,91
29.04.15	24,00	-	91,41	72,15	19,26	64,56	40,03	24,53	7,00	5,00	1,58	22,19	-	-	22,62	-	22,62	-	64,44	-	1,43			3,01
30.04.15	24,00	-	91,61	73,96	17,65	64,33	39,72	24,61	7,00	5,00	1,63	20,75	-	-	21,11	-	21,11	-	64,15	-	1,33			2,96
01.05.15	24,00	-	92,56	73,20	19,36	64,41	39,89	24,52	7,00	5,00	1,64	21,90	-	-	22,31	-	22,31	-	64,27	-	1,41			3,04
02.05.15	24,00	-	90,83	73,37	17,46	64,63	40,02	24,61	7,00	5,00	1,67	19,54	-	-	19,91	-	19,91	-	64,53	-	1,26			2,93
03.05.15	24,00	-	93,64	72,64	21,00	64,58	39,64	24,94	7,00	5,00	1,68	23,04	-	-	23,46	-	23,46	-	64,52	-	1,49			3,17
04.05.15	24,00	-	94,09	72,26	21,83	64,37	39,75	24,62	7,00	5,00	1,66	23,76	-	-	24,23	-	24,23	-	64,28	-	1,53			3,19
05.05.15	24,00	-	87,61	64,62	22,99	61,74	38,43	23,31	7,00	5,00	1,44	24,68	-	-	25,09	-	25,09	-	60,18	-	1,49			2,93
06.05.15	24,00	-	72,39	50,19	22,20	57,36	34,41	22,95	7,00	5,00	1,07	23,50	-	-	23,86	-	23,86	-	57,73	-	1,36			2,42
07.05.15	24,00	-	70,02	49,81	20,21	61,55	36,34	25,21	7,00	5,00	1,17	21,44	-	-	21,80	-	21,80	-	61,87	-	1,33			2,50
08.05.15	24,00	-	69,96	49,95	20,01	63,64	52,73	10,91	7,00	5,00	0,47	21,27	-	-	21,65	-	21,65	-	63,58	-	1,35			1,83
09.05.15	24,00	-	76,34	55,45	20,89	64,03	63,64	0,39	7,00	5,00	0,00	22,31	-	-	22,75	-	22,75	-	63,92	-	1,43			1,43
10.05.15	24,00	-	77,65	56,26	21,39	63,91	63,50	0,41	7,00	5,00	0,00	22,91	-	-	23,31	-	23,31	-	63,85	-	1,46			1,46
11.05.15	24,00	-	78,32	54,04	24,28	63,47	63,08	0,39	7,00	5,00	0,00	25,59	-	-	26,07	-	26,07	-	63,34	-	1,62			1,62
12.05.15	24,00	-	78,83	54,98	23,85	64,04	63,67	0,37	7,00	5,00	0,00	25,23	-	-	25,72	-	25,72	-	63,89	-	1,61			1,61
13.05.15	24,00	-	73,81	51,70	22,11	60,33	60,11	0,22	7,00	5,00	0,00	23,36	-	-	23,76	-	23,76	-	59,89	-	1,40			1,40
14.05.15	24,00	-	73,60	51,62	21,98	58,76	58,39	0,37	7,00	5,00	0,00	23,36	-	-	23,71	-	23,71	-	58,67	-	1,37			1,37
15.05.15	24,00	-	75,33	52,91	22,42	59,63	59,19	0,44	7,00	5,00	0,00	23,77	-	-	24,17	-	24,17	-	59,66	-	1,42			1,42
16.05.15	24,00	-	76,02	52,55	23,47	59,83	59,73	0,10	7,00	5,00	0,00	24,93	-	-	25,35	-	25,35	-	59,20	-	1,48			1,48
17.05.15	24,00	-	78,04	51,51	26,53	59,43	58,98	0,45	7,00	5,00	0,00	27,98	-	-	28,44	-	28,44	-	59,46	-	1,67			1,67
18.05.15	24,00	-	74,22	52,12	22,10	58,29	57,98	0,31	7,00	5,00	0,00	23,56	-	-	23,94	-	23,94	-	58,06	-	1,37			1,37
19.05.15	24,00	-	74,42	51,90	22,52	58,46	57,98	0,48	7,00	5,00	0,00	24,00	-	-	24,39	-	24,39	-	58,59	-	1,41			1,41
20.05.15	24,00	-	73,73	51,10	22,63	57,60	57,18	0,42	7,00	5,00	0,00	24,03	-	-	24,41	-	24,41	-	57,61	-	1,39			1,39
21.05.15	24,00	-	75,04	51,27	23,77	58,88	58,44	0,44	7,00	5,00	0,00	25,19	-	-	25,58	-	25,58	-	58,92	-	1,49			1,49
22.05.15	24,00	-	74,90	53,09	21,81	60,86	60,42	0,44	7,00	5,00	0,00	23,25	-	-	23,64	-	23,64	-	60,90	-	1,42			1,42
23.05.15	24,00	-	75,51	56,06	19,45	65,10	64,72	0,38	7,00	5,00	0,00	21,02	-	-	21,43	-	21,43	-	64,97	-	1,37			1,37
Среднее	24,00	-	81,80	60,28	21,52	62,23	50,15	12,08	7,00	5,00	0,74	23,39	-	-	23,80	-	23,80	-	62,09	-	1,45	-	-	2,19
Итого	720,00		2454,09	1808,47	645,62						22,19	701,65	0,00	0,00	714,03	0,00	714,03	0,00			43,53	0,00	0,00	65,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -5,97 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **714,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
Подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 05 15 г.

печать энергосбыта

37756