Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	87,31	69,04	18,27	67,16	38,56	28,60	7,00	5,00	2,17	15,48	-	-	15,77	-	15,77	-	66,72	-	1,03			3,20
25.04.15	24,00	-	87,13	68,22	18,91	63,98	37,41	26,57	7,00	5,00	1,99	16,21	-	-	16,51	-	16,51	-	63,78	-	1,04			3,03
26.04.15	24,00	-	96,96	67,55	29,41	64,58	37,68	26,90	7,00	5,00	2,01	26,52	-	-	27,03	-	27,03	-	64,56	-	1,71			3,72
27.04.15	24,00	-	87,39	68,60	18,79	64,97	38,53	26,44	7,00	5,00	2,01	15,84	-	-	16,16	-	16,16	-	64,89	-	1,03			3,04
28.04.15	24,00	-	83,78	65,70	18,08	64,53	38,44	26,09	7,00	5,00	1,86	15,77	-	-	16,06	-	16,06	-	64,39	-	1,02			2,88
29.04.15	24,00	-	85,66	69,17	16,49	64,97	39,14	25,83	7,00	5,00	1,93	14,36	-	-	14,63	-	14,63	-	64,72	-	0,93			2,86
30.04.15	24,00	-	67,46	61,04	6,42	61,71	37,88	23,83	7,00	5,00	0,93	16,65	-	-	16,91	-	16,91	-	55,54	-	0,92			1,86
01.05.15	24,00	-	86,83	70,06	16,77	64,81	38,70	26,11	7,00	5,00	1,99	14,38	-	-	14,64	-	14,64	-	64,68	-	0,93			2,92
02.05.15	24,00	-	87,86	70,17	17,69	65,02	39,00	26,02	7,00	5,00	2,03	14,55	-	-	14,83	-	14,83	-	64,89	-	0,95			2,98
03.05.15	24,00	-	88,12	69,98	18,14	64,96	38,83	26,13	7,00	5,00	2,04	14,94	-	-	15,22	-	15,22	-	64,84	-	0,97			3,01
04.05.15	24,00	-	88,33	69,53	18,80	64,79	38,83	25,96	7,00	5,00	2,02	15,60	-	-	15,87	-	15,87	-	64,65	-	1,01			3,02
05.05.15	24,00	-	83,41	63,82	19,59	63,20	38,06	25,14	7,00	5,00	1,81	16,58	-	-	16,87	-	16,87	-	62,07	-	1,03			2,84
06.05.15	24,00	-	67,56	49,24	18,32	56,56	33,30	23,26	7,00	5,00	1,31	15,46	-	-	15,71	-	15,71	-	56,56	-	0,88			2,18
07.05.15	24,00	-	67,59	50,07	17,52	61,71	37,10	24,61	7,00	5,00	1,36	15,39	-	-	15,66	-	15,66	-	61,79	-	0,95			2,31
08.05.15	24,00	-	68,29	52,62	15,67	64,23	42,73	21,50	7,00	5,00	1,17	15,04	-	-	15,31	-	15,31	-	64,13	-	0,97			2,14
09.05.15	24,00	-	76,56	60,80	15,76	64,41	44,31	20,10	7,00	5,00	1,26	15,15	-	-	15,40	-	15,40	-	64,26	-	0,98			2,24
10.05.15	24,00	-	76,28	61,70	14,58	64,28	44,63	19,65	7,00	5,00	1,25	13,96	-	-	14,23	-	14,23	-	64,16	-	0,90			2,15
11.05.15	24,00	-	77,43	59,83	17,60	63,84	44,14	19,70	7,00	5,00	1,23	16,92	-	-	17,23	-	17,23	-	63,68	-	1,08			2,30
12.05.15	24,00	-	78,10	61,45	16,65	64,40	44,55	19,85	7,00	5,00	1,26	15,98	-	-	16,29	-	16,29	-	64,24	-	1,03			2,29
13.05.15	24,00	-	74,45	58,45	16,00	61,26	48,96	12,30	7,00	5,00	0,77	15,40	-	-	15,68	-	15,68	-	60,72	-	0,93			1,70
14.05.15	24,00	-	75,76	58,69	17,07	59,14	58,69	0,45	7,00	5,00	0,06	16,51	-	-	16,79	-	16,79	-	59,27	-	0,98			1,04
15.05.15	24,00	-	76,80	60,57	16,23	59,65	59,22	0,43	7,00	5,00	0,06	15,72	-	-	15,98	-	15,98	-	59,73	-	0,94			1,00
16.05.15	24,00	-	79,40	61,14	18,26	60,62	60,30	0,32	7,00	5,00	0,06	17,70	-	-	17,99	-	17,99	-	60,28	-	1,07			1,13
17.05.15	24,00	-	80,75	60,02	20,73	59,54	59,08	0,46	7,00	5,00	0,06	20,15	-	-	20,51	-	20,51	-	59,67	-	1,20			1,26
18.05.15	24,00	-	77,99	60,46	17,53	58,85	58,46	0,39	7,00	5,00	0,06	16,97	-	-	17,24	-	17,24	-	58,76	-	1,00			1,06
19.05.15	24,00	-	79,22	60,72	18,50	58,45	58,02	0,43	7,00	5,00	0,06	17,91	-	-	18,18	-	18,18	-	58,48	-	1,05			1,11
20.05.15	24,00	-	76,61	59,56	17,05	57,95	57,55	0,40	7,00	5,00	0,06	16,43	-	-	16,70	-	16,70	-	57,89	-	0,96			1,01
21.05.15	24,00	-	79,04	59,75	19,29	59,02	58,60	0,42	7,00	5,00	0,06	18,70	-	-	19,01	-	19,01	-	59,06	-	1,11			1,17
22.05.15	24,00	-	78,50	61,50	17,00	60,35	59,86	0,49	7,00	5,00	0,06	16,47	-	-	16,73	-	16,73	-	60,62	-	1,00			1,06
23.05.15	24,00	-	81,07	64,33	16,74	65,65	65,24	0,41	7,00	5,00	0,07	16,20	-	-	16,53	-	16,53	-	65,42	-	1,06			1,13
Среднее	24,00	-	80,05	62,46	17,60	62,49	46,53	15,96	7,00	5,00	1,10	16,43	-	-	16,72	-	16,72	-	62,15	-	1,02	-	-	2,12
Итого	720,00		2401,64	1873,78	527,86						33,02	492,94	0,00	0,00	501,67	0,00	501,67	0,00			30,61	0,00	0,00	63,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	44221,01	35161,70	8696,32	-	8896,04	-	1637,71	-	-
	25.05.15 12:00	46717,40	37108,90	9210,56	-	9419,46	-	1702,12	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -4,19 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **59,44** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **501,67** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

26,42