Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	97,52	78,29	19,23	65,00	40,44	24,56	7,00	5,00	1,82	20,96	-	-	21,35	-	21,35	-	64,48	-	1,36			3,18
25.04.15	24,00	-	96,64	77,84	18,80	62,36	39,41	22,95	7,00	5,00	1,64	21,26	-	-	21,63	-	21,63	-	62,21	-	1,32			2,96
26.04.15	24,00	-	97,49	77,88	19,61	62,80	39,69	23,11	7,00	5,00	1,64	22,22	-	-	22,62	-	22,62	-	62,74	-	1,40			3,03
27.04.15	24,00	-	94,00	78,62	15,38	63,40	40,52	22,88	7,00	5,00	1,64	17,96	-	-	18,27	-	18,27	-	63,25	-	1,14			2,77
28.04.15	24,00	-	92,35	75,46	16,89	63,03	40,55	22,48	7,00	5,00	1,55	19,19	-	-	19,52	-	19,52	-	62,82	-	1,21			2,76
29.04.15	24,00	-	94,50	77,36	17,14	63,27	40,80	22,47	7,00	5,00	1,62	19,05	-	-	19,38	-	19,38	-	63,05	-	1,20			2,82
30.04.15	24,00	-	107,06	88,64	18,42	62,57	41,73	20,84	7,00	5,00	1,71	20,77	-	-	21,13	-	21,13	-	62,46	-	1,30			3,00
01.05.15	24,00	-	95,83	79,83	16,00	63,12	41,05	22,07	7,00	5,00	1,65	17,92	-	-	18,25	-	18,25	-	62,99	-	1,13			2,78
02.05.15	24,00	-	92,61	78,96	13,65	63,36	41,13	22,23	7,00	5,00	1,67	15,09	-	-	15,39	-	15,39	-	63,24	-	0,96			2,62
03.05.15	24,00	-	95,51	78,97	16,54	63,33	40,87	22,46	7,00	5,00	1,66	18,27	-	-	18,62	-	18,62	-	63,27	-	1,16			2,82
04.05.15	24,00	-	99,88	78,30	21,58	63,19	40,86	22,33	7,00	5,00	1,63	23,52	-	-	23,96	-	23,96	-	63,09	-	1,49			3,11
05.05.15	24,00	-	92,14	70,65	21,49	60,60	39,52	21,08	7,00	5,00	1,41	23,35	-	-	23,71	-	23,71	-	59,17	-	1,38			2,79
06.05.15	24,00	-	73,97	55,93	18,04	55,83	35,09	20,74	7,00	5,00	1,06	19,66	-	-	19,97	-	19,97	-	56,12	-	1,10			2,17
07.05.15	24,00	-	76,31	58,51	17,80	59,75	45,46	14,29	7,00	5,00	0,74	19,45	-	-	19,75	-	19,75	-	59,75	-	1,16			1,90
08.05.15	24,00	-	84,91	67,67	17,24	61,35	61,06	0,29	7,00	5,00	0,00	19,16	-	-	19,46	-	19,46	-	61,28	-	1,18			1,18
09.05.15	24,00	-	92,06	75,88	16,18	61,78	61,54	0,24	7,00	5,00	0,00	18,18	-	-	18,51	-	18,51	-	61,67	-	1,12			1,12
10.05.15	24,00	-	91,38	77,29	14,09	61,69	61,45	0,24	7,00	5,00	0,00	16,12	-	-	16,39	-	16,39	-	61,56	-	0,99			0,99
11.05.15	24,00	-	95,42	74,55	20,87	61,27	61,03	0,24	7,00	5,00	0,00	22,99	-	-	23,39	-	23,39	-	61,13	-	1,41			1,41
12.05.15	24,00	-	94,11	76,25	17,86	61,80	61,55	0,25	7,00	5,00	0,00	19,92	-	-	20,27	-	20,27	-	61,70	-	1,23			1,23
13.05.15	24,00	-	93,36	71,94	21,42	58,22	58,16	0,06	7,00	5,00	0,00	23,56	-	-	23,92	-	23,92	-	57,62	-	1,36			1,36
14.05.15	24,00	-	90,05	72,30	17,75	56,67	56,45	0,22	7,00	5,00	0,00	19,88	-	-	20,17	-	20,17	-	56,59	-	1,12			1,12
15.05.15	24,00	-	93,08	73,89	19,19	57,51	57,22	0,29	7,00	5,00	0,00	21,31	-	-	21,64	-	21,64	-	57,61	-	1,23			1,23
16.05.15	24,00	-	92,45	74,11	18,34	57,85	57,74	0,11	7,00	5,00	0,00	20,43	-	-	20,74	-	20,74	-	57,31	-	1,17			1,17
17.05.15	24,00	-	92,74	72,77	19,97	57,35	57,04	0,31	7,00	5,00	0,00	22,08	-	-	22,40	-	22,40	-	57,53	-	1,27			1,27
18.05.15	24,00	-	94,44	72,47	21,97	56,29	56,13	0,16	7,00	5,00	0,00	24,18	-	-	24,53	-	24,53	-	56,02	-	1,36			1,36
19.05.15	24,00	-	95,00	72,09	22,91	56,37	56,07	0,30	7,00	5,00	0,00	25,13	-	-	25,51	-	25,51	-	56,47	-	1,42			1,42
20.05.15	24,00	-	94,65	71,00	23,65	55,61	55,37	0,24	7,00	5,00	0,00	25,86	-	-	26,20	-	26,20	-	55,54	-	1,44			1,44
21.05.15	24,00	-	95,44	71,44	24,00	56,87	56,58	0,29	7,00	5,00	0,00	26,19	-	-	26,58	-	26,58	-	56,95	-	1,49			1,49
22.05.15	24,00	-	95,56	73,45	22,11	58,70	58,42	0,28	7,00	5,00	0,00	24,25	-	-	24,64	-	24,64	-	58,70	-	1,42			1,42
23.05.15	24,00	-	94,07	78,04	16,03	62,83	62,60	0,23	7,00	5,00	0,00	18,12	-	-	18,43	-	18,43	-	62,68	-	1,14			1,14
Среднее	24,00	-	93,15	74,35	18,81	60,46	50,18	10,27	7,00	5,00	0,71	20,87	-	-	21,21	-	21,21	-	60,30	-	1,25	-	-	1,97
Итого	720,00		2794,53	2230,38	564,15						21,42	626,03	0,00	0,00	636,33	0,00	636,33	0,00			37,63	0,00	0,00	59,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	2158,72	1742,06	457,76	-	466,73	-	71,23	-	-
	25.05.15 13:00	5068,94	4066,07	1108,68	-	1128,37	-	129,51	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -5,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **53,73** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **636,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

3223