Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8794.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 11 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 7,36

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	94,71	83,67	11,04	63,91	43,45	20,46	7,00	5,00	1,60	12,83	-	-	13,02	-	13,02	-	63,67	-	0,82			2,42
25.04.15	24,00	-	94,85	83,95	10,90	62,18	42,67	19,51	7,00	5,00	1,54	12,54	-	-	12,76	-	12,76	-	62,21	-	0,78			2,32
26.04.15	24,00	-	96,86	83,90	12,96	61,79	42,35	19,44	7,00	5,00	1,50	14,80	-	-	15,07	-	15,07	-	62,60	-	0,93			2,43
27.04.15	24,00	-	95,51	84,25	11,26	62,38	43,18	19,20	7,00	5,00	1,50	13,17	-	-	13,39	-	13,39	-	62,78	-	0,83			2,32
28.04.15	24,00	-	94,79	84,35	10,44	62,89	44,03	18,86	7,00	5,00	1,47	12,32	-	-	12,55	-	12,55	-	63,03	-	0,78			2,25
29.04.15	24,00	-	94,93	84,27	10,66	62,39	43,60	18,79	7,00	5,00	1,46	12,60	-	-	12,80	-	12,80	-	62,50	-	0,79			2,25
30.04.15	24,00	-	95,79	84,50	11,29	62,34	43,18	19,16	7,00	5,00	1,49	13,22	-	-	13,45	-	13,45	-	62,73	-	0,83			2,32
01.05.15	24,00	-	94,95	84,45	10,50	61,65	43,08	18,57	7,00	5,00	1,45	12,37	-	-	12,58	-	12,58	-	62,25	-	0,77			2,22
02.05.15	24,00	-	93,57	84,54	9,03	61,99	43,39	18,60	7,00	5,00	1,46	10,80	-	-	10,97	-	10,97	-	62,33	-	0,68			2,13
03.05.15	24,00	-	93,63	84,68	8,95	62,90	43,71	19,19	7,00	5,00	1,51	10,74	-	-	10,94	-	10,94	-	63,29	-	0,68			2,19
04.05.15	24,00	-	94,78	84,67	10,11	63,47	44,10	19,37	7,00	5,00	1,51	12,13	-	-	12,33	-	12,33	-	63,88	-	0,78			2,28
05.05.15	24,00	-	93,44	84,74	8,70	62,11	43,63	18,48	7,00	5,00	1,45	10,52	-	-	10,70	-	10,70	-	62,66	-	0,66			2,11
06.05.15	24,00	-	94,91	84,58	10,33	62,75	44,64	18,11	7,00	5,00	1,41	12,29	-	-	12,50	-	12,50	-	62,99	-	0,78			2,18
07.05.15	24,00	-	92,75	82,26	10,49	63,49	45,25	18,24	7,00	5,00	1,38	12,37	-	-	12,58	-	12,58	-	63,61	-	0,79			2,17
08.05.15	24,00	-	84,66	73,95	10,71	61,87	42,96	18,91	7,00	5,00	1,29	12,35	-	-	12,56	-	12,56	-	62,56	-	0,77			2,06
09.05.15	24,00	-	83,53	73,50	10,03	61,71	42,39	19,32	7,00	5,00	1,32	11,54	-	-	11,72	-	11,72	-	62,07	-	0,72			2,04
10.05.15	24,00	-	81,97	73,76	8,21	61,72	42,46	19,26	7,00	5,00	1,33	9,64	-	-	9,79	-	9,79	-	61,99	-	0,60			1,93
11.05.15	24,00	-	85,98	73,59	12,39	62,27	42,62	19,65	7,00	5,00	1,33	14,16	-	-	14,40	-	14,40	-	62,77	-	0,89			2,22
12.05.15	24,00	-	45,19	38,54	6,65	59,40	42,76	16,64	7,00	5,00	0,25	14,82	-	-	15,00	-	15,00	-	52,86	-	0,79			1,04
13.05.15	24,00	-	25,38	16,63	8,75	59,81	52,38	7,43	7,00	5,00	-0,14	14,28	-	-	14,49	-	14,49	-	55,30	-	0,79			0,65
14.05.15	24,00	-	39,52	28,35	11,17	61,73	52,35	9,38	7,00	5,00	0,19	12,23	-	-	12,45	-	12,45	-	62,33	-	0,76			0,96
15.05.15	24,00	-	34,91	25,18	9,73	63,50	52,57	10,93	7,00	5,00	0,21	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	64,44	-	0,69			0,90
16.05.15	24,00	-	35,43	23,46	11,97	63,82	52,34	11,48	7,00	5,00	0,20	13,04	-	-	13,28	-	13,28	-	64,24	-	0,84			1,04
17.05.15	24,00	-	34,52	23,27	11,25	62,53	51,30	11,23	7,00	5,00	0,20	12,28	-	-	12,48	-	12,48	-	63,06	-	0,77			0,97
18.05.15	24,00	-	34,41	23,82	10,59	64,08	52,46	11,62	7,00	5,00	0,21	11,57	-	-	11,79	-	11,79	-	64,53	-	0,75			0,96
19.05.15	24,00	-	35,83	24,93	10,90	64,20	52,88	11,32	7,00	5,00	0,21	11,97	-	-	12,21	-	12,21	-	64,54	-	0,77			0,98
20.05.15	24,00	-	37,63	26,60	11,03	66,08	54,95	11,13	7,00	5,00	0,22	12,15	-	-	12,37	-	12,37	-	66,40	-	0,81			1,02
21.05.15	24,00	-	38,13	28,70	9,43	66,94	56,34	10,60	7,00	5,00	0,22	10,61	-	-	10,82	-	10,82	-	67,30	-	0,72			0,94
22.05.15	24,00		37,20	26,74	10,45	65,74	54,72	11,02	7,00	5,00	0,22	11,58	-	-	11,80	-	11,80	-	66,08	-	0,77	-	-	0,98
23.05.15	24,00		37,20	26,74	10,45	65,74	54,72	11,02	7,00	5,00	0,22	11,58	-	-	11,80	-	11,80	-	66,08	-	0,77	-	-	0,98
Среднее	24,00	-	69,90	59,55	10,35	62,91	47,02	15,90	7,00	5,00	0,94	12,24	-	-	12,45	-	12,45	-	62,90	-	0,77	-	-	1,71
Итого	720,00		2096,95	1786,58	310,38						28,17	367,18	0,00	0,00	373,49	0,00	373,49	0,00			23,06	0,00	0,00	51,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	18600,69	16157,16	3211,19	-	3264,17	-	578,44	-	-
	22.05.15 12:00	20614,09	17878,62	3557,81	-	3616,70	-	627,51	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °С = -2,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **373,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

20,36