Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	115,28	100,96	14,32	67,34	42,44	24,90	7,20	3,90	2,46	15,29	0,00	0,00	15,61	0,00	15,61	-	66,83	0,00	1,02			3,49
25.04.15	24,00	*	116,27	99,95	16,31	64,18	41,21	22,97	7,20	3,90	2,25	17,27	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	63,83	0,00	1,10			3,35
26.04.15	24,00	*	115,95	100,11	15,84	64,73	41,47	23,26	7,20	3,90	2,28	16,84	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	64,43	0,00	1,09			3,36
27.04.15	24,00	*	112,55	100,53	12,03	65,12	42,10	23,02	7,20	3,90	2,26	13,12	0,00	0,00	13,37	0,00	13,37	-	64,66	0,00	0,85			3,10
28.04.15	24,00	*	110,68	97,33	13,35	64,75	41,97	22,78	7,20	3,90	2,16	14,45	0,00	0,00	14,73	0,00	14,73	-	64,44	0,00	0,93			3,09
29.04.15	24,00	*	113,13	100,18	12,95	65,15	42,68	22,47	7,20	3,90	2,18	14,22	0,00	0,00	14,49	0,00	14,49	-	64,74	0,00	0,92			3,10
30.04.15	24,00	*	116,02	101,59	14,43	64,96	42,47	22,49	7,20	3,90	2,22	15,65	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	64,61	0,00	1,01			3,23
01.05.15	24,00	*	114,03	101,15	12,88	64,99	42,60	22,39	7,20	3,90	2,21	13,96	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	64,65	0,00	0,90			3,11
02.05.15	24,00	*	111,80	100,97	10,83	65,19	42,60	22,59	7,20	3,90	2,24	11,70	0,00	0,00	11,93	0,00	11,93	-	64,79	0,00	0,76			2,99
03.05.15	24,00	*	113,99	100,90	13,08	65,13	42,55	22,58	7,20	3,90	2,25	13,68	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	64,73	0,00	0,89			3,14
04.05.15	24,00	*	115,24	101,09	14,15	64,95	42,77	22,18	7,20	3,90	2,22	14,68	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	64,61	0,00	0,95			3,17
05.05.15	24,00	*	108,06	93,86	14,21	63,14	41,78	21,35	7,20	3,90	2,00	14,71	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	-	61,96	0,00	0,91			2,91
06.05.15	24,00	*	85,62	71,57	14,04	57,14	36,77	20,37	7,20	3,90	1,47	14,11	0,00	0,00	14,33	0,00	14,33	-	56,66	0,00	0,80			2,27
07.05.15	24,00	*	89,70	71,83	17,87	62,06	39,06	23,00	7,20	3,90	1,66	17,79	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	62,08	0,00	1,11			2,77
08.05.15	24,00	*	81,97	68,76	13,21	64,38	50,66	13,72	7,20	3,90	1,02	12,20	0,00	0,00	12,43	0,00	12,43	-	64,11	0,00	0,78			1,80
09.05.15	24,00	*	91,33	74,81	16,52	64,75	64,37	0,38	7,20	3,90	0,19	14,19	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	64,41	0,00	0,91			1,10
10.05.15	24,00	*	90,63	75,99	14,64	64,60	64,25	0,35	7,20	3,90	0,19	12,31	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	-	64,21	0,00	0,79			0,98
11.05.15	24,00	*	93,03	74,50	18,53	64,13	63,77	0,36	7,20	3,90	0,20	16,08	0,00	0,00	16,38	0,00	16,38	-	63,78	0,00	1,03			1,22
12.05.15	24,00	*	94,18	75,24	18,94	64,75	64,39	0,37	7,20	3,90	0,20	16,42	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	64,42	0,00	1,06			1,26
13.05.15	24,00	*	88,86	72,10	16,75	61,24	60,92	0,33	7,20	3,90	0,18	14,36	0,00	0,00	14,61	0,00	14,61	-	60,97	0,00	0,88			1,06
14.05.15	24,00	*	90,28	71,59	18,69	59,32	59,00	0,33	7,20	3,90	0,19	16,15	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	58,94	0,00	0,95			1,14
15.05.15	24,00	*	90,29	73,16	17,12	59,91	59,56	0,34	7,20	3,90	0,19	14,55	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	59,56	0,00	0,87			1,06
16.05.15	24,00	*	90,21	73,19	17,01	60,76	60,49	0,27	7,20	3,90	0,19	14,50	0,00	0,00	14,74	0,00	14,74	-	60,10	0,00	0,87			1,06
17.05.15	24,00	*	91,33	72,46	18,88	59,86	59,45	0,40	7,20	3,90	0,19	16,26	0,00	0,00	16,53	0,00	16,53	-	59,78	0,00	0,97			1,17
18.05.15	24,00	*	93,83	72,09	21,74	58,99	58,66	0,33	7,20	3,90	0,20	18,97	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	58,62	0,00	1,11			1,31
19.05.15	24,00	*	90,98	71,88	19,11	58,85	58,45	0,40	7,20	3,90	0,19	16,47	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	58,64	0,00	0,97			1,16
20.05.15	24,00	*	89,67	71,18	18,49	58,22	57,84	0,38	7,20	3,90	0,19	15,83	0,00	0,00	16,08	0,00	16,08	-	58,15	0,00	0,92			1,11
21.05.15	24,00	*	89,93	71,23	18,70	59,32	58,99	0,33	7,20	3,90	0,19	16,02	0,00	0,00	16,28	0,00	16,28	-	59,08	0,00	0,95			1,14
22.05.15	24,00	*	90,85	72,88	17,97	60,85	60,46	0,39	7,20	3,90	0,20	15,23	0,00	0,00	15,49	0,00	15,49	-	60,71	0,00	0,93			1,13
23.05.15	24,00	*	91,72	76,54	15,18	65,78	65,41	0,37	7,20	3,90	0,22	12,48	0,00	0,00	12,73	0,00	12,73	-	65,45	0,00	0,82			1,03
Среднее	24,00	-	99,58	83,65	15,93	62,82	51,64	11,18	7,20	3,90	1,13	14,98	-	-	15,25	-	15,25	-	62,46	-	0,93	-	-	2,06
Итого	720,00		2987,39	2509,62	477,77						33,76	449,48	0,00	0,00	457,65	0,00	457,65	0,00			28,04	0,00	0,00	61,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	94681,44	43835,31	19845,12	0,00	20352,32	0,00	5799,88	1474,76	-
	25.05.15 11:00	97766,75	46422,14	20310,81	0,00	20826,50	0,00	5862,13	1503,87	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **57,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **457,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 05 15 г.

24,21