Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9895.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 40 | Gmin= 0,1 | Gmax= 45 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: | |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,293 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19602
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,76

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | C | C | C | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | C | C | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.15 | 24,00 | - | 124,35 | 95,47 | 28,88 | 67,42 | 44,58 | 22,84 | 7,00 | 5,00 | 2,23 | 28,44 | - | - | 29,04 | - | 29,04 | - | 66,88 | - | 1,90 | | | 4,13 |
| 25.04.15 | 24,00 | - | 124,11 | 92,08 | 32,03 | 64,71 | 43,17 | 21,54 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 31,89 | - | - | 32,51 | - | 32,51 | - | 64,49 | - | 2,06 | | | 4,06 |
| 26.04.15 | 24,00 | - | 121,82 | 90,15 | 31,67 | 65,26 | 43,09 | 22,17 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 31,81 | - | - | 32,45 | - | 32,45 | - | 65,05 | - | 2,07 | | | 4,07 |
| 27.04.15 | 24,00 | - | 118,20 | 90,17 | 28,03 | 65,78 | 44,15 | 21,63 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 27,87 | - | - | 28,44 | - | 28,44 | - | 65,48 | - | 1,82 | | | 3,80 |
| 28.04.15 | 24,00 | - | 116,20 | 87,91 | 28,29 | 65,48 | 44,10 | 21,38 | 7,00 | 5,00 | 1,87 | 28,52 | - | - | 29,09 | - | 29,09 | - | 65,27 | - | 1,86 | | | 3,73 |
| 29.04.15 | 24,00 | - | 119,42 | 89,55 | 29,87 | 65,68 | 44,11 | 21,57 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 30,24 | - | - | 30,84 | - | 30,84 | - | 65,44 | - | 1,98 | | | 3,89 |
| 30.04.15 | 24,00 | - | 119,10 | 90,95 | 28,15 | 65,48 | 43,80 | 21,68 | 7,00 | 5,00 | 1,96 | 28,54 | - | - | 29,09 | - | 29,09 | - | 65,21 | - | 1,86 | | | 3,82 |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 120,64 | 90,81 | 29,83 | 65,54 | 44,03 | 21,51 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 30,11 | - | - | 30,73 | - | 30,73 | - | 65,30 | - | 1,97 | | | 3,91 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 118,22 | 91,61 | 26,61 | 65,79 | 44,05 | 21,74 | 7,00 | 5,00 | 1,98 | 27,01 | - | - | 27,55 | - | 27,55 | - | 65,55 | - | 1,77 | | | 3,75 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 119,80 | 92,06 | 27,74 | 65,68 | 43,82 | 21,86 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 28,52 | - | - | 29,08 | - | 29,08 | - | 65,47 | - | 1,87 | | | 3,83 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 119,67 | 91,97 | 27,70 | 65,45 | 44,01 | 21,44 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 28,47 | - | - | 29,04 | - | 29,04 | - | 65,19 | - | 1,86 | | | 3,78 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 109,07 | 82,74 | 26,33 | 62,68 | 42,33 | 20,35 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 27,02 | - | - | 27,52 | - | 27,52 | - | 61,23 | - | 1,65 | | | 3,34 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 94,76 | 64,61 | 30,15 | 58,85 | 38,25 | 20,60 | 7,00 | 5,00 | 1,28 | 30,73 | 24,3 | - | 31,25 | - | 31,25 | - | 59,25 | - | 1,82 | | | 3,11 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 91,36 | 64,44 | 26,92 | 63,01 | 40,29 | 22,72 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 27,52 | | - | 28,02 | - | 28,02 | - | 63,01 | - | 1,74 | | | 3,16 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 84,36 | 68,74 | 15,62 | 65,02 | 54,14 | 10,88 | 7,00 | 5,00 | 0,82 | 14,63 | - | - | 14,94 | - | 14,94 | - | 64,85 | - | 0,95 | | | 1,77 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 101,98 | 76,65 | 25,33 | 65,21 | 64,87 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 1,19 | 7,47 | - | - | 7,58 | - | 7,58 | - | 64,95 | - | 0,49 | | | 1,68 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 103,22 | 77,76 | 25,46 | 65,02 | 64,70 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 2,88 | - | - | 2,88 | - | 2,88 | - | 64,66 | - | 0,19 | | | 1,69 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 104,30 | 75,98 | 28,32 | 64,59 | 64,27 | 0,32 | 7,00 | 5,00 | 1,63 | 3,43 | - | - | 3,44 | - | 3,44 | - | 64,42 | - | 0,23 | | | 1,86 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 105,73 | 77,49 | 28,24 | 65,11 | 64,81 | 0,30 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 2,96 | - | - | 2,96 | - | 2,96 | - | 64,79 | - | 0,20 | | | 1,87 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 99,73 | 73,81 | 25,92 | 61,25 | 61,03 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 1,45 | 2,77 | - | - | 2,77 | - | 2,77 | - | 60,94 | - | 0,16 | | | 1,61 |
| 14.05.15 | 24,00 | - | 104,63 | 72,66 | 31,97 | 59,68 | 59,37 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 3,10 | - | - | 3,10 | - | 3,10 | - | 59,38 | - | 0,18 | | | 1,93 |
| 15.05.15 | 24,00 | - | 101,63 | 74,97 | 26,66 | 60,66 | 60,32 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 1,48 | 2,90 | - | - | 2,90 | - | 2,90 | - | 60,31 | - | 0,17 | | | 1,65 |
| 16.05.15 | 24,00 | - | 102,90 | 74,54 | 28,36 | 60,74 | 60,61 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 1,56 | 2,92 | - | - | 2,92 | - | 2,92 | - | 60,52 | - | 0,18 | | | 1,74 |
| 17.05.15 | 24,00 | - | 105,00 | 73,84 | 31,16 | 60,38 | 60,05 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 1,74 | 2,98 | - | - | 2,98 | - | 2,98 | - | 60,07 | - | 0,17 | | | 1,91 |
| 18.05.15 | 24,00 | - | 105,86 | 73,56 | 32,30 | 59,20 | 58,97 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 3,08 | - | - | 3,08 | - | 3,08 | - | 58,96 | - | 0,18 | | | 1,94 |
| 19.05.15 | 24,00 | - | 105,75 | 73,34 | 32,41 | 59,41 | 59,10 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 1,78 | 2,92 | - | - | 2,92 | - | 2,92 | - | 59,17 | - | 0,17 | | | 1,95 |
| 20.05.15 | 24,00 | - | 99,07 | 72,15 | 26,92 | 58,51 | 58,20 | 0,31 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 2,88 | - | - | 2,88 | - | 2,88 | - | 58,24 | - | 0,17 | | | 1,60 |
| 21.05.15 | 24,00 | - | 98,84 | 72,64 | 26,20 | 59,87 | 59,54 | 0,33 | 7,00 | 5,00 | 1,43 | 2,94 | - | - | 2,94 | - | 2,94 | - | 59,54 | - | 0,17 | | | 1,60 |
| 22.05.15 | 24,00 | - | 99,42 | 75,38 | 24,04 | 62,18 | 61,73 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 2,77 | - | - | 2,77 | - | 2,77 | - | 61,68 | - | 0,17 | | | 1,53 |
| 23.05.15 | 24,00 | - | 105,69 | 80,14 | 25,55 | 66,10 | 65,76 | 0,34 | 7,00 | 5,00 | 1,53 | 2,89 | - | - | 2,89 | - | 2,89 | - | 65,79 | - | 0,19 | | | 1,72 |
| Среднее | 24,00 | - | 108,16 | 80,27 | 27,89 | 63,32 | 52,71 | 10,62 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 15,67 | - | - | 15,95 | - | 15,95 | - | 63,04 | - | 1,01 | - | - | 2,68 |
| Итого | 720,00 | | 3244,83 | 2408,17 | 836,66 | 3661 | | | | | 50,21 | 470,21 | 0,00 | 0,00 | 478,60 | 0,00 | 478,60 | 0,00 | | | 30,20 | 0,00 | 0,00 | 80,41 |

364,5 857,74 53,66

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.15 08:00 | 28574,54 | 23803,68 | 11123,42 | - | 11402,55 | - | 933,42 | | - |
| | 25.05.15 14:00 | 31948,56 | 26307,76 | 11592,99 | - | 11880,40 | - | 1315,44 | | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = ~~4,00~~ Гкал; -7,1
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~76,41~~** Гкал; 834,71
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **478,60** куб.м. -73,31

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать подрядчика
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

46,56 куп