Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.04.15 | 24,00 | - | 110,71 | 86,32 | 24,39 | 67,43 | 41,96 | 25,47 | 7,00 | 5,00 | 2,26 | 23,50 | - | - | 23,99 | - | 23,99 | - | 67,38 | - | 1,58 | | | 3,84 |
| 25.04.15 | 24,00 | - | 111,53 | 84,83 | 26,70 | 64,52 | 40,68 | 23,84 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 25,84 | - | - | 26,34 | - | 26,34 | - | 64,68 | - | 1,67 | | | 3,75 |
| 26.04.15 | 24,00 | - | 109,00 | 84,47 | 24,53 | 65,02 | 40,72 | 24,30 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 23,83 | - | - | 24,32 | - | 24,32 | - | 65,17 | - | 1,55 | | | 3,65 |
| 27.04.15 | 24,00 | - | 107,96 | 84,62 | 23,34 | 65,51 | 41,64 | 23,87 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 22,63 | - | - | 23,09 | - | 23,09 | - | 65,60 | - | 1,48 | | | 3,55 |
| 28.04.15 | 24,00 | - | 104,41 | 82,18 | 22,23 | 65,16 | 41,84 | 23,32 | 7,00 | 5,00 | 1,99 | 21,16 | - | - | 21,57 | - | 21,57 | - | 65,31 | - | 1,38 | | | 3,37 |
| 29.04.15 | 24,00 | - | 105,65 | 83,93 | 21,72 | 65,45 | 41,96 | 23,49 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 20,56 | - | - | 20,95 | - | 20,95 | - | 65,53 | - | 1,35 | | | 3,40 |
| 30.04.15 | 24,00 | - | 108,50 | 85,15 | 23,35 | 65,25 | 41,40 | 23,85 | 7,00 | 5,00 | 2,10 | 22,19 | - | - | 22,61 | - | 22,61 | - | 65,38 | - | 1,45 | | | 3,56 |
| 01.05.15 | 24,00 | - | 107,88 | 85,11 | 22,77 | 65,30 | 41,68 | 23,62 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 21,86 | - | - | 22,28 | - | 22,28 | - | 65,42 | - | 1,43 | | | 3,50 |
| 02.05.15 | 24,00 | - | 106,74 | 85,50 | 21,24 | 65,53 | 41,71 | 23,82 | 7,00 | 5,00 | 2,09 | 20,41 | - | - | 20,81 | - | 20,81 | - | 65,69 | - | 1,34 | | | 3,43 |
| 03.05.15 | 24,00 | - | 107,69 | 85,54 | 22,15 | 65,45 | 41,57 | 23,88 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 21,19 | - | - | 21,62 | - | 21,62 | - | 65,59 | - | 1,39 | | | 3,50 |
| 04.05.15 | 24,00 | - | 109,89 | 85,45 | 24,44 | 65,26 | 41,78 | 23,48 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 23,46 | - | - | 23,91 | - | 23,91 | - | 65,39 | - | 1,54 | | | 3,60 |
| 05.05.15 | 24,00 | - | 101,55 | 78,22 | 23,33 | 62,91 | 40,52 | 22,39 | 7,00 | 5,00 | 1,82 | 22,52 | - | - | 22,95 | - | 22,95 | - | 62,17 | - | 1,40 | | | 3,22 |
| 06.05.15 | 24,00 | - | 82,40 | 60,06 | 22,34 | 58,06 | 36,16 | 21,90 | 7,00 | 5,00 | 1,34 | 21,71 | - | - | 22,05 | - | 22,05 | - | 58,42 | - | 1,27 | | | 2,61 |
| 07.05.15 | 24,00 | - | 82,52 | 60,45 | 22,07 | 62,57 | 38,45 | 24,12 | 7,00 | 5,00 | 1,49 | 21,40 | - | - | 21,79 | - | 21,79 | - | 62,94 | - | 1,35 | | | 2,84 |
| 08.05.15 | 24,00 | - | 80,46 | 61,07 | 19,39 | 64,80 | 51,11 | 13,69 | 7,00 | 5,00 | 0,89 | 18,55 | - | - | 18,94 | - | 18,94 | - | 64,95 | - | 1,21 | | | 2,10 |
| 09.05.15 | 24,00 | - | 88,55 | 66,62 | 21,93 | 65,14 | 64,92 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 21,10 | - | - | 21,51 | - | 21,51 | - | 65,26 | - | 1,38 | | | 1,45 |
| 10.05.15 | 24,00 | - | 90,61 | 67,48 | 23,13 | 64,99 | 64,78 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 22,29 | - | - | 22,73 | - | 22,73 | - | 65,08 | - | 1,45 | | | 1,52 |
| 11.05.15 | 24,00 | - | 89,58 | 66,22 | 23,36 | 64,51 | 64,30 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 22,53 | - | - | 22,97 | - | 22,97 | - | 64,59 | - | 1,45 | | | 1,53 |
| 12.05.15 | 24,00 | - | 91,50 | 67,22 | 24,28 | 65,10 | 64,89 | 0,21 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 23,49 | - | - | 23,94 | - | 23,94 | - | 65,19 | - | 1,53 | | | 1,60 |
| 13.05.15 | 24,00 | - | 91,44 | 63,78 | 27,66 | 61,23 | 61,20 | 0,03 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 26,93 | - | - | 27,38 | - | 27,38 | - | 60,97 | - | 1,65 | | | 1,70 |
| 14.05.15 | 24,00 | - | 93,93 | 63,46 | 30,47 | 59,67 | 59,49 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 29,75 | - | - | 30,26 | - | 30,26 | - | 59,77 | - | 1,78 | | | 1,83 |
| 15.05.15 | 24,00 | - | 95,28 | 64,81 | 30,47 | 60,50 | 60,28 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 29,70 | - | - | 30,21 | - | 30,21 | - | 60,67 | - | 1,80 | | | 1,86 |
| 16.05.15 | 24,00 | - | 96,28 | 64,77 | 31,51 | 60,84 | 60,85 | -0,01 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 30,82 | - | - | 31,35 | - | 31,35 | - | 60,54 | - | 1,87 | | | 1,92 |
| 17.05.15 | 24,00 | - | 95,06 | 64,06 | 31,00 | 60,31 | 60,08 | 0,23 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 30,25 | - | - | 30,77 | - | 30,77 | - | 60,52 | - | 1,83 | | | 1,89 |
| 18.05.15 | 24,00 | - | 94,95 | 64,03 | 30,92 | 59,22 | 59,09 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 30,26 | - | - | 30,75 | - | 30,75 | - | 59,21 | - | 1,80 | | | 1,85 |
| 19.05.15 | 24,00 | - | 94,78 | 63,98 | 30,80 | 59,35 | 59,08 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 30,14 | - | - | 30,65 | - | 30,65 | - | 59,62 | - | 1,80 | | | 1,85 |
| 20.05.15 | 24,00 | - | 132,41 | 61,53 | 70,88 | 58,53 | 58,37 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 70,48 | - | - | 71,60 | - | 71,60 | - | 58,66 | - | 4,14 | | | 4,17 |
| 21.05.15 | 24,00 | - | 120,66 | 62,24 | 58,42 | 59,65 | 59,63 | 0,02 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 57,97 | - | - | 58,94 | - | 58,94 | - | 59,61 | - | 3,46 | | | 3,49 |
| 22.05.15 | 24,00 | - | 92,04 | 65,13 | 26,91 | 61,69 | 61,45 | 0,24 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 26,26 | - | - | 26,73 | - | 26,73 | - | 61,89 | - | 1,63 | | | 1,68 |
| 23.05.15 | 24,00 | - | 94,51 | 68,74 | 25,77 | 66,16 | 65,94 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 25,05 | - | - | 25,57 | - | 25,57 | - | 66,31 | - | 1,66 | | | 1,73 |
| Среднее | 24,00 | - | 99,95 | 72,23 | 27,72 | 63,17 | 51,58 | 11,59 | 7,00 | 5,00 | 0,98 | 26,93 | - | - | 27,42 | - | 27,42 | - | 63,25 | - | 1,69 | - | - | 2,67 |
| Итого | 720,00 | | 2998,47 | 2166,97 | 831,50 | | | | | | 29,37 | 807,83 | 0,00 | 0,00 | 822,58 | 0,00 | 822,58 | 0,00 | | | 50,60 | 0,00 | 0,00 | 79,96 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.04.15 08:00 | 48478,62 | 36029,69 | 13031,13 | - | 13351,51 | - | 1811,50 | - | - |
| | 25.05.15 14:00 | 51586,38 | 38277,12 | 13867,00 | - | 14202,71 | - | 1892,66 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -6,87 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **73,09** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **822,58** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

Печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

гвс ? дог. нагр ?

У3373