Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9977.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-2 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219419-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219419 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	130,58	75,98	54,60	67,36	44,80	22,56	7,00	5,00	1,81	53,34	-	-	54,45	-	54,45	-	67,24	-	3,59			5,39
25.04.15	24,00	-	130,49	74,54	55,95	64,59	43,31	21,28	7,00	5,00	1,67	54,75	-	-	55,84	-	55,84	-	64,53	-	3,54			5,20
26.04.15	24,00	-	131,83	74,21	57,62	65,10	43,58	21,52	7,00	5,00	1,66	56,70	-	-	57,82	-	57,82	-	65,05	-	3,69			5,35
27.04.15	24,00	-	129,96	74,33	55,63	65,63	44,46	21,17	7,00	5,00	1,65	54,56	-	-	55,68	-	55,68	-	65,56	-	3,58			5,23
28.04.15	24,00	-	127,27	72,12	55,15	65,30	44,48	20,82	7,00	5,00	1,58	54,10	-	-	55,18	-	55,18	-	65,23	-	3,53			5,11
29.04.15	24,00	-	128,88	73,60	55,28	65,53	44,46	21,07	7,00	5,00	1,62	54,28	-	-	55,40	-	55,40	-	65,46	-	3,56			5,18
30.04.15	24,00	-	129,03	74,70	54,33	65,33	44,05	21,28	7,00	5,00	1,66	53,41	-	-	54,46	-	54,46	-	65,26	-	3,49			5,14
01.05.15	24,00	-	129,99	74,91	55,08	65,38	44,34	21,04	7,00	5,00	1,62	54,50	-	-	55,57	-	55,57	-	65,31	-	3,56			5,18
02.05.15	24,00	-	130,00	75,09	54,91	65,63	44,45	21,18	7,00	5,00	1,61	54,74	-	-	55,84	-	55,84	-	65,57	-	3,59			5,20
03.05.15	24,00	-	129,16	75,09	54,07	65,56	44,10	21,46	7,00	5,00	1,63	53,81	-	-	54,91	-	54,91	-	65,50	-	3,53			5,16
04.05.15	24,00	-	130,14	75,05	55,09	65,32	44,08	21,24	7,00	5,00	1,60	55,01	-	-	56,10	-	56,10	-	65,26	-	3,59			5,20
05.05.15	24,00	-	120,86	67,53	53,33	62,68	42,49	20,19	7,00	5,00	1,38	53,42	-	-	54,39	-	54,39	-	62,30	-	3,33			4,71
06.05.15	24,00	-	101,45	52,87	48,58	58,44	38,21	20,23	7,00	5,00	1,07	48,63	-	-	49,40	-	49,40	-	58,43	-	2,84			3,91
07.05.15	24,00	-	100,50	52,70	47,80	62,75	40,56	22,19	7,00	5,00	1,17	47,85	-	-	48,72	-	48,72	-	62,76	-	3,00			4,17
08.05.15	24,00	-	102,90	54,01	48,89	64,90	53,07	11,83	7,00	5,00	0,65	48,89	-	-	49,81	-	49,81	-	64,83	-	3,17			3,82
09.05.15	24,00	-	107,91	58,41	49,50	65,22	64,87	0,35	7,00	5,00	0,04	49,36	-	-	50,33	-	50,33	-	65,16	-	3,22			3,26
10.05.15	24,00	-	107,72	59,21	48,51	65,03	64,69	0,34	7,00	5,00	0,04	48,35	-	-	49,27	-	49,27	-	64,95	-	3,14			3,18
11.05.15	24,00	-	108,24	57,80	50,44	64,61	64,26	0,35	7,00	5,00	0,04	50,18	-	-	51,13	-	51,13	-	64,53	-	3,24			3,28
12.05.15	24,00	-	108,67	58,68	49,99	65,13	64,78	0,35	7,00	5,00	0,06	49,62	-	-	50,58	-	50,58	-	65,05	-	3,23			3,28
13.05.15	24,00	-	104,47	55,50	48,97	61,26	61,00	0,26	7,00	5,00	0,06	48,42	-	-	49,26	-	49,26	-	61,10	-	2,96			3,02
14.05.15	24,00	-	106,25	55,10	51,15	59,73	59,38	0,35	7,00	5,00	0,07	50,53	-	-	51,36	-	51,36	-	59,68	-	3,02			3,08
15.05.15	24,00	-	105,98	56,47	49,51	60,69	60,30	0,39	7,00	5,00	0,06	48,90	-	-	49,75	-	49,75	-	60,65	-	2,97			3,03
16.05.15	24,00	-	104,86	56,34	48,52	60,81	60,56	0,25	7,00	5,00	0,06	47,95	-	-	48,77	-	48,77	-	60,62	-	2,91			2,97
17.05.15	24,00	-	106,52	55,85	50,67	60,37	60,01	0,36	7,00	5,00	0,05	50,28	-	-	51,14	-	51,14	-	60,32	-	3,03			3,08
18.05.15	24,00	-	104,45	55,82	48,63	59,24	58,93	0,31	7,00	5,00	0,05	48,17	-	-	48,96	-	48,96	-	59,13	-	2,85			2,90
19.05.15	24,00	-	105,87	55,71	50,16	59,47	59,07	0,40	7,00	5,00	0,05	49,81	-	-	50,62	-	50,62	-	59,45	-	2,96			3,01
20.05.15	24,00	-	102,62	54,34	48,28	58,53	58,18	0,35	7,00	5,00	0,03	48,09	-	-	48,87	-	48,87	-	58,47	-	2,82			2,85
21.05.15	24,00	-	105,28	54,94	50,34	59,89	59,52	0,37	7,00	5,00	0,03	50,31	-	-	51,15	-	51,15	-	59,83	-	3,01			3,04
22.05.15	24,00	-	105,60	57,26	48,34	62,13	61,71	0,42	7,00	5,00	0,03	48,36	-	-	49,24	-	49,24	-	62,12	-	3,01			3,03
23.05.15	24,00	-	109,49	60,35	49,14	66,13	65,76	0,37	7,00	5,00	0,02	49,30	-	-	50,29	-	50,29	-	66,06	-	3,26			3,28
Среднее	24,00	-	114,90	63,28	51,62	63,26	52,78	10,48	7,00	5,00	0,77	51,19	-	-	52,14	-	52,14	-	63,18	-	3,24	-	-	4,01
Итого	720,00		3446,97	1898,51	1548,46						23,05	1535,62	0,00	0,00	1564,29	0,00	1564,29	0,00			97,19	0,00	0,00	120,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	2185,41	1296,91	880,99	-	899,46	-	88,15	-	-
	25.05.15 14:00	5762,27	3266,56	2476,06	-	2524,42	-	211,83	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -13,07 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1564,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

84,12