Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 36 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 36
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319095
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1319095-ч(с)-0515.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	105,43	105,43	0,00	64,14	38,85	25,29	5,14	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,66
25.04.15	24,00	-	106,05	106,05	0,00	63,95	39,01	24,94	5,16	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
26.04.15	24,00	-	106,47	106,47	0,00	63,49	39,00	24,49	5,17	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
27.04.15	24,00	-	106,28	106,28	0,00	63,56	38,95	24,61	5,17	4,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
28.04.15	24,00	-	107,58	107,58	0,00	63,54	39,68	23,86	5,22	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
29.04.15	24,00	-	94,05	94,05	0,00	58,30	37,23	21,07	4,97	4,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
30.04.15	24,00	-	106,07	106,02	0,06	62,31	39,10	23,21	5,10	4,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
01.05.15	24,00	-	106,05	106,05	0,00	63,21	39,28	23,93	5,13	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
02.05.15	24,00	-	105,99	105,99	0,00	64,05	39,78	24,27	5,12	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
03.05.15	24,00	-	105,93	105,93	0,00	63,07	39,52	23,55	5,13	4,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
04.05.15	24,00	-	105,44	105,44	0,00	62,83	39,23	23,60	5,11	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
05.05.15	24,00	-	106,01	106,01	0,00	63,65	39,72	23,93	5,11	4,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,53
06.05.15	24,00	-	103,80	103,80	0,00	64,43	40,06	24,37	5,09	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
07.05.15	24,00	-	97,05	97,05	0,00	63,13	39,47	23,66	5,01	4,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
08.05.15	24,00	-	91,35	91,35	0,00	62,53	38,98	23,55	4,98	4,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
09.05.15	24,00	-	79,00	79,00	0,00	61,94	36,82	25,12	4,88	4,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
10.05.15	24,00	-	78,44	78,44	0,00	62,84	36,64	26,20	4,85	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
11.05.15	24,00	-	78,52	78,52	0,00	62,79	36,75	26,04	4,86	4,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,04
12.05.15	24,00	-	77,81	77,81	0,00	63,20	36,70	26,50	4,84	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
13.05.15	24,00	-	35,76	35,76	0,00	44,97	31,70	13,27	2,53	2,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
Среднее	24,00	-	95,15	95,15	0,00	62,10	38,32	23,77	4,93	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,31
Итого	480,00		1903,08	1903,03	0,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	46,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 12:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **46,26** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 26 05 15 г.