Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 42-1 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9071.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 42-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219181-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219181 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С=

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв) лето: M1(h1-hz)+Mr(hz-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	79,84	79,84	0,00	64,79	39,70	25,09	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
25.04.15	24,00	-	78,78	78,78	0,00	61,52	37,70	23,82	7,00	5,00	1,88	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,88
26.04.15	24,00	-	78,56	78,56	0,00	61,90	37,85	24,05	7,00	5,00	1,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,89
27.04.15	24,00	-	78,25	78,25	0,00	62,37	38,53	23,84	7,00	5,00	1,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,87
28.04.15	24,00	-	67,99	67,99	0,00	61,71	37,59	24,12	7,00	5,00	1,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,64
29.04.15	24,00	-	77,47	77,47	0,00	62,41	39,06	23,35	7,00	5,00	1,81	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,81
30.04.15	24,00	-	78,41	78,41	0,00	62,19	38,93	23,26	7,00	5,00	1,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,82
01.05.15	24,00	-	76,65	76,65	0,00	62,22	38,75	23,47	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
02.05.15	24,00	-	76,55	76,55	0,00	62,39	38,96	23,43	7,00	5,00	1,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,80
03.05.15	24,00	-	76,39	76,39	0,00	62,35	38,95	23,40	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
04.05.15	24,00	-	76,17	76,17	0,00	62,21	39,10	23,11	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,76
05.05.15	24,00	-	42,45	44,31	-1,86	61,57	38,89	22,68	7,00	5,00	0,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,95
06.05.15	24,00	-	19,54	20,01	-0,47	59,75	37,38	22,37	7,00	5,00	0,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			0,45
07.05.15	24,00	-	32,21	32,37	-0,16	59,49	34,97	24,52	7,00	5,00	0,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,79
08.05.15	24,00	-	45,93	45,93	0,00	59,22	33,86	25,36	7,00	5,00	1,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,17
09.05.15	24,00	-	53,28	53,28	0,00	59,90	35,41	24,49	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
10.05.15	24,00	-	53,41	53,41	0,00	59,83	35,48	24,35	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
11.05.15	24,00	-	52,99	52,99	0,00	60,19	35,58	24,61	7,00	5,00	1,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,30
12.05.15	24,00	-	24,73	24,73	0,00	59,96	35,32	24,64	7,00	5,00	0,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,61
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,43	21,40	1,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	58,48	58,60	-0,12	59,42	36,67	22,75	7,00	5,00	1,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,40
Итого	480,00		1169,60	1172,09	-2,49						27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	27,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	37377,37	37383,35	0,00	-	0,00	-	986,27	-	-
	14.05.15 16:00	38521,37	38529,84	0,00	-	0,00	-	1013,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.