ГВС -

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: [illegible] ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / [illegible]-ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-										22,84	1,14	21,70	23,43	1,14	22,29	-	74,71	19,82	1,68			1,68
25.04.15	24,00	-										22,10	1,11	20,99	22,66	1,11	21,55	-	75,57	20,41	1,65			1,65
26.04.15	24,00	-										23,38	0,97	22,41	23,97	0,97	23,00	-	75,42	22,52	1,74			1,74
27.04.15	24,00	-										22,98	1,07	21,91	23,57	1,07	22,50	-	74,95	22,80	1,70			1,70
28.04.15	24,00	-										20,40	1,25	19,15	20,90	1,25	19,65	-	75,21	23,87	1,50			1,50
29.04.15	24,00	-										21,67	1,20	20,47	22,23	1,20	21,03	-	75,15	24,58	1,60			1,60
30.04.15	24,00	-										21,12	1,20	19,92	21,67	1,20	20,47	-	74,49	21,46	1,55			1,55
01.05.15	24,00	-										20,77	1,22	19,55	21,32	1,22	20,10	-	75,34	23,48	1,54			1,54
02.05.15	24,00	-										17,74	1,45	16,29	18,21	1,45	16,76	-	75,20	23,23	1,30			1,30
03.05.15	24,00	-										18,60	1,41	17,19	19,11	1,41	17,70	-	74,90	21,94	1,36			1,36
04.05.15	24,00	-										23,50	1,23	22,27	24,10	1,23	22,87	-	75,43	22,51	1,74			1,74
05.05.15	24,00	-										21,89	1,13	20,76	22,45	1,13	21,32	-	75,13	24,35	1,62			1,62
06.05.15	24,00	-										19,85	1,18	18,67	20,36	1,24	19,12	-	75,86	25,78	1,48			1,48
07.05.15	24,00	-										19,67	1,18	18,49	20,19	1,18	19,01	-	75,64	26,20	1,46			1,46
08.05.15	24,00	-										22,04	1,20	20,84	22,61	1,20	21,41	-	75,10	24,84	1,63			1,63
09.05.15	24,00	-										19,10	1,42	17,68	19,58	1,42	18,16	-	74,64	23,64	1,39			1,39
10.05.15	24,00	-										16,56	1,53	15,03	16,98	1,53	15,45	-	75,86	24,86	1,22			1,22
11.05.15	24,00	-										21,49	1,26	20,23	22,03	1,26	20,77	-	75,34	24,03	1,59			1,59
12.05.15	24,00	-										20,44	1,24	19,20	20,93	1,24	19,69	-	74,12	24,23	1,48			1,48
13.05.15	24,00	-										21,46	1,09	20,37	22,00	1,09	20,91	-	74,50	23,49	1,57			1,57
14.05.15	24,00	-										20,97	1,26	19,71	21,49	1,26	20,23	-	74,40	21,56	1,53			1,53
15.05.15	24,00	-										20,72	1,24	19,48	21,25	1,24	20,01	-	74,42	20,95	1,52			1,52
16.05.15	24,00	-										18,72	0,63	18,09	19,20	0,63	18,57	-	74,64	22,69	1,38			1,38
17.05.15	24,00	-										23,14	0,00	23,14	23,70	0,00	23,70	-	74,91	22,44	1,74			1,74
18.05.15	24,00	-										22,90	0,60	22,30	23,49	0,60	22,89	-	74,19	17,46	1,69			1,69
19.05.15	24,00	-										22,46	0,67	21,79	23,02	0,67	22,35	-	72,99	18,16	1,63			1,63
20.05.15	24,00	-										23,72	0,48	23,24	24,26	0,48	23,78	-	71,19	16,73	1,68			1,68
21.05.15	24,00	-										21,20	0,42	20,78	21,68	0,42	21,26	-	70,87	17,97	1,49			1,49
22.05.15	24,00	-										21,28	1,09	20,19	21,81	1,09	20,72	-	73,25	20,34	1,54			1,54
23.05.15	24,00	-										20,12	1,38	18,74	20,64	1,38	19,26	-	75,63	21,75	1,49			1,49
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,09	1,08	20,02	21,63	1,08	20,55	-	74,64	22,27	1,55	-	-	1,55
Итого	720,00		0,00	0,00	0,00						0,00	632,83	32,25	600,58	648,84	32,31	616,53	0,00			46,50	0,00	0,00	46,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	52875,89	52875,62	4269,52	243,65	4376,52	243,71	719,49	310,96	-
	25.05.15 12:00	58404,37	58404,10	4932,07	277,48	5055,84	277,60	763,53	359,70	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -5,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,12** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **616,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 30.05 15 г.

4/1,11