отоп.

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9067.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО | Строит.Адрес: Бабушкина 49 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	301,58	301,58	0,00	58,35	48,17	10,18	7,00	5,00	3,07													3,07
25.04.15	24,00	-	301,49	301,49	0,00	56,24	46,83	9,41	7,00	5,00	2,84													2,84
26.04.15	24,00	-	301,42	301,42	0,00	54,88	45,86	9,02	7,00	5,00	2,72													2,72
27.04.15	24,00	-	302,38	302,38	0,00	55,31	46,39	8,92	7,00	5,00	2,70													2,70
28.04.15	24,00	-	310,54	310,54	0,00	56,99	48,00	8,99	7,00	5,00	2,80													2,80
29.04.15	24,00	-	289,09	289,09	0,00	59,15	49,08	10,07	7,00	5,00	2,92													2,92
30.04.15	24,00	-	303,34	303,34	0,00	52,81	44,63	8,18	7,00	5,00	2,49													2,49
01.05.15	24,00	-	303,36	303,36	0,00	52,39	44,51	7,88	7,00	5,00	2,40													2,40
02.05.15	24,00	-	303,28	303,28	0,00	51,79	44,02	7,77	7,00	5,00	2,36													2,36
03.05.15	24,00	-	303,26	303,26	0,00	51,49	43,72	7,77	7,00	5,00	2,37													2,37
04.05.15	24,00	-	303,37	303,37	0,00	52,78	44,68	8,10	7,00	5,00	2,47													2,47
05.05.15	24,00	-	303,38	303,38	0,00	53,34	45,20	8,14	7,00	5,00	2,48													2,48
06.05.15	24,00	-	303,27	303,27	0,00	53,83	45,97	7,86	7,00	5,00	2,39													2,39
07.05.15	24,00	-	307,44	307,44	0,00	51,30	44,41	6,89	7,00	5,00	2,13													2,13
08.05.15	24,00	-	311,03	311,03	0,00	48,88	42,62	6,26	7,00	5,00	1,96													1,96
09.05.15	24,00	-	311,19	311,19	0,00	48,66	42,18	6,48	7,00	5,00	2,03													2,03
10.05.15	24,00	-	311,51	311,51	0,00	48,73	42,32	6,41	7,00	5,00	2,01													2,01
11.05.15	24,00	-	311,13	311,13	0,00	48,03	41,81	6,22	7,00	5,00	1,94													1,94
12.05.15	24,00	-	134,40	134,40	0,00	47,98	41,47	6,51	7,00	5,00	0,88													0,88
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,95	21,96	0,99	7,00	5,00	0,00													0,00
14.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,27	19,61	0,66	7,00	5,00	0,00													0,00
15.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,01	18,47	0,54	7,00	5,00	0,00													0,00
16.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	17,73	0,50	7,00	5,00	0,00													0,00
17.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	17,59	0,42	7,00	5,00	0,00													0,00
18.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,51	16,95	0,56	7,00	5,00	0,00													0,00
19.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,13	16,66	0,47	7,00	5,00	0,00													0,00
20.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	16,80	16,30	0,50	7,00	5,00	0,00													0,00
21.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,27	16,87	0,40	7,00	5,00	0,00													0,00
22.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,43	16,96	0,47	7,00	5,00	0,00													0,00
23.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,63	17,18	0,45	7,00	5,00	0,00													0,00
Среднее	24,00	-	187,22	187,22	-	40,17	34,94	5,23	7,00	5,00	1,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50
Итого	720,00		5616,46	5616,46	0,00						44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	52875,89	52875,62	4269,52	243,65	4376,52	243,71	719,49	310,96	-
	25.05.15 12:00	58404,37	58404,10	4932,07	277,48	5055,84	277,60	763,53	359,70	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **44,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.