Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	157,65	139,07	18,58	66,91	45,30	21,61	7,00	5,00	3,22	15,51	-	-	15,82	-	15,82	-	66,34	-	1,03			4,25
25.04.15	24,00	-	156,63	137,76	18,87	64,09	44,12	19,97	7,00	5,00	2,92	16,39	-	-	16,70	-	16,70	-	63,94	-	1,05			3,96
26.04.15	24,00	-	158,94	137,80	21,14	64,56	44,42	20,14	7,00	5,00	2,91	19,12	-	-	19,46	-	19,46	-	64,48	-	1,23			4,14
27.04.15	24,00	-	155,56	138,01	17,55	64,98	45,35	19,63	7,00	5,00	2,84	15,61	-	-	15,90	-	15,90	-	64,82	-	1,01			3,85
28.04.15	24,00	-	148,82	133,93	14,89	64,60	45,15	19,45	7,00	5,00	2,71	13,35	-	-	13,63	-	13,63	-	64,53	-	0,86			3,57
29.04.15	24,00	-	152,96	137,16	15,80	64,89	45,35	19,54	7,00	5,00	2,78	14,26	-	-	14,53	-	14,53	-	64,69	-	0,93			3,71
30.04.15	24,00	-	155,80	139,41	16,39	64,77	45,29	19,48	7,00	5,00	2,81	14,92	-	-	15,18	-	15,18	-	64,55	-	0,97			3,78
01.05.15	24,00	-	153,52	138,77	14,75	64,78	45,65	19,13	7,00	5,00	2,75	13,33	-	-	13,58	-	13,58	-	64,57	-	0,86			3,61
02.05.15	24,00	-	151,35	139,04	12,31	65,01	45,74	19,27	7,00	5,00	2,71	11,99	-	-	12,22	-	12,22	-	64,86	-	0,78			3,48
03.05.15	24,00	-	153,70	139,51	14,19	64,98	45,65	19,33	7,00	5,00	2,67	14,66	-	-	14,92	-	14,92	-	64,88	-	0,95			3,62
04.05.15	24,00	-	154,35	139,87	14,48	64,73	45,74	18,99	7,00	5,00	2,63	14,97	-	-	15,27	-	15,27	-	64,54	-	0,97			3,60
05.05.15	24,00	-	144,16	126,83	17,33	62,54	44,30	18,24	7,00	5,00	2,33	17,54	-	-	17,84	-	17,84	-	61,27	-	1,07			3,40
06.05.15	24,00	-	115,89	101,01	14,88	57,45	39,67	17,78	7,00	5,00	1,81	14,72	-	-	14,96	-	14,96	-	57,66	-	0,85			2,66
07.05.15	24,00	-	113,71	99,80	13,91	61,76	41,77	19,99	7,00	5,00	2,04	13,09	-	-	13,31	-	13,31	-	61,89	-	0,81			2,86
08.05.15	24,00	-	112,53	99,72	12,81	64,10	55,61	8,49	7,00	5,00	0,90	12,07	-	-	12,27	-	12,27	-	63,98	-	0,77			1,68
09.05.15	24,00	-	123,89	108,28	15,61	64,50	64,25	0,25	7,00	5,00	0,08	14,94	-	-	15,21	-	15,21	-	64,32	-	0,96			1,04
10.05.15	24,00	-	124,17	109,86	14,31	64,33	64,09	0,24	7,00	5,00	0,08	13,66	-	-	13,93	-	13,93	-	64,12	-	0,88			0,95
11.05.15	24,00	-	124,64	107,81	16,83	63,92	63,69	0,23	7,00	5,00	0,07	16,22	-	-	16,51	-	16,51	-	63,68	-	1,04			1,11
12.05.15	24,00	-	124,46	109,48	14,98	64,35	64,11	0,24	7,00	5,00	0,08	14,31	-	-	14,58	-	14,58	-	64,10	-	0,92			1,00
13.05.15	24,00	-	119,76	105,04	14,72	60,58	60,41	0,17	7,00	5,00	0,07	14,09	-	-	14,34	-	14,34	-	59,98	-	0,85			0,92
14.05.15	24,00	-	120,83	105,36	15,47	58,86	58,61	0,25	7,00	5,00	0,07	14,85	-	-	15,09	-	15,09	-	58,86	-	0,87			0,94
15.05.15	24,00	-	124,11	107,59	16,52	59,52	59,30	0,22	7,00	5,00	0,07	15,90	-	-	16,15	-	16,15	-	59,33	-	0,94			1,01
16.05.15	24,00	-	124,11	107,53	16,58	60,07	59,91	0,16	7,00	5,00	0,07	15,97	-	-	16,23	-	16,23	-	59,45	-	0,95			1,02
17.05.15	24,00	-	123,88	106,79	17,09	59,41	59,15	0,26	7,00	5,00	0,07	16,53	-	-	16,77	-	16,77	-	59,46	-	0,98			1,05
18.05.15	24,00	-	122,95	106,35	16,60	58,37	58,16	0,21	7,00	5,00	0,07	15,94	-	-	16,19	-	16,19	-	58,10	-	0,93			1,00
19.05.15	24,00	-	122,40	105,83	16,57	58,47	58,20	0,27	7,00	5,00	0,08	15,82	-	-	16,08	-	16,08	-	58,59	-	0,93			1,00
20.05.15	24,00	-	123,94	104,67	19,27	57,80	57,52	0,28	7,00	5,00	0,07	18,53	-	-	18,80	-	18,80	-	57,95	-	1,07			1,15
21.05.15	24,00	-	123,57	105,07	18,50	58,87	58,62	0,25	7,00	5,00	0,08	17,75	-	-	18,02	-	18,02	-	58,81	-	1,04			1,12
22.05.15	24,00	-	123,81	107,54	16,27	60,60	60,34	0,26	7,00	5,00	0,07	15,56	-	-	15,81	-	15,81	-	60,59	-	0,94			1,02
23.05.15	24,00	-	127,10	112,11	14,99	64,94	64,70	0,24	7,00	5,00	0,09	14,20	-	-	14,48	-	14,48	-	64,71	-	0,92			1,01
Среднее	24,00	-	134,64	118,57	16,07	62,49	53,01	9,49	7,00	5,00	1,30	15,19	-	-	15,46	-	15,46	-	62,30	-	0,95	-	-	2,25
Итого	720,00		4039,19	3557,00	482,19						39,12	455,80	0,00	0,00	463,78	0,00	463,78	0,00			28,35	0,00	0,00	67,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	1263,19	1108,65	145,16	-	147,96	-	35,07	-	-
	25.05.15 19:00	5473,79	4815,28	622,51	-	633,70	-	102,98	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -3,88 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **463,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать по заявлению ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" печать энергосбыта Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

24,47