Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 68 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 68
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01786-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 01786 Режим (схема): 6;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	*	146,44	111,66	34,78	67,35	39,58	27,78	8,00	3,00	3,29	32,20	0,00	0,00	32,87	0,00	32,87	-	67,13	0,00	2,16			5,46
25.04.15	24,00	*	144,46	110,66	33,80	64,35	38,65	25,70	8,00	3,00	3,01	31,42	0,00	0,00	32,02	0,00	32,02	-	64,42	0,00	2,03			5,03
26.04.15	24,00	*	148,52	110,88	37,63	64,89	39,02	25,87	8,00	3,00	3,02	35,43	0,00	0,00	36,12	0,00	36,12	-	65,05	0,00	2,31			5,32
27.04.15	24,00	*	143,55	111,36	32,20	65,36	39,83	25,53	8,00	3,00	2,99	30,15	0,00	0,00	30,75	0,00	30,75	-	65,40	0,00	1,97			4,96
28.04.15	24,00	*	141,01	108,33	32,67	65,03	40,16	24,87	8,00	3,00	2,85	30,36	0,00	0,00	30,96	0,00	30,96	-	65,13	0,00	1,98			4,83
29.04.15	24,00	*	143,63	110,38	33,24	65,37	40,34	25,02	8,00	3,00	2,94	30,67	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	-	65,44	0,00	2,01			4,95
30.04.15	24,00	*	145,47	111,74	33,73	65,12	39,90	25,22	8,00	3,00	3,00	31,09	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	-	65,18	0,00	2,03			5,03
01.05.15	24,00	*	142,41	111,57	30,84	65,18	40,23	24,95	8,00	3,00	2,96	28,31	0,00	0,00	28,86	0,00	28,86	-	65,24	0,00	1,85			4,81
02.05.15	24,00	*	141,20	111,98	29,23	65,41	40,42	25,00	8,00	3,00	2,99	26,49	0,00	0,00	27,01	0,00	27,01	-	65,49	0,00	1,74			4,72
03.05.15	24,00	*	141,66	112,09	29,56	65,33	40,06	25,28	8,00	3,00	3,05	26,34	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	65,41	0,00	1,72			4,78
04.05.15	24,00	*	145,01	112,01	33,00	65,16	40,16	25,00	8,00	3,00	3,02	29,83	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	65,24	0,00	1,95			4,96
05.05.15	24,00	*	139,85	103,20	36,64	62,88	39,31	23,57	8,00	3,00	2,68	33,61	0,00	0,00	34,20	0,00	34,20	-	61,54	0,00	2,07			4,75
06.05.15	24,00	*	112,44	78,45	34,00	58,01	34,93	23,08	8,00	3,00	1,95	31,42	0,00	0,00	31,93	0,00	31,93	-	58,60	0,00	1,84			3,79
07.05.15	24,00	*	110,35	79,40	30,95	62,58	43,82	18,75	8,00	3,00	1,65	28,49	0,00	0,00	29,01	0,00	29,01	-	62,96	0,00	1,79			3,44
08.05.15	24,00	*	107,85	78,42	29,44	64,87	65,10	-0,22	8,00	3,00	0,12	27,37	0,00	0,00	27,91	0,00	27,91	-	65,07	0,00	1,78			1,90
09.05.15	24,00	*	111,49	84,65	26,84	65,09	65,39	-0,30	8,00	3,00	0,12	24,75	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24	-	65,18	0,00	1,61			1,73
10.05.15	24,00	*	111,66	85,83	25,83	64,95	65,24	-0,30	8,00	3,00	0,12	23,73	0,00	0,00	24,19	0,00	24,19	-	65,03	0,00	1,54			1,66
11.05.15	24,00	*	117,14	84,17	32,97	64,44	64,72	-0,28	8,00	3,00	0,12	30,76	0,00	0,00	31,36	0,00	31,36	-	64,55	0,00	1,99			2,11
12.05.15	24,00	*	118,26	85,79	32,47	65,07	65,34	-0,27	8,00	3,00	0,13	30,25	0,00	0,00	30,85	0,00	30,85	-	65,16	0,00	1,97			2,10
13.05.15	24,00	*	117,04	82,96	34,08	61,32	61,65	-0,33	8,00	3,00	0,12	31,86	0,00	0,00	32,42	0,00	32,42	-	61,13	0,00	1,95			2,07
14.05.15	24,00	*	113,73	82,87	30,87	59,67	59,84	-0,17	8,00	3,00	0,12	28,74	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23	-	59,86	0,00	1,72			1,84
15.05.15	24,00	*	115,13	84,62	30,51	60,32	60,51	-0,20	8,00	3,00	0,12	28,35	0,00	0,00	28,84	0,00	28,84	-	60,44	0,00	1,71			1,83
16.05.15	24,00	*	116,63	84,54	32,10	60,93	61,27	-0,34	8,00	3,00	0,12	29,91	0,00	0,00	30,42	0,00	30,42	-	60,65	0,00	1,82			1,94
17.05.15	24,00	*	116,84	83,75	33,09	60,21	60,35	-0,14	8,00	3,00	0,12	30,89	0,00	0,00	31,42	0,00	31,42	-	60,47	0,00	1,87			1,99
18.05.15	24,00	*	117,44	83,50	33,94	59,18	59,43	-0,24	8,00	3,00	0,12	31,71	0,00	0,00	32,23	0,00	32,23	-	59,14	0,00	1,88			2,00
19.05.15	24,00	*	116,27	83,45	32,82	59,18	59,26	-0,08	8,00	3,00	0,11	30,92	0,00	0,00	31,43	0,00	31,43	-	59,36	0,00	1,84			1,95
20.05.15	24,00	*	117,82	82,29	35,53	58,42	58,57	-0,15	8,00	3,00	0,12	33,25	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79	-	58,64	0,00	1,95			2,07
21.05.15	24,00	*	115,56	82,46	33,10	59,63	59,82	-0,19	8,00	3,00	0,13	30,80	0,00	0,00	31,32	0,00	31,32	-	59,71	0,00	1,84			1,97
22.05.15	24,00	*	113,29	84,51	28,78	61,29	61,53	-0,24	8,00	3,00	0,13	26,47	0,00	0,00	26,93	0,00	26,93	-	61,28	0,00	1,62			1,75
23.05.15	24,00	*	117,18	88,57	28,61	66,07	66,33	-0,26	8,00	3,00	0,14	26,20	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	66,18	0,00	1,74			1,88
Среднее	24,00	-	126,31	94,20	32,11	63,09	51,69	11,40	8,00	3,00	1,38	29,73	-	-	30,28	-	30,28	-	63,14	-	1,88	-	-	3,25
Итого	720,00		3789,35	2826,10	963,24						41,36	891,78	0,00	0,00	908,29	0,00	908,29	0,00			56,28	0,00	0,00	97,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	27338,44	21354,22	6058,46	0,00	6216,15	0,00	1156,56	458,43	-
	25.05.15 11:00	31254,77	24271,72	6983,24	0,00	7158,12	0,00	1255,35	516,92	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -7,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **90,05** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **908,29** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

БУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
30 05 15 г.

48,69