Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 7 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8793.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206886-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206886 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,36

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,191 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=57,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	55,51	27,09	28,42	64,63	34,68	29,95	7,00	5,00	1,11	29,77	-	-	30,18	-	30,18	-	51,69	-	1,54			2,65
25.04.15	24,00	-	50,50	25,57	24,93	62,79	32,80	29,99	7,00	5,00	0,98	25,98	-	-	26,32	-	26,32	-	52,28	-	1,36			2,34
26.04.15	24,00	-	46,10	19,43	26,67	62,24	31,55	30,69	7,00	5,00	0,78	30,23	-	-	30,59	-	30,59	-	48,77	-	1,48			2,26
27.04.15	24,00	-	40,53	15,48	25,05	62,90	32,11	30,79	7,00	5,00	0,59	29,83	-	-	30,15	-	30,15	-	48,88	-	1,46			2,05
28.04.15	24,00	-	39,77	14,38	25,39	63,45	33,93	29,52	7,00	5,00	0,49	31,44	-	-	31,80	-	31,80	-	49,01	-	1,54			2,04
29.04.15	24,00	-	39,17	17,92	21,25	62,94	32,50	30,44	7,00	5,00	0,65	24,96	-	-	25,23	-	25,23	-	49,09	-	1,23			1,88
30.04.15	24,00	-	40,25	14,16	26,09	62,90	32,11	30,79	7,00	5,00	0,63	29,78	-	-	30,09	-	30,09	-	48,39	-	1,45			2,08
01.05.15	24,00	-	40,33	16,14	24,19	62,12	30,31	31,81	7,00	5,00	0,67	27,31	-	-	27,60	-	27,60	-	49,07	-	1,34			2,02
02.05.15	24,00	-	39,67	15,33	24,34	62,51	31,41	31,10	7,00	5,00	0,58	29,62	-	-	29,92	-	29,92	-	47,92	-	1,42			2,00
03.05.15	24,00	-	39,00	14,71	24,29	63,45	32,09	31,36	7,00	5,00	0,51	31,04	-	-	31,39	-	31,39	-	47,97	-	1,49			2,00
04.05.15	24,00	-	38,30	14,59	23,71	63,98	32,58	31,40	7,00	5,00	0,46	31,15	-	-	31,49	-	31,49	-	48,62	-	1,52			1,97
05.05.15	24,00	-	37,89	16,04	21,85	62,64	32,92	29,72	7,00	5,00	0,51	27,08	-	-	27,38	-	27,38	-	49,32	-	1,34			1,85
06.05.15	24,00	-	38,17	17,23	20,94	63,27	32,96	30,31	7,00	5,00	0,63	23,85	-	-	24,15	-	24,15	-	51,00	-	1,22			1,85
07.05.15	24,00	-	35,94	20,57	15,37	64,01	33,73	30,28	7,00	5,00	0,67	17,05	-	-	17,29	-	17,29	-	54,80	-	0,94			1,61
08.05.15	24,00	-	31,16	11,38	19,78	62,31	36,10	26,21	7,00	5,00	0,06	30,05	-	-	30,38	-	30,38	-	48,95	-	1,47			1,53
09.05.15	24,00	-	29,39	12,28	17,11	62,19	33,68	28,51	7,00	5,00	0,25	23,44	-	-	23,70	-	23,70	-	49,82	-	1,17			1,42
10.05.15	24,00	-	28,53	10,28	18,25	62,24	34,85	27,39	7,00	5,00	0,14	26,45	-	-	26,72	-	26,72	-	48,47	-	1,28			1,42
11.05.15	24,00	-	27,62	13,14	14,48	62,69	38,11	24,58	7,00	5,00	0,00	31,66	-	-	32,02	-	32,02	-	47,79	-	1,52			1,52
12.05.15	24,00	-	14,44	17,57	-3,13	60,40	53,77	6,63	7,00	5,00	0,00	25,60	-	-	25,96	-	25,96	-	54,01	-	1,38			1,38
13.05.15	24,00	-	10,66	14,26	-3,60	62,69	58,04	4,65	7,00	5,00	0,00	21,95	-	-	22,25	-	22,25	-	54,24	-	1,19			1,19
14.05.15	24,00	-	18,44	13,17	5,27	62,90	49,86	13,04	7,00	5,00	0,00	30,93	-	-	31,31	-	31,31	-	48,89	-	1,51			1,51
15.05.15	24,00	-	15,15	12,35	2,80	64,65	49,86	14,79	7,00	5,00	0,00	27,31	-	-	27,63	-	27,63	-	48,15	-	1,31			1,31
16.05.15	24,00	-	14,74	20,06	-5,32	65,29	49,35	15,94	7,00	5,00	0,00	34,94	-	-	35,34	-	35,34	-	48,19	-	1,69			1,69
17.05.15	24,00	-	14,83	14,18	0,65	63,87	48,71	15,16	7,00	5,00	0,00	29,20	-	-	29,55	-	29,55	-	47,28	-	1,38			1,38
18.05.15	24,00	-	14,72	13,90	0,82	65,57	49,15	16,42	7,00	5,00	0,00	28,66	-	-	28,98	-	28,98	-	47,73	-	1,37			1,37
19.05.15	24,00	-	15,01	15,66	-0,65	65,63	50,03	15,60	7,00	5,00	0,00	30,76	-	-	31,10	-	31,10	-	48,33	-	1,49			1,49
20.05.15	24,00	-	15,39	15,85	-0,46	67,49	52,51	14,98	7,00	5,00	0,00	31,33	-	-	31,76	-	31,76	-	50,35	-	1,58			1,58
21.05.15	24,00	-	16,41	13,62	2,79	68,42	53,88	14,54	7,00	5,00	0,00	30,04	-	-	30,46	-	30,46	-	51,70	-	1,55			1,55
22.05.15	24,00	-	17,10	13,48	3,62	67,92	53,46	14,46	7,00	5,00	0,00	30,56	-	-	30,95	-	30,95	-	51,51	-	1,57			1,57
23.05.15	24,00	-	17,60	16,54	1,06	67,28	54,42	12,86	7,00	5,00	0,00	34,32	-	-	34,75	-	34,75	-	52,19	-	1,80			1,80
Среднее	24,00	-	29,41	15,88	13,53	63,85	40,72	23,13	7,00	5,00	0,32	28,54	-	-	28,88	-	28,88	-	49,81	-	1,42	-	-	1,74
Итого	720,00		882,32	476,36	405,96						9,71	856,29	0,00	0,00	866,44	0,00	866,44	0,00			42,58	0,00	0,00	52,29

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	7744,35	6151,46	1628,98	-	1656,73	-	250,06	-	-
	25.05.15 12:00	8633,31	6635,30	2522,98	-	2561,37	-	286,88	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °С = -6,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,99** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **866,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

36,28