Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9971.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 72 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 72 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207206-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207206 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,327 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=98,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24.00	-	126,95	95,89	31,06	68,46	42,28	26,18	7,00	5,00	2,35	33,49	-	-	34,21	-	34,21	-	68,22	-	2,29			4,64
25.04.15	24.00	-	127,02	95,07	31,95	65,13	41,05	24,08	7,00	5,00	2,14	34,40	-	-	35,04	-	35,04	-	64,98	-	2,24			4,37
26.04.15	24.00	-	128,27	95,16	33,11	65,73	41,46	24,27	7,00	5,00	2,16	35,52	-	-	36,22	-	36,22	-	65,62	-	2,33			4,49
27.04.15	24.00	-	125,41	95,41	30,00	66,12	42,23	23,89	7,00	5,00	2,13	32,47	-	-	33,09	-	33,09	-	65,91	-	2,14			4,27
28.04.15	24.00	-	120,87	93,08	27,79	65,74	42,56	23,18	7,00	5,00	2,01	30,06	-	-	30,65	-	30,65	-	65,54	-	1,97			3,98
29.04.15	24.00	-	124,30	95,13	29,17	66,18	42,70	23,48	7,00	5,00	2,09	31,47	-	-	32,11	-	32,11	-	66,05	-	2,08			4,17
30.04.15	24.00	-	126,09	96,16	29,93	65,91	42,18	23,73	7,00	5,00	2,13	32,33	-	-	32,97	-	32,97	-	65,75	-	2,13			4,26
01.05.15	24.00	-	125,52	95,96	29,56	65,98	42,32	23,66	7,00	5,00	2,13	31,84	-	-	32,49	-	32,49	-	65,83	-	2,10			4,22
02.05.15	24.00	-	122,55	96,08	26,47	66,18	42,62	23,56	7,00	5,00	2,11	28,92	-	-	29,49	-	29,49	-	66,02	-	1,91			4,02
03.05.15	24.00	-	125,70	96,70	29,00	66,10	42,11	23,99	7,00	5,00	2,18	31,27	-	-	31,86	-	31,86	-	65,96	-	2,06			4,24
04.05.15	24.00	-	127,45	96,79	30,66	65,94	42,26	23,68	7,00	5,00	2,15	32,84	-	-	33,50	-	33,50	-	65,79	-	2,16			4,32
05.05.15	26.00	-	133,10	97,87	35,23	63,39	41,04	22,35	7,00	5,00	2,08	37,51	-	-	38,19	-	38,19	-	62,40	-	2,34			4,42
06.05.15	24.00	-	98,92	68,27	30,65	59,30	36,96	22,34	7,00	5,00	1,41	32,44	-	-	32,98	-	32,98	-	59,76	-	1,94			3,35
07.05.15	24.00	-	96,15	68,20	27,95	63,49	47,43	16,06	7,00	5,00	0,98	29,77	-	-	30,32	-	30,32	-	63,56	-	1,89			2,88
08.05.15	24.00	-	94,90	69,06	25,84	65,68	65,36	0,32	7,00	5,00	-0,11	27,89	-	-	28,44	-	28,44	-	65,54	-	1,83			1,72
09.05.15	24.00	-	97,48	73,49	23,99	65,95	65,66	0,29	7,00	5,00	-0,10	25,99	-	-	26,51	-	26,51	-	65,77	-	1,71			1,61
10.05.15	24.00	-	101,84	74,54	27,30	65,76	65,47	0,29	7,00	5,00	-0,11	29,41	-	-	29,99	-	29,99	-	65,59	-	1,93			1,82
11.05.15	24.00	-	103,00	72,97	30,03	65,32	65,03	0,29	7,00	5,00	-0,10	32,08	-	-	32,70	-	32,70	-	65,15	-	2,09			1,99
12.05.15	24.00	-	103,21	74,58	28,63	65,82	65,55	0,27	7,00	5,00	-0,11	30,74	-	-	31,34	-	31,34	-	65,61	-	2,02			1,91
13.05.15	23.00	-	95,30	68,60	26,70	61,99	61,75	0,24	7,00	5,00	-0,18	30,08	-	-	30,60	-	30,60	-	61,68	-	1,86			1,67
14.05.15	24.00	-	101,05	71,56	29,49	60,36	60,07	0,29	7,00	5,00	-0,10	31,61	-	-	32,14	-	32,14	-	60,26	-	1,91			1,80
15.05.15	24.00	-	102,19	73,22	28,97	61,34	61,03	0,31	7,00	5,00	-0,11	31,22	-	-	31,75	-	31,75	-	61,25	-	1,92			1,80
16.05.15	24.00	-	105,62	73,02	32,60	61,34	61,26	0,08	7,00	5,00	-0,11	34,89	-	-	35,47	-	35,47	-	60,80	-	2,12			2,01
17.05.15	24.00	-	105,79	72,49	33,30	61,01	60,72	0,29	7,00	5,00	-0,11	35,64	-	-	36,25	-	36,25	-	60,91	-	2,17			2,06
18.05.15	24.00	-	103,22	72,11	31,11	59,81	59,64	0,17	7,00	5,00	-0,11	33,30	-	-	33,86	-	33,86	-	59,49	-	1,98			1,88
19.05.15	24.00	-	101,97	71,71	30,26	60,15	59,80	0,35	7,00	5,00	-0,10	32,39	-	-	32,93	-	32,93	-	60,16	-	1,95			1,85
20.05.15	24.00		103,66	72,10	31,56	60,32	60,05	0,27	7,00	5,00	-0,11	33,78	-	-	34,35	-	34,35	-	60,19	-	2,03	-	-	1,93
21.05.15	24.00		103,66	72,10	31,56	60,32	60,05	0,27	7,00	5,00	-0,11	33,78	-	-	34,35	-	34,35	-	60,19	-	2,03	-	-	1,93
22.05.15	24.00		103,66	72,10	31,56	60,32	60,05	0,27	7,00	5,00	-0,11	33,78	-	-	34,35	-	34,35	-	60,19	-	2,03	-	-	1,93
23.05.15	24.00		103,66	72,10	31,56	60,32	60,05	0,27	7,00	5,00	-0,11	33,78	-	-	34,35	-	34,35	-	60,19	-	2,03	-	-	1,93
Среднее	24,03	-	111,28	81,38	29,90	63,65	52,69	10,96	7,00	5,00	0,88	32,16	-	-	32,75	-	32,75	-	63,48	-	2,04	-	-	2,91
Итого	721,00		3338,51	2441,53	896,98						26,25	964,68	0,00	0,00	982,49	0,00	982,49	0,00			61,19	0,00	0,00	87,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	05.05.15 19:00	3294,94	2536,25	814,86	-	831,44	-	111,61	-	-
	20.05.15 12:00	4779,10	3590,37	1276,97	-	1301,74	-	141,64	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -8,21 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **982,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 05 15 г.

52,98