Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 74 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9972.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 74
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207222-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207222 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1322
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0601
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	111,89	85,54	26,35	67,82	42,41	25,41	7,00	5,00	2,37	23,67	-	-	24,14	-	24,14	-	67,25	-	1,59			3,97
25.04.15	24,00	-	111,29	84,69	26,60	65,10	41,28	23,82	7,00	5,00	2,19	23,96	-	-	24,42	-	24,42	-	64,98	-	1,56			3,75
26.04.15	24,00	-	111,85	85,07	26,78	65,65	41,44	24,21	7,00	5,00	2,21	24,61	-	-	25,08	-	25,08	-	65,55	-	1,61			3,82
27.04.15	24,00	-	110,64	85,18	25,46	66,14	42,38	23,76	7,00	5,00	2,19	23,05	-	-	23,52	-	23,52	-	65,97	-	1,52			3,71
28.04.15	24,00	-	107,30	82,80	24,50	65,84	42,40	23,44	7,00	5,00	2,12	21,75	-	-	22,17	-	22,17	-	65,77	-	1,43			3,56
29.04.15	24,00	-	108,42	84,69	23,73	66,03	42,27	23,76	7,00	5,00	2,19	21,17	-	-	21,60	-	21,60	-	65,88	-	1,39			3,58
30.04.15	24,00	-	110,53	86,00	24,53	65,82	41,90	23,92	7,00	5,00	2,23	22,00	-	-	22,43	-	22,43	-	65,67	-	1,45			3,68
01.05.15	24,00	-	110,34	85,90	24,44	65,90	42,01	23,89	7,00	5,00	2,21	22,11	-	-	22,53	-	22,53	-	65,78	-	1,45			3,67
02.05.15	24,00	-	109,02	86,60	22,42	66,16	42,13	24,03	7,00	5,00	2,18	20,95	-	-	21,36	-	21,36	-	66,08	-	1,38			3,57
03.05.15	24,00	-	109,95	86,74	23,21	66,08	42,03	24,05	7,00	5,00	2,23	21,09	-	-	21,51	-	21,51	-	66,00	-	1,40			3,62
04.05.15	24,00	-	113,09	86,69	26,40	65,83	42,12	23,71	7,00	5,00	2,21	24,09	-	-	24,57	-	24,57	-	65,70	-	1,58			3,79
05.05.15	24,00	-	103,13	77,82	25,31	62,94	40,54	22,40	7,00	5,00	1,94	22,92	-	-	23,31	-	23,31	-	61,18	-	1,40			3,34
06.05.15	24,00	-	85,79	59,95	25,84	59,15	36,51	22,64	7,00	5,00	1,52	22,93	-	-	23,32	-	23,32	-	59,54	-	1,37			2,89
07.05.15	24,00	-	85,16	60,99	24,17	63,43	47,58	15,85	7,00	5,00	1,07	22,56	-	-	22,99	-	22,99	-	63,52	-	1,44			2,51
08.05.15	24,00	-	83,99	63,69	20,30	65,63	65,25	0,38	7,00	5,00	0,00	20,83	-	-	21,24	-	21,24	-	65,54	-	1,37			1,36
09.05.15	24,00	-	87,19	67,79	19,40	65,89	65,53	0,36	7,00	5,00	0,00	19,86	-	-	20,24	-	20,24	-	65,74	-	1,31			1,31
10.05.15	24,00	-	86,90	68,75	18,15	65,68	65,35	0,33	7,00	5,00	0,00	18,61	-	-	19,00	-	19,00	-	65,46	-	1,22			1,22
11.05.15	24,00	-	93,02	67,41	25,61	65,25	64,91	0,34	7,00	5,00	0,00	26,14	-	-	26,64	-	26,64	-	65,10	-	1,70			1,70
12.05.15	24,00	-	91,62	68,76	22,86	65,77	65,44	0,33	7,00	5,00	0,00	23,33	-	-	23,79	-	23,79	-	65,60	-	1,53			1,53
13.05.15	24,00	-	89,23	65,96	23,27	61,76	61,58	0,18	7,00	5,00	0,00	23,78	-	-	24,19	-	24,19	-	61,29	-	1,46			1,46
14.05.15	24,00	-	91,16	65,97	25,19	60,27	59,97	0,30	7,00	5,00	0,00	25,70	-	-	26,14	-	26,14	-	60,11	-	1,54			1,54
15.05.15	24,00	-	91,56	67,47	24,09	61,25	60,92	0,33	7,00	5,00	0,00	24,63	-	-	25,05	-	25,05	-	61,15	-	1,51			1,50
16.05.15	24,00	-	91,62	67,28	24,34	61,24	61,14	0,10	7,00	5,00	0,00	24,84	-	-	25,28	-	25,28	-	60,52	-	1,50			1,50
17.05.15	24,00	-	93,33	66,70	26,63	60,97	60,60	0,37	7,00	5,00	0,00	27,14	-	-	27,59	-	27,59	-	60,94	-	1,66			1,65
18.05.15	24,00	-	92,47	66,50	25,97	59,74	59,51	0,23	7,00	5,00	0,00	26,55	-	-	26,97	-	26,97	-	59,40	-	1,58			1,57
19.05.15	24,00	-	91,82	66,13	25,69	60,09	59,69	0,40	7,00	5,00	0,00	26,19	-	-	26,66	-	26,66	-	60,14	-	1,58			1,58
20.05.15	24,00		92,54	66,44	26,10	60,27	59,93	0,33	7,00	5,00	0,00	26,63	-	-	27,07	-	27,07	-	60,16	-	1,60	-	-	1,60
21.05.15	24,00		92,54	66,44	26,10	60,27	59,93	0,33	7,00	5,00	0,00	26,63	-	-	27,07	-	27,07	-	60,16	-	1,60	-	-	1,60
22.05.15	24,00		92,54	66,44	26,10	60,27	59,93	0,33	7,00	5,00	0,00	26,63	-	-	27,07	-	27,07	-	60,16	-	1,60	-	-	1,60
23.05.15	24,00		92,54	66,44	26,10	60,27	59,93	0,33	7,00	5,00	0,00	26,63	-	-	27,07	-	27,07	-	60,16	-	1,60	-	-	1,60
Среднее	24,00	-	98,08	73,56	24,52	63,55	52,55	11,00	7,00	5,00	0,96	23,70	-	-	24,13	-	24,13	-	63,35	-	1,50	-	-	2,46
Итого	720,00		2942,47	2206,84	735,63						28,81	710,97	0,00	0,00	724,03	0,00	724,03	0,00			44,93	0,00	0,00	73,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	2380,30	1849,62	495,57	-	506,23	-	83,25	-	-
	20.05.15 12:00	4956,91	3792,65	1103,55	-	1125,54	-	149,94	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -6,05 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,69** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **724,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

38,88