Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9973.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2006
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0912
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	116,86	91,93	24,93	67,97	43,60	24,37	7,00	5,00	2,19	25,70	-	-	26,29	-	26,29	-	67,88	-	1,74			3,94
25.04.15	24,00	-	118,31	91,19	27,12	65,21	42,37	22,84	7,00	5,00	2,01	28,23	-	-	28,77	-	28,77	-	65,40	-	1,85			3,85
26.04.15	24,00	-	119,43	91,39	28,04	65,72	42,56	23,16	7,00	5,00	2,04	29,21	-	-	29,81	-	29,81	-	65,91	-	1,93			3,96
27.04.15	24,00	-	115,99	91,51	24,48	66,22	43,57	22,65	7,00	5,00	2,01	25,45	-	-	25,97	-	25,97	-	66,34	-	1,69			3,70
28.04.15	24,00	-	112,33	89,19	23,14	65,88	43,61	22,27	7,00	5,00	1,93	23,88	-	-	24,38	-	24,38	-	65,98	-	1,58			3,51
29.04.15	24,00	-	116,42	90,96	25,46	66,12	43,72	22,40	7,00	5,00	1,97	26,43	-	-	26,96	-	26,96	-	66,29	-	1,75			3,72
30.04.15	24,00	-	119,24	92,17	27,07	65,92	43,29	22,63	7,00	5,00	2,02	28,01	-	-	28,60	-	28,60	-	66,09	-	1,85			3,87
01.05.15	24,00	-	118,48	92,30	26,18	65,97	43,33	22,64	7,00	5,00	2,01	27,36	-	-	27,91	-	27,91	-	66,14	-	1,81			3,82
02.05.15	24,00	-	115,32	93,12	22,20	66,25	43,43	22,82	7,00	5,00	2,01	23,89	-	-	24,40	-	24,40	-	66,47	-	1,59			3,60
03.05.15	24,00	-	117,62	93,18	24,44	66,16	43,20	22,96	7,00	5,00	2,09	25,15	-	-	25,66	-	25,66	-	66,36	-	1,67			3,76
04.05.15	24,00	-	120,93	93,14	27,79	65,92	43,30	22,62	7,00	5,00	2,06	28,41	-	-	28,99	-	28,99	-	66,10	-	1,88			3,94
05.05.15	24,00	-	111,19	83,91	27,28	63,01	41,61	21,40	7,00	5,00	1,79	27,89	-	-	28,41	-	28,41	-	61,87	-	1,73			3,52
06.05.15	24,00	-	92,08	65,82	26,26	59,16	37,59	21,57	7,00	5,00	1,38	26,92	-	-	27,38	-	27,38	-	59,49	-	1,60			2,98
07.05.15	24,00	-	87,96	65,73	22,23	63,54	48,14	15,40	7,00	5,00	0,96	22,95	-	-	23,41	-	23,41	-	64,01	-	1,47			2,43
08.05.15	24,00	-	88,37	66,53	21,84	65,72	65,42	0,30	7,00	5,00	0,00	22,72	-	-	23,17	-	23,17	-	65,90	-	1,50			1,50
09.05.15	24,00	-	96,69	70,74	25,95	66,00	65,72	0,28	7,00	5,00	0,00	26,88	-	-	27,42	-	27,42	-	66,17	-	1,78			1,78
10.05.15	24,00	-	100,12	71,70	28,42	65,79	65,53	0,26	7,00	5,00	0,00	29,37	-	-	29,96	-	29,96	-	65,94	-	1,94			1,94
11.05.15	24,00	-	100,77	70,20	30,57	65,34	65,09	0,25	7,00	5,00	0,00	31,48	-	-	32,11	-	32,11	-	65,47	-	2,06			2,06
12.05.15	24,00	-	100,36	71,64	28,72	65,86	65,61	0,25	7,00	5,00	0,00	29,61	-	-	30,19	-	30,19	-	65,98	-	1,95			1,95
13.05.15	24,00	-	96,03	68,67	27,36	61,88	61,71	0,17	7,00	5,00	0,00	28,18	-	-	28,67	-	28,67	-	61,83	-	1,74			1,74
14.05.15	24,00	-	97,20	68,59	28,61	60,37	60,13	0,24	7,00	5,00	0,00	29,42	-	-	29,93	-	29,93	-	60,54	-	1,78			1,78
15.05.15	24,00	-	97,23	70,14	27,09	61,34	61,10	0,24	7,00	5,00	0,00	27,95	-	-	28,45	-	28,45	-	61,47	-	1,72			1,72
16.05.15	24,00	-	95,83	69,92	25,91	61,36	61,30	0,06	7,00	5,00	0,00	26,75	-	-	27,21	-	27,21	-	61,05	-	1,64			1,64
17.05.15	24,00	-	98,74	69,35	29,39	61,04	60,78	0,26	7,00	5,00	0,00	30,34	-	-	30,90	-	30,90	-	61,27	-	1,86			1,86
18.05.15	24,00	-	97,75	68,96	28,79	59,82	59,69	0,13	7,00	5,00	0,00	29,69	-	-	30,17	-	30,17	-	59,75	-	1,77			1,77
19.05.15	24,00	-	97,99	68,61	29,38	60,19	59,87	0,32	7,00	5,00	0,00	30,34	-	-	30,84	-	30,84	-	60,51	-	1,84			1,84
20.05.15	24,00		98,16	68,97	29,19	60,35	60,11	0,24	7,00	5,00	-0,04	30,12	-	-	30,64	-	30,64	-	60,51	-	1,82	-	-	1,82
21.05.15	24,00		98,16	68,97	29,19	60,35	60,11	0,24	7,00	5,00	-0,04	30,12	-	-	30,64	-	30,64	-	60,51	-	1,82	-	-	1,82
22.05.15	24,00		98,16	68,97	29,19	60,35	60,11	0,24	7,00	5,00	-0,04	30,12	-	-	30,64	-	30,64	-	60,51	-	1,82	-	-	1,82
23.05.15	24,00		98,16	68,97	29,19	60,35	60,11	0,24	7,00	5,00	-0,04	30,12	-	-	30,64	-	30,64	-	60,51	-	1,82	-	-	1,82
Среднее	24,00	-	104,73	77,88	26,85	63,64	53,19	10,45	7,00	5,00	0,88	27,76	-	-	28,28	-	28,28	-	63,74	-	1,77	-	-	2,65
Итого	720,00		3141,88	2336,48	805,40						26,29	832,70	0,00	0,00	848,51	0,00	848,50	0,00			52,99	0,00	0,00	79,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 08:00	24011,95	18639,81	5460,99	-	5604,33	-	966,37	-	-
	20.05.15 12:00	26767,24	20701,33	6178,53	-	6335,66	-	1037,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -7,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,37** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **848,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 05 15 г.

45,9