Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9001.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,121
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,055
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	126,89	107,32	19,57	67,67	45,43	22,24	7,00	5,00	2,67	15,55	-	-	15,87	-	15,87	-	67,16	-	1,04			3,72
25.04.15	24,00	-	126,83	106,83	20,00	64,70	44,01	20,69	7,00	5,00	2,44	16,48	-	-	16,82	-	16,82	-	64,34	-	1,06			3,51
26.04.15	24,00	-	126,93	106,71	20,22	65,21	44,35	20,86	7,00	5,00	2,46	16,74	-	-	17,08	-	17,08	-	64,97	-	1,09			3,55
27.04.15	24,00	-	125,33	107,64	17,69	65,67	45,44	20,23	7,00	5,00	2,40	14,39	-	-	14,66	-	14,66	-	65,34	-	0,94			3,34
28.04.15	24,00	-	119,03	102,51	16,52	65,28	45,29	19,99	7,00	5,00	2,27	13,27	-	-	13,51	-	13,51	-	64,94	-	0,86			3,13
29.04.15	24,00	-	125,20	106,75	18,45	65,61	45,72	19,89	7,00	5,00	2,37	14,76	-	-	15,03	-	15,03	-	65,25	-	0,96			3,34
30.04.15	24,00	-	91,39	84,25	7,14	64,23	43,98	20,25	7,00	5,00	1,29	15,77	-	-	16,00	-	16,00	-	55,95	-	0,88			2,17
01.05.15	24,00	-	126,39	108,88	17,51	65,45	45,58	19,87	7,00	5,00	2,40	13,91	-	-	14,16	-	14,16	-	65,11	-	0,91			3,31
02.05.15	24,00	-	125,94	109,19	16,75	65,69	46,00	19,69	7,00	5,00	2,43	12,62	-	-	12,85	-	12,85	-	65,40	-	0,83			3,25
03.05.15	24,00	-	126,12	108,97	17,15	65,62	45,84	19,78	7,00	5,00	2,43	13,05	-	-	13,28	-	13,28	-	65,33	-	0,85			3,28
04.05.15	24,00	-	129,13	108,60	20,53	65,43	45,70	19,73	7,00	5,00	2,39	16,81	-	-	17,15	-	17,15	-	65,13	-	1,10			3,49
05.05.15	24,00	-	116,60	98,54	18,06	63,42	44,24	19,18	7,00	5,00	2,14	14,68	-	-	14,94	-	14,94	-	61,50	-	0,90			3,04
06.05.15	24,00	-	96,49	78,02	18,47	57,74	39,18	18,56	7,00	5,00	1,62	15,56	-	-	15,80	-	15,80	-	57,71	-	0,90			2,52
07.05.15	24,00	-	95,43	76,84	18,59	62,54	48,41	14,13	7,00	5,00	1,25	16,11	-	-	16,40	-	16,40	-	62,47	-	1,01			2,26
08.05.15	24,00	-	95,36	78,88	16,48	64,99	64,67	0,32	7,00	5,00	0,16	14,58	-	-	14,83	-	14,83	-	64,72	-	0,94			1,10
09.05.15	24,00	-	106,90	89,76	17,14	65,12	64,83	0,29	7,00	5,00	0,17	15,05	-	-	15,33	-	15,33	-	64,78	-	0,98			1,15
10.05.15	24,00	-	107,53	90,96	16,57	65,02	64,72	0,30	7,00	5,00	0,18	14,43	-	-	14,70	-	14,70	-	64,73	-	0,93			1,11
11.05.15	24,00	-	107,49	88,53	18,96	64,51	64,22	0,29	7,00	5,00	0,18	16,78	-	-	17,10	-	17,10	-	64,12	-	1,08			1,25
12.05.15	24,00	-	108,40	90,51	17,89	65,13	64,84	0,29	7,00	5,00	0,18	15,65	-	-	15,95	-	15,95	-	64,79	-	1,01			1,20
13.05.15	24,00	-	104,66	85,99	18,67	61,60	61,41	0,19	7,00	5,00	0,17	16,40	-	-	16,67	-	16,67	-	60,88	-	1,00			1,17
14.05.15	24,00	-	105,46	86,48	18,98	59,79	59,48	0,31	7,00	5,00	0,18	16,59	-	-	16,85	-	16,85	-	59,70	-	0,99			1,17
15.05.15	24,00	-	107,46	89,06	18,40	60,37	60,10	0,27	7,00	5,00	0,19	15,87	-	-	16,13	-	16,13	-	60,12	-	0,95			1,14
16.05.15	24,00	-	107,98	89,97	18,01	61,13	60,91	0,22	7,00	5,00	0,19	15,44	-	-	15,71	-	15,71	-	60,51	-	0,93			1,12
17.05.15	24,00	-	109,56	88,79	20,77	60,22	59,91	0,31	7,00	5,00	0,20	18,03	-	-	18,35	-	18,35	-	60,16	-	1,08			1,28
18.05.15	24,00	-	108,44	88,93	19,51	59,34	59,09	0,25	7,00	5,00	0,20	16,68	-	-	16,96	-	16,96	-	58,97	-	0,98			1,18
19.05.15	24,00	-	109,73	88,91	20,82	59,23	58,91	0,32	7,00	5,00	0,20	18,05	-	-	18,31	-	18,31	-	59,21	-	1,07			1,26
20.05.15	24,00	-	108,31	87,39	20,92	58,55	58,27	0,28	7,00	5,00	0,19	18,19	-	-	18,47	-	18,47	-	58,39	-	1,06			1,25
21.05.15	24,00	-	106,94	87,89	19,05	59,66	59,37	0,29	7,00	5,00	0,19	16,36	-	-	16,63	-	16,63	-	59,50	-	0,97			1,17
22.05.15	24,00	-	107,49	90,28	17,21	61,39	61,06	0,33	7,00	5,00	0,19	14,59	-	-	14,86	-	14,86	-	61,47	-	0,90			1,09
23.05.15	24,00	-	113,30	93,96	19,34	66,20	65,93	0,27	7,00	5,00	0,22	16,62	-	-	16,95	-	16,95	-	65,77	-	1,09			1,31
Среднее	24,00	-	112,42	94,24	18,18	63,22	53,90	9,32	7,00	5,00	1,12	15,63	-	-	15,91	-	15,91	-	62,61	-	0,98	-	-	2,09
Итого	720,00		3372,71	2827,34	545,37						33,54	469,01	0,00	0,00	477,35	0,00	477,35	0,00			29,30	0,00	0,00	62,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	2883,31	2456,80	348,72	-	356,02	-	85,30	-	-
	25.05.15 12:00	6378,50	5386,14	835,15	-	851,13	-	148,72	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -3,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **58,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать по требованию

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

25,30