Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9002.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 89-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205751

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205751-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 3003

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 8,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1078
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,049
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,598

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	115,01	100,68	14,33	67,83	43,74	24,09	7,00	5,00	2,77	12,78	0,00	12,78	13,04	0,00	13,04	-	67,51	46,15	0,62			3,40
25.04.15	24,00	-	116,56	99,80	16,76	64,65	42,37	22,28	7,00	5,00	2,60	15,21	0,00	15,21	15,52	0,00	15,52	-	64,60	44,61	0,71			3,31
26.04.15	24,00	-	116,97	100,04	16,93	65,19	42,73	22,46	7,00	5,00	2,63	15,58	0,00	15,58	15,89	0,00	15,89	-	65,20	45,02	0,72			3,35
27.04.15	24,00	-	116,33	101,00	15,33	65,61	43,41	22,20	7,00	5,00	2,58	14,18	0,00	14,18	14,46	0,00	14,46	-	65,56	45,71	0,67			3,25
28.04.15	24,00	-	111,11	96,19	14,92	65,19	43,21	21,98	7,00	5,00	2,44	13,42	0,00	13,42	13,66	0,00	13,66	-	65,05	45,26	0,65			3,09
29.04.15	24,00	-	116,79	100,37	16,42	65,61	43,66	21,95	7,00	5,00	2,57	14,49	0,00	14,49	14,80	0,00	14,80	-	65,54	45,94	0,72			3,28
30.04.15	24,00	-	83,20	76,48	6,72	64,60	42,16	22,44	7,00	5,00	1,86	13,81	0,00	13,81	14,02	0,00	14,02	-	56,44	38,82	0,29			2,16
01.05.15	24,00	-	117,17	101,91	15,26	65,43	43,48	21,95	7,00	5,00	2,57	13,31	0,00	13,31	13,58	0,00	13,58	-	65,38	45,78	0,67			3,23
02.05.15	24,00	-	115,52	102,58	12,94	65,64	43,74	21,90	7,00	5,00	2,53	11,71	0,00	11,71	11,91	0,00	11,91	-	65,59	46,07	0,57			3,10
03.05.15	24,00	-	116,95	102,83	14,12	65,58	43,61	21,97	7,00	5,00	2,57	12,58	0,00	12,58	12,83	0,00	12,83	-	65,59	45,95	0,62			3,19
04.05.15	24,00	-	121,10	102,54	18,56	65,40	43,67	21,73	7,00	5,00	2,63	16,61	0,00	16,61	16,94	0,00	16,94	-	65,36	45,99	0,81			3,44
05.05.15	24,00	-	110,30	94,70	15,60	63,74	42,59	21,15	7,00	5,00	2,35	13,63	0,00	13,63	13,88	0,00	13,88	-	62,34	44,48	0,65			3,00
06.05.15	24,00	-	88,88	74,14	14,74	57,32	37,34	19,98	7,00	5,00	1,78	13,19	0,00	13,19	13,41	0,00	13,41	-	57,32	38,92	0,55			2,33
07.05.15	24,00	-	89,10	73,75	15,35	62,45	46,00	16,45	7,00	5,00	1,45	13,84	0,00	13,84	14,07	0,00	14,07	-	62,55	40,32	0,73			2,18
08.05.15	24,00	-	90,97	73,67	17,30	65,01	64,72	0,29	7,00	5,00	0,03	15,79	0,00	15,79	16,10	0,00	16,10	-	64,98	33,19	1,12			1,15
09.05.15	24,00	-	100,79	84,79	16,00	65,11	64,84	0,27	7,00	5,00	0,03	14,34	0,00	14,34	14,60	0,00	14,60	-	65,05	32,07	1,04			1,07
10.05.15	24,00	-	99,36	86,06	13,30	64,96	64,70	0,26	7,00	5,00	0,03	11,63	0,00	11,63	11,86	0,00	11,86	-	64,84	31,67	0,86			0,89
11.05.15	24,00	-	101,79	84,15	17,64	64,51	64,25	0,26	7,00	5,00	0,03	15,97	0,00	15,97	16,29	0,00	16,29	-	64,41	31,40	1,13			1,16
12.05.15	24,00	-	100,61	85,92	14,69	65,08	64,83	0,25	7,00	5,00	0,03	13,02	0,00	13,02	13,27	0,00	13,27	-	64,98	31,37	0,95			0,98
13.05.15	24,00	-	97,57	81,76	15,81	61,85	61,67	0,18	7,00	5,00	0,03	14,14	0,00	14,14	14,42	0,00	14,42	-	61,41	30,98	0,97			1,00
14.05.15	24,00	-	97,95	82,21	15,74	59,72	59,46	0,26	7,00	5,00	0,03	14,16	0,00	14,16	14,38	0,00	14,38	-	59,78	29,43	0,94			0,97
15.05.15	24,00	-	100,29	84,53	15,76	60,25	60,01	0,24	7,00	5,00	0,03	14,02	0,00	14,02	14,27	0,00	14,27	-	60,26	29,28	0,95			0,98
16.05.15	24,00	-	102,27	85,39	16,88	61,18	61,04	0,14	7,00	5,00	0,03	15,19	0,00	15,19	15,46	0,00	15,46	-	60,60	29,54	1,03			1,05
17.05.15	24,00	-	99,79	84,63	15,16	60,13	59,87	0,26	7,00	5,00	0,03	13,65	0,00	13,65	13,88	0,00	13,88	-	60,23	29,02	0,91			0,94
18.05.15	24,00	-	100,81	84,62	16,19	59,40	59,18	0,22	7,00	5,00	0,03	14,67	0,00	14,67	14,92	0,00	14,92	-	59,30	28,55	0,96			0,99
19.05.15	24,00	-	102,39	84,74	17,65	59,09	58,82	0,27	7,00	5,00	0,03	16,05	0,00	16,05	16,30	0,00	16,30	-	59,21	28,07	1,04			1,07
20.05.15	24,00	-	101,32	83,31	18,01	58,53	58,28	0,25	7,00	5,00	0,03	16,47	0,00	16,47	16,73	0,00	16,73	-	58,59	28,32	1,05			1,08
21.05.15	24,00	-	97,69	83,68	14,01	59,60	59,34	0,26	7,00	5,00	0,03	12,41	0,00	12,41	12,63	0,00	12,63	-	59,64	29,07	0,83			0,86
22.05.15	24,00	-	100,53	85,70	14,83	61,02	60,72	0,30	7,00	5,00	0,03	13,23	0,00	13,23	13,47	0,00	13,47	-	61,35	29,26	0,91			0,93
23.05.15	24,00	-	103,83	89,44	14,39	66,27	66,03	0,24	7,00	5,00	0,03	12,70	0,00	12,70	12,96	0,00	12,96	-	66,11	31,35	0,95			0,98
Среднее	24,00	-	104,43	89,05	15,38	63,20	52,98	10,22	7,00	5,00	1,13	14,06	-	14,06	14,32	-	14,32	-	62,83	36,72	0,82	-	-	1,95
Итого	720,00		3132,95	2671,61	461,34						33,77	421,78	0,00	421,78	429,55	0,00	429,55	0,00			24,61	0,00	0,00	58,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	60571,06	53080,11	6936,33	11620,78	7101,41	11769,78	1757,52	-	-
	25.05.15 12:00	63818,98	55848,55	7374,17	11620,78	7547,35	11769,78	1816,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °C = -3,59 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,79** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **429,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать, подпись

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» _____ 15 г.

21.02