Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14915 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 8,51

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		139,97	117,46	22,51	67,25	37,47	29,78	5,00	4,00	3,51	22,57	0,00	0,00	23,04	0,00	23,04	-	66,73	0,00	1,51			5,01
25.04.15	24,00		142,55	116,52	26,03	63,92	36,88	27,04	5,00	4,00	3,13	26,54	0,00	0,00	27,04	0,00	27,04	-	63,61	0,00	1,69			4,82
26.04.15	24,00		142,17	116,40	25,77	64,43	37,00	27,43	5,00	4,00	3,17	26,26	0,00	0,00	26,77	0,00	26,77	-	64,12	0,00	1,68			4,86
27.04.15	24,00		141,24	117,32	23,92	64,88	37,86	27,02	5,00	4,00	3,15	24,30	0,00	0,00	24,77	0,00	24,77	-	64,53	0,00	1,57			4,72
28.04.15	24,00		133,85	112,63	21,21	64,43	38,06	26,37	5,00	4,00	2,93	21,93	0,00	0,00	22,35	0,00	22,35	-	64,16	0,00	1,41			4,34
29.04.15	24,00		140,08	118,60	21,48	64,85	38,48	26,37	5,00	4,00	3,11	21,95	0,00	0,00	22,38	0,00	22,38	-	64,37	0,00	1,41			4,52
30.04.15	24,00	*	104,44	87,34	17,10	63,34	36,65	26,69	5,00	4,00	2,00	24,89	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	56,73	0,00	1,41			3,41
01.05.15	24,00		144,41	120,46	23,95	64,61	38,08	26,53	5,00	4,00	3,19	24,28	0,00	0,00	24,75	0,00	24,75	-	64,17	0,00	1,56			4,74
02.05.15	24,00		144,52	120,90	23,61	64,81	38,37	26,44	5,00	4,00	3,18	23,94	0,00	0,00	24,40	0,00	24,40	-	64,50	0,00	1,54			4,73
03.05.15	24,00		144,20	120,78	23,43	64,79	38,35	26,44	5,00	4,00	3,20	23,43	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	64,48	0,00	1,51			4,71
04.05.15	24,00		145,86	120,34	25,52	64,62	38,48	26,14	5,00	4,00	3,19	25,05	0,00	0,00	25,53	0,00	25,53	-	64,26	0,00	1,61			4,80
05.05.15	24,00		134,63	112,06	22,57	63,33	37,79	25,54	5,00	4,00	2,92	22,08	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	62,32	0,00	1,38			4,29
06.05.15	24,00		110,58	86,75	23,83	56,16	33,24	22,92	5,00	4,00	2,01	23,56	0,00	0,00	23,90	0,00	23,90	-	55,96	0,00	1,32			3,33
07.05.15	24,00		109,94	87,44	22,50	61,50	41,41	20,09	5,00	4,00	1,78	22,23	0,00	0,00	22,62	0,00	22,62	-	61,31	0,00	1,36			3,15
08.05.15	24,00		109,39	87,89	21,49	64,03	63,28	0,75	5,00	4,00	0,08	21,37	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	63,65	0,00	1,36			1,44
09.05.15	24,00		126,32	101,92	24,40	64,20	63,47	0,73	5,00	4,00	0,10	24,22	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	63,83	0,00	1,55			1,64
10.05.15	24,00		123,92	103,54	20,38	64,03	63,33	0,70	5,00	4,00	0,10	20,16	0,00	0,00	20,54	0,00	20,54	-	63,60	0,00	1,28			1,38
11.05.15	24,00		128,57	101,02	27,56	63,68	62,99	0,70	5,00	4,00	0,10	27,31	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	63,33	0,00	1,73			1,83
12.05.15	24,00		126,07	102,94	23,13	64,14	63,49	0,65	5,00	4,00	0,09	22,90	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	63,75	0,00	1,46			1,55
13.05.15	24,00		123,84	98,46	25,38	61,22	60,74	0,49	5,00	4,00	0,08	25,21	0,00	0,00	25,65	0,00	25,65	-	60,42	0,00	1,52			1,60
14.05.15	24,00		125,15	98,50	26,65	58,87	58,27	0,60	5,00	4,00	0,08	26,44	0,00	0,00	26,86	0,00	26,86	-	58,59	0,00	1,55			1,63
15.05.15	24,00		127,08	101,37	25,71	59,42	58,77	0,65	5,00	4,00	0,09	25,47	0,00	0,00	25,89	0,00	25,89	-	59,23	0,00	1,51			1,60
16.05.15	24,00		128,32	102,41	25,91	60,46	59,91	0,54	5,00	4,00	0,09	25,68	0,00	0,00	26,11	0,00	26,11	-	59,75	0,00	1,53			1,62
17.05.15	24,00		129,04	101,24	27,79	59,28	58,64	0,64	5,00	4,00	0,08	27,58	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	-	59,12	0,00	1,63			1,72
18.05.15	24,00		130,20	101,46	28,74	58,71	58,09	0,63	5,00	4,00	0,09	28,52	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	-	58,39	0,00	1,67			1,75
19.05.15	24,00	*	126,20	101,82	24,38	58,20	57,58	0,62	5,00	4,00	0,08	24,18	0,00	0,00	24,57	0,00	24,57	-	57,96	0,00	1,40			1,48
20.05.15	24,00		127,11	99,94	27,17	57,76	57,19	0,57	5,00	4,00	0,08	26,93	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	57,48	0,00	1,55			1,63
21.05.15	24,00		125,14	100,30	24,84	58,78	58,21	0,57	5,00	4,00	0,08	24,67	0,00	0,00	25,07	0,00	25,07	-	58,51	0,00	1,44			1,52
22.05.15	24,00		127,38	102,78	24,60	59,92	59,28	0,64	5,00	4,00	0,08	24,43	0,00	0,00	24,84	0,00	24,84	-	59,82	0,00	1,46			1,54
23.05.15	24,00		130,25	107,57	22,68	65,50	64,93	0,57	5,00	4,00	0,09	22,49	0,00	0,00	22,93	0,00	22,93	-	65,03	0,00	1,46			1,55
Среднее	24,00	-	129,75	105,61	24,14	62,37	49,88	12,49	5,00	4,00	1,40	24,35	-	-	24,79	-	24,79	-	61,79	-	1,50	-	-	2,90
Итого	720,00		3892,41	3168,17	724,24						41,86	730,56	0,00	0,00	743,59	0,00	743,59	0,00			45,06	0,00	0,00	86,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	81964,91	68109,56	13847,61	0,00	14165,61	0,00	2893,68	973,88	-
	25.05.15 11:00	86003,67	71395,33	14606,62	0,00	14938,21	0,00	2981,22	1020,80	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 8,51 °С = -6,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,70** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **743,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

38,84