Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 11 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207162-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Преобр.давления:

Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 12.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	102,39	99,81	2,58	64,48	43,15	21,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
25.04.15	24,00	-	98,24	95,85	2,39	62,75	42,38	20,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
26.04.15	24,00	-	102,12	99,82	2,30	62,27	42,05	20,22	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
27.04.15	24,00	-	98,85	96,72	2,13	62,99	43,16	19,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,05
28.04.15	24,00	-	103,93	101,69	2,24	63,53	44,10	19,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
29.04.15	24,00	-	99,05	97,01	2,04	62,96	43,95	19,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,97
30.04.15	24,00	-	99,11	97,04	2,07	62,82	43,74	19,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
01.05.15	24,00	-	104,16	101,91	2,25	62,24	43,47	18,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
02.05.15	24,00	-	103,97	101,60	2,37	62,63	43,83	18,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,06
03.05.15	24,00	-	104,32	102,05	2,27	63,57	44,23	19,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,12
04.05.15	24,00	-	104,58	102,35	2,23	64,04	44,80	19,24	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,11
05.05.15	24,00	-	91,64	89,68	1,96	62,83	44,42	18,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
06.05.15	24,00	-	101,34	99,19	2,15	63,45	45,72	17,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
07.05.15	24,00	-	101,97	99,68	2,29	64,11	46,08	18,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
08.05.15	24,00	-	86,22	84,26	1,96	62,65	43,59	19,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,73
09.05.15	24,00	-	85,51	83,52	1,99	62,38	43,05	19,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
10.05.15	24,00	-	89,51	87,26	2,25	62,64	43,51	19,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
11.05.15	24,00	-	86,00	84,03	1,97	62,92	43,65	19,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
12.05.15	24,00	-	41,48	40,57	0,91	60,22	42,34	17,88	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,78
Среднее	24,00	-	94,97	92,84	2,12	62,92	43,75	19,17	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,92
Итого	456,00		1804,39	1764,04	40,35						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	36,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	10.05.15 20:00	2009,11	1963,45	-	-	-	-	41,72		-
	14.05.15 15:00	2196,66	2147,38	-	-	-	-	44,75	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **36,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.
печать энергосбыта