Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,36

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00		134,41	113,73	20,68	64,50	38,98	25,53	6,10	4,00	3,04	18,72	0,00	0,00	19,08	0,00	19,08	-	64,44	0,00	1,21			4,24
25.04.15	24,00		133,49	114,37	19,12	62,60	38,42	24,18	6,10	4,00	2,87	17,45	0,00	0,00	17,77	0,00	17,77	-	62,59	0,00	1,09			3,97
26.04.15	24,00		134,08	114,27	19,81	61,94	38,05	23,89	6,10	4,00	2,82	18,26	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	62,53	0,00	1,14			3,96
27.04.15	24,00		134,90	114,19	20,72	62,65	38,84	23,80	6,10	4,00	2,80	19,35	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	62,95	0,00	1,22			4,02
28.04.15	24,00		133,37	114,70	18,66	63,13	39,59	23,53	6,10	4,00	2,80	17,17	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	63,20	0,00	1,09			3,88
29.04.15	24,00		132,74	114,80	17,94	62,73	39,36	23,37	6,10	4,00	2,78	16,52	0,00	0,00	16,83	0,00	16,83	-	62,69	0,00	1,04			3,81
30.04.15	24,00		135,59	114,30	21,28	62,78	38,92	23,86	6,10	4,00	2,81	19,96	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	63,16	0,00	1,26			4,07
01.05.15	24,00		134,03	114,83	19,20	61,83	38,79	23,04	6,10	4,00	2,72	17,87	0,00	0,00	18,20	0,00	18,20	-	62,30	0,00	1,11			3,84
02.05.15	24,00		131,09	115,17	15,93	62,24	39,14	23,11	6,10	4,00	2,75	14,55	0,00	0,00	14,81	0,00	14,81	-	62,32	0,00	0,91			3,66
03.05.15	24,00		131,76	115,14	16,62	63,10	39,28	23,82	6,10	4,00	2,83	15,28	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57	-	63,38	0,00	0,97			3,80
04.05.15	24,00		134,58	114,73	19,85	63,87	39,75	24,12	6,10	4,00	2,85	18,52	0,00	0,00	18,87	0,00	18,87	-	64,23	0,00	1,19			4,04
05.05.15	24,00		134,15	114,88	19,28	62,38	39,41	22,97	6,10	4,00	2,71	18,09	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	62,73	0,00	1,13			3,85
06.05.15	24,00		133,53	115,08	18,44	62,99	40,38	22,61	6,10	4,00	2,68	17,18	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	-	63,18	0,00	1,09			3,77
07.05.15	24,00		131,74	112,90	18,84	63,89	40,96	22,93	6,10	4,00	2,68	17,50	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	63,90	0,00	1,12			3,80
08.05.15	24,00		118,43	100,02	18,42	61,85	38,55	23,30	6,10	4,00	2,39	17,29	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	62,50	0,00	1,08			3,47
09.05.15	24,00	*	95,94	82,27	13,67	61,74	37,95	23,79	6,10	4,00	2,02	12,66	0,00	0,00	12,89	0,00	12,89	-	61,98	0,00	0,78			2,80
10.05.15	24,00		114,64	99,72	14,91	61,74	38,18	23,57	6,10	4,00	2,42	13,69	0,00	0,00	13,94	0,00	13,94	-	62,06	0,00	0,85			3,27
11.05.15	24,00		117,94	99,35	18,59	62,34	38,37	23,97	6,10	4,00	2,45	17,42	0,00	0,00	17,74	0,00	17,74	-	62,64	0,00	1,09			3,54
12.05.15	24,00	*	65,51	64,41	1,11	61,58	39,80	21,77	6,10	4,00	5,95	18,04	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	55,81	0,00	1,01			6,96
13.05.15	24,00	*	17,19	15,97	1,22	60,31	57,93	2,38	6,10	4,00	7,15	17,68	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	57,79	0,00	1,02			8,17
14.05.15	24,00	*	39,60	22,14	17,47	60,87	59,58	1,30	6,10	4,00	0,01	17,81	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	60,91	0,00	1,08			1,09
15.05.15	24,00	*	35,34	19,14	16,20	63,19	61,64	1,55	6,10	4,00	-0,02	17,07	0,00	0,00	17,39	0,00	17,39	-	63,09	0,00	1,08			1,05
16.05.15	24,00	*	32,63	16,46	16,17	63,57	62,21	1,36	6,10	4,00	-0,03	17,17	0,00	0,00	17,49	0,00	17,49	-	63,06	0,00	1,08			1,05
17.05.15	24,00	*	32,36	15,26	17,09	62,08	60,62	1,46	6,10	4,00	0,00	17,53	0,00	0,00	17,85	0,00	17,85	-	61,70	0,00	1,08			1,08
18.05.15	24,00	*	33,15	15,22	17,93	63,78	62,70	1,07	6,10	4,00	0,06	17,40	0,00	0,00	17,72	0,00	17,72	-	63,00	0,00	1,10			1,16
19.05.15	24,00	*	34,30	17,20	17,11	63,97	63,01	0,95	6,10	4,00	0,11	15,81	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	63,33	0,00	1,00			1,11
20.05.15	24,00	*	26,89	21,11	5,77	65,23	61,36	3,87	6,10	4,00	2,83	16,50	0,00	0,00	16,79	0,00	16,79	-	61,06	0,00	1,01			3,84
21.05.15	24,00	*	31,45	17,84	13,60	64,32	62,36	1,97	6,10	4,00	1,00	16,57	-	-	16,87	-	16,87	-	62,47	-	1,03	-	-	2,04
22.05.15	24,00	*	31,45	17,84	13,60	64,32	62,36	1,97	6,10	4,00	1,00	16,57	-	-	16,87	-	16,87	-	62,47	-	1,03	-	-	2,04
23.05.15	24,00	*	31,45	17,84	13,60	64,32	62,36	1,97	6,10	4,00	1,00	16,57	-	-	16,87	-	16,87	-	62,47	-	1,03	-	-	2,04
Среднее	24,00	-	90,92	74,83	16,09	62,86	47,30	15,57	6,10	4,00	2,25	17,07	-	-	17,38	-	17,38	-	62,33	-	1,06	-	-	3,31
Итого	720,00		2727,72	2244,89	482,83						67,49	512,22	0,00	0,00	521,53	0,00	521,53	0,00			31,92	0,00	0,00	99,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	56087,84	49557,35	10227,33	0,00	10417,94	0,00	3166,68	641,52	-
	25.05.15 12:00	58667,74	51802,68	10776,14	0,00	10976,26	0,00	3313,89	674,81	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °C = -3,77 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **521,53** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 05 15 г.

28/15