Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0515.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 7,36
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 23.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.04.15	24,00		180,05	157,14	22,91	65,57	46,13	19,44	6,10	4,00	3,24	21,58	0,00	0,00	21,96	0,00	21,96	-	61,18	0,00	1,32			4,56
25.04.15	24,00		180,39	156,55	23,85	63,64	45,29	18,35	6,10	4,00	3,07	22,49	0,00	0,00	22,86	0,00	22,86	-	59,18	0,00	1,33			4,40
26.04.15	24,00		179,94	155,64	24,31	62,98	44,79	18,19	6,10	4,00	3,02	23,01	0,00	0,00	23,38	0,00	23,38	-	58,52	0,00	1,35			4,37
27.04.15	24,00		179,35	157,91	21,44	63,69	45,76	17,93	6,10	4,00	2,97	20,57	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	-	60,16	0,00	1,24			4,20
28.04.15	24,00		180,03	158,36	21,67	64,24	46,71	17,53	6,10	4,00	2,92	20,57	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	60,97	0,00	1,25			4,17
29.04.15	24,00		179,68	158,81	20,87	63,82	46,61	17,20	6,10	4,00	2,86	19,86	0,00	0,00	20,21	0,00	20,21	-	60,74	0,00	1,21			4,07
30.04.15	24,00		180,15	158,86	21,30	63,76	46,03	17,73	6,10	4,00	2,94	20,39	0,00	0,00	20,75	0,00	20,75	-	60,78	0,00	1,24			4,18
01.05.15	24,00		179,24	160,28	18,96	62,87	45,76	17,11	6,10	4,00	2,85	17,96	0,00	0,00	18,27	0,00	18,27	-	60,88	0,00	1,09			3,94
02.05.15	24,00		178,28	160,01	18,27	63,35	46,20	17,15	6,10	4,00	2,87	17,11	0,00	0,00	17,41	0,00	17,41	-	60,64	0,00	1,04			3,91
03.05.15	24,00		178,78	159,44	19,34	64,20	46,57	17,63	6,10	4,00	2,94	18,22	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	61,24	0,00	1,12			4,06
04.05.15	24,00		179,28	157,87	21,42	64,96	47,20	17,75	6,10	4,00	2,96	20,34	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	-	61,06	0,00	1,24			4,20
05.05.15	24,00		179,98	158,51	21,48	63,45	46,73	16,72	6,10	4,00	2,76	20,74	0,00	0,00	21,10	0,00	21,10	-	60,64	0,00	1,26			4,02
06.05.15	24,00		179,14	160,07	19,08	64,07	47,70	16,37	6,10	4,00	2,73	18,17	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-	61,67	0,00	1,12			3,85
07.05.15	24,00		176,27	155,97	20,30	65,01	48,75	16,26	6,10	4,00	2,69	19,08	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	61,56	0,00	1,17			3,86
08.05.15	24,00		157,23	137,99	19,24	63,04	46,25	16,79	6,10	4,00	2,44	18,11	0,00	0,00	18,42	0,00	18,42	-	60,31	0,00	1,09			3,54
09.05.15	24,00		155,44	135,93	19,51	63,28	46,04	17,24	6,10	4,00	2,50	18,23	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	59,34	0,00	1,08			3,58
10.05.15	24,00		155,52	136,09	19,43	63,09	46,14	16,94	6,10	4,00	2,46	18,17	0,00	0,00	18,47	0,00	18,47	-	59,56	0,00	1,08			3,54
11.05.15	24,00		155,98	135,80	20,18	63,63	46,22	17,40	6,10	4,00	2,52	18,96	0,00	0,00	19,28	0,00	19,28	-	59,56	0,00	1,13			3,65
12.05.15	24,00	*	132,28	112,05	20,23	65,52	49,80	15,71	6,10	4,00	2,03	19,51	-	-	19,84	-	19,84	-	60,70	-	1,18	-	-	3,22
13.05.15	24,00	*	132,28	112,05	20,23	65,52	49,80	15,71	6,10	4,00	2,03	19,51	-	-	19,84	-	19,84	-	60,70	-	1,18	-	-	3,22
14.05.15	24,00	*	61,32	40,44	20,89	64,78	53,97	10,81	6,10	4,00	0,58	20,75	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	58,55	0,00	1,21			1,79
15.05.15	24,00		54,65	34,08	20,57	67,83	54,81	13,01	6,10	4,00	0,60	20,56	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	60,44	0,00	1,24			1,84
16.05.15	24,00	*	50,49	29,93	20,56	68,35	54,53	13,82	6,10	4,00	0,57	21,07	0,00	0,00	21,42	0,00	21,42	-	59,60	0,00	1,26			1,82
17.05.15	24,00		49,85	29,85	20,00	66,81	53,43	13,38	6,10	4,00	0,56	20,17	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	58,56	0,00	1,18			1,74
18.05.15	24,00		51,41	31,54	19,88	68,68	54,94	13,75	6,10	4,00	0,60	19,99	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-	60,21	0,00	1,20			1,80
19.05.15	24,00	*	52,93	35,15	17,78	68,68	55,39	13,29	6,10	4,00	0,62	17,62	0,00	0,00	17,92	0,00	17,92	-	60,76	0,00	1,07			1,69
20.05.15	24,00		56,38	38,58	17,80	70,28	57,21	13,07	6,10	4,00	0,65	17,63	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	-	62,62	0,00	1,10			1,76
21.05.15	24,00		61,19	43,14	18,05	70,74	58,45	12,28	6,10	4,00	0,67	17,85	0,00	0,00	18,19	0,00	18,19	-	63,88	0,00	1,14			1,81
22.05.15	24,00		64,11	44,90	19,22	70,24	58,51	11,73	6,10	4,00	0,67	19,05	0,00	0,00	19,41	0,00	19,41	-	63,61	0,00	1,21			1,88
23.05.15	24,00		66,65	48,53	18,12	69,39	58,34	11,05	6,10	4,00	0,66	17,98	0,00	0,00	18,31	0,00	18,31	-	63,44	0,00	1,14			1,80
Среднее	24,00	-	132,28	112,05	20,23	65,52	49,80	15,71	6,10	4,00	2,03	19,51	-	-	19,84	-	19,84	-	60,70	-	1,18	-	-	3,22
Итого	720,00		3968,27	3361,43	606,85						60,98	585,23	0,00	0,00	595,33	0,00	595,33	0,00			35,49	0,00	0,00	96,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	72575,23	62295,99	11512,31	0,00	11748,74	0,00	2898,22	764,16	-
	25.05.15 11:00	76417,59	65554,12	12116,94	0,00	12363,83	0,00	3004,95	800,89	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,36 °C = -4,31 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **92,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **595,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать подразделения

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 05 15 г.

31,18