

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / С/О
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский э.д.

Учет отопления по приборам УТЭЗ за май 2015
 Договор: 8709.038.1
 Строит. адрес: Елизарова 33
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах: ВК17-206899-(С)-0515.04
 Режим (Схема): 3001
 Вычислитель: ВК1-7 № 206899
 Подсчет тр.(M1): расходомер: ПРММ 40 Гипп= 0.3
 Оборот тр.(M2): расходомер: ПРММ 40 Гипп= 0.3
 Тр.дирк. ГВС(M3): расходомер: Гипп= 0.3
 Тр.дирк. ГВС(M4): расходомер: Гипп= 0.3
 Тр.подпитки(V5): расходомер: Гипп= 0.3
 Расчетный алгоритм: эмка: Q=M1*(t1-t2)/k*(t2-t3) вето: Q=M1*(t1-t2)/k*(t2-t3)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.21177 Qвент.= Qотк.ср= Qотк.пот.= Qтв.р.с.= 0
 Договорные расходы (ср.сч.), Г/сут: Qотк.гвс.ср= Qтв.р.с.= 0
 Договорные расходы (ср.сч.), Г/сут: Qотк.гвс.ср= Qтв.р.с.= 0
 Фактические потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплоотп-е				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотоп	M3	M4	dm	V3	V4	dv3	Uопл	T3	T4		Qтв.общ.	Qтв.изл.	Qтв.гвс	Гкал
24.04.15	24.00	-	151.40	151.40	0.00	47.71	37.53	10.18	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55
25.04.15	24.00	-	151.65	151.65	0.00	45.92	36.52	9.40	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.45
26.04.15	24.00	-	151.70	151.70	0.00	46.46	36.90	9.56	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42
27.04.15	24.00	-	151.62	151.62	0.00	46.64	37.33	9.31	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20
28.04.15	24.00	-	152.93	152.93	0.00	44.12	36.30	7.82	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06
29.04.15	24.00	-	156.10	156.10	0.00	41.56	34.79	6.77	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.11
30.04.15	24.00	-	156.95	156.95	0.00	41.40	34.34	7.06	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.08
01.05.15	24.00	-	157.42	157.42	0.00	41.05	34.21	6.84	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.07
02.05.15	24.00	-	157.34	157.34	0.00	40.70	33.98	6.72	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.02
03.05.15	24.00	-	157.37	157.37	0.00	39.83	33.36	6.47	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.04
04.05.15	24.00	-	157.16	157.16	0.00	40.26	33.67	6.59	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.92
05.05.15	24.00	-	157.05	157.05	0.00	39.94	33.61	6.33	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82
06.05.15	24.00	-	157.05	157.05	0.00	39.56	33.76	5.80	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83
07.05.15	24.00	-	156.94	156.94	0.00	38.49	33.32	5.17	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79
08.05.15	24.00	-	157.08	157.08	0.00	38.49	33.25	5.01	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
09.05.15	24.00	-	157.45	157.45	0.00	37.20	32.22	5.00	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
10.05.15	24.00	-	157.32	157.32	0.00	37.10	32.14	4.96	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
11.05.15	24.00	-	157.31	157.31	0.00	36.37	31.48	4.89	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
12.05.15	24.00	-	143.42	143.42	0.00	16.00	16.11	-0.11	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
13.05.15	24.00	-	143.42	143.42	0.00	39.80	33.35	6.45	7.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.98
Итого	480.00	-	2868.32	2868.32	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.68

Период расчета по среднему: 24.04.15 09:00 - 14.05.15 15:00
 Показания счетчиков на момент снятия данных: M1(T) 22870.36 M2(T) 22863.86 M3(T) - M4(T) - V3(кв) 356.33 V4(кв) 356.46
 M1(T) 25888.22 M2(T) 25881.77 M3(T) - M4(T) - V3(кв) - V4(кв) -
 Q С/О (Гкал) Q ГВС (Гкал) Трвб, ч
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Период превышения L2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C = 0.00 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок 19.68 Гкал.
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок _____ куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 Решить проблему легко
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГВП "ТЭК СПб"
 Фирменная энергетическая компания
 Управление Общественного учета
 Огласить данные на сайте: www.tok.spb.ru
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ