Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9219.038.1
Строит.Адрес: Ивановская 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207137-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207137 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=104,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	109,07	109,07	0,00	66,91	41,20	25,71	7,00	5,00	2,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,80
25.04.15	24,00	-	108,02	108,02	0,00	63,92	39,41	24,51	7,00	5,00	2,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,65
26.04.15	24,00	-	108,25	108,25	0,00	64,38	39,64	24,74	7,00	5,00	2,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,68
27.04.15	24,00	-	108,19	108,19	0,00	64,86	40,33	24,53	7,00	5,00	2,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,66
28.04.15	24,00	-	69,91	69,91	0,00	62,17	35,75	26,42	7,00	5,00	1,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,85
29.04.15	24,00	-	106,92	106,92	0,00	64,67	40,25	24,42	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,61
30.04.15	24,00	-	108,89	108,89	0,00	64,55	40,52	24,03	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,62
01.05.15	24,00	-	108,24	108,24	0,00	64,65	40,67	23,98	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
02.05.15	24,00	-	107,93	107,93	0,00	64,89	40,82	24,07	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
03.05.15	24,00	-	108,05	108,05	0,00	64,81	40,73	24,08	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,60
04.05.15	24,00	-	108,25	108,25	0,00	64,64	40,96	23,68	7,00	5,00	2,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,56
05.05.15	24,00	-	88,42	88,44	-0,02	64,28	39,46	24,82	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
06.05.15	24,00	-	74,67	74,67	0,00	63,68	37,09	26,59	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
07.05.15	24,00	-	70,93	70,93	0,00	63,09	36,90	26,19	7,00	5,00	1,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,86
08.05.15	24,00	-	61,65	61,65	0,00	62,62	34,90	27,72	7,00	5,00	1,71	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,71
09.05.15	24,00	-	61,92	61,92	0,00	63,43	34,76	28,67	7,00	5,00	1,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,78
10.05.15	24,00	-	61,93	61,93	0,00	63,44	34,87	28,57	7,00	5,00	1,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,77
11.05.15	24,00	-	61,59	61,59	0,00	63,85	34,85	29,00	7,00	5,00	1,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,79
12.05.15	24,00	-	30,64	30,62	0,02	61,96	34,34	27,62	7,00	5,00	0,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,85
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,79	23,89	-3,10	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	83,17	83,17	-	61,88	37,57	24,31	7,00	5,00	2,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	2,11
Итого	480,00		1663,47	1663,47	0,00						42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	42,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,14** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.

печать энергосбыта