

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Невская 14 / СЛО
 Организация: ЗАО "ДомТеплоком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2015
 Договор: Строит.Адрес: Невская 14
 Телефон: (812) 313-47-06

Телефон:

Узел учета: СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетная мощность совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВК17-209412-(С)0515х4
 Вычислитель: ВК1-7 № 209412
 Подсчетчик(М1): расходомер: Gm1=
 Обречт. тр.(М2): расходомер: Gm2=
 Тр.дк(М3): расходомер: Gm3=
 Тр.подпитки(М5): расходомер: Gm5=
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-Нвв)+М2*(П2-Нвв) лето: Qлет= Qлет.ср= Qлет.ср= Qлет.ср=

Приборы УТЭ поверены до _____
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:
 Термометр:

Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:
 Преобр.давления:

Тэв, гр.С= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие	
			М1	М2	дМ1	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Упопл	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.кап.		Qтеп.гвс
24.04.15	24.00	-	232,69	232,69	0,00	67,22	47,41	19,81	7,00	5,00	4,62	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,62
25.04.15	24.00	-	230,74	230,74	0,00	64,23	45,98	18,25	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,21
26.04.15	24.00	-	231,50	231,50	0,00	64,67	46,14	18,53	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,29
27.04.15	24.00	-	232,08	232,08	0,00	65,15	46,98	18,17	7,00	5,00	4,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,22
28.04.15	24.00	-	52,42	54,73	-2,31	60,10	42,66	17,44	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,95
29.04.15	24.00	-	230,54	230,54	0,00	65,01	48,45	16,56	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,82
30.04.15	24.00	-	235,37	235,37	0,00	64,84	47,23	17,61	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,15
01.05.15	24.00	-	233,86	233,86	0,00	64,93	47,45	17,48	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,09
02.05.15	24.00	-	234,02	234,02	0,00	65,18	47,67	17,51	7,00	5,00	4,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,10
03.05.15	24.00	-	234,02	234,02	0,00	65,12	47,67	17,45	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,09
04.05.15	24.00	-	234,56	234,56	0,00	64,95	47,75	17,20	7,00	5,00	4,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	4,04
05.05.15	24.00	-	189,13	189,13	0,00	64,69	46,02	18,67	7,00	5,00	3,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,53
06.05.15	24.00	-	156,48	156,48	0,00	64,19	43,25	20,94	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,28
07.05.15	24.00	-	148,79	148,79	0,00	63,61	42,73	20,88	7,00	5,00	3,11	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,11
08.05.15	24.00	-	129,27	129,27	0,00	63,23	40,64	22,59	7,00	5,00	2,92	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,92
09.05.15	24.00	-	129,47	129,47	0,00	64,05	40,88	23,17	7,00	5,00	3,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,00
10.05.15	24.00	-	129,54	129,54	0,00	64,08	41,04	23,04	7,00	5,00	2,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	2,98
11.05.15	24.00	-	128,74	128,74	0,00	64,48	41,04	23,44	7,00	5,00	3,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,02
12.05.15	24.00	-	58,76	58,76	0,00	63,92	40,65	23,27	7,00	5,00	1,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1,37
13.05.15	24.00	-	0,00	0,00	0,00	16,91	17,19	-0,28	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
Среднее	24,00	-	172,59	172,70	-0,12	62,03	43,44	18,59	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	3,29
Итого	480,00	-	3451,72	3454,03	-2,31						65,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	65,77

Показываи счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	УЗ(Кв3)	У4(Кв3)	Q(СЛО) (Гкал)	Q(ВЭС) (Гкал)	Тэв, Ч
	30.12.99 00:00	30.12.99 00:00									
Период расчета по среднему:	Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:										
Объем теплотосителя, рассчитанный по среднему	Объем теплотосителя, рассчитанный по среднему										
Период расчета по договору:	Период расчета по договору:										
Период превышения L2:	Период превышения L2:										
Корректировка на температуру холодной воды	0 °С = 0,00 Гкал;										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок 65,77 Гкал;										
Итого по приборам учета:	с учетом корректировок 65,77 Гкал;										

ЗАО "ДомТеплоком"
 для отчета

Филиал "Энергосбыт"
 Управление энергосбыта
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНУДИ

26.05