Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 17
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	170,82	170,82	0,00	64,73	39,60	25,13	7,00	5,00	4,30	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,30
25.04.15	24,00	-	176,29	176,29	0,00	64,22	39,91	24,31	7,00	5,00	4,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,28
26.04.15	24,00	-	176,71	176,71	0,00	64,33	40,27	24,06	7,00	5,00	4,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,25
27.04.15	24,00	-	180,86	180,86	0,00	64,29	41,02	23,27	7,00	5,00	4,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,21
28.04.15	24,00	-	157,25	157,25	0,00	60,20	38,71	21,49	7,00	5,00	3,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,38
29.04.15	24,00	-	177,96	177,96	0,00	63,05	40,56	22,49	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
30.04.15	24,00	-	179,66	179,66	0,00	63,93	40,70	23,23	7,00	5,00	4,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,18
01.05.15	24,00	-	180,10	180,10	0,00	64,83	41,55	23,28	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
02.05.15	24,00	-	180,61	177,96	2,65	63,84	41,29	22,55	7,00	5,00	4,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,11			4,18
03.05.15	24,00	-	179,44	179,44	0,00	63,58	40,98	22,60	7,00	5,00	4,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,06
04.05.15	24,00	-	181,22	181,22	0,00	64,40	41,55	22,85	7,00	5,00	4,14	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,14
05.05.15	24,00	-	180,10	180,10	0,00	65,23	42,22	23,01	7,00	5,00	4,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,15
06.05.15	24,00	-	165,40	161,78	3,62	63,95	41,36	22,59	7,00	5,00	3,74	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,15			3,89
07.05.15	24,00	-	157,42	157,42	0,00	63,37	41,01	22,36	7,00	5,00	3,52	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,52
08.05.15	24,00	-	137,72	137,25	0,47	62,84	39,00	23,84	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,30
09.05.15	24,00	-	137,06	136,56	0,50	63,76	38,93	24,83	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			3,42
10.05.15	24,00	-	137,25	137,25	0,00	63,71	38,95	24,76	7,00	5,00	3,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,40
11.05.15	24,00	-	136,53	135,75	0,78	64,13	38,95	25,18	7,00	5,00	3,44	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,03			3,47
12.05.15	24,00	-	71,98	71,53	0,45	63,18	38,75	24,43	7,00	5,00	1,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,02			1,78
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,76	16,21	1,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	153,22	152,80	0,42	61,47	39,08	22,39	7,00	5,00	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	-	-	3,60
Итого	480,00		3064,38	3055,91	8,47						71,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,35	0,00	0,00	72,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.04.15 09:00	61397,95	61198,40	0,00	-	0,00	-	1942,10	-	-
	14.05.15 16:00	64399,33	64191,31	0,00	-	0,00	-	2012,62	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,10** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать предприятия

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.