Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 22 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 22 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1404485-ч(с)-0515.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1404485 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 14.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	58,62	53,19	5,43	67,69	52,27	15,42	6,66	3,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,19
25.04.15	24,00	-	66,79	55,81	10,98	67,14	43,08	24,06	7,09	3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,08
26.04.15	24,00	-	66,26	60,04	6,23	64,12	41,88	22,24	7,08	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
27.04.15	24,00	-	66,33	63,94	2,39	64,59	42,14	22,45	7,07	3,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
28.04.15	24,00	-	66,49	63,05	3,44	65,05	43,02	22,03	7,08	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
29.04.15	24,00	-	12,81	12,41	0,40	39,42	36,59	2,83	3,65	2,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,30
30.04.15	24,00	-	61,83	55,97	5,86	64,98	43,28	21,70	7,15	3,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
01.05.15	24,00	-	67,93	60,20	7,73	64,80	43,20	21,60	7,22	3,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,80
02.05.15	24,00	-	67,20	66,13	1,06	64,88	43,56	21,32	7,22	3,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
03.05.15	24,00	-	66,91	65,88	1,04	65,10	43,64	21,46	7,18	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
04.05.15	24,00	-	66,84	65,83	1,01	65,04	43,68	21,36	7,17	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
05.05.15	24,00	-	66,94	65,94	1,00	64,85	43,70	21,15	7,19	3,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
06.05.15	24,00	-	53,41	45,77	7,63	62,62	41,47	21,15	6,26	3,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
07.05.15	24,00	-	44,22	32,52	11,70	64,29	39,45	24,84	5,42	3,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
08.05.15	24,00	-	41,99	20,40	21,59	63,77	39,04	24,73	5,34	3,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,88
09.05.15	24,00	-	36,23	28,56	7,67	63,51	37,07	26,44	5,13	4,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,24
10.05.15	24,00	-	35,99	35,25	0,75	64,36	36,99	27,37	5,11	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
11.05.15	24,00	-	36,00	35,25	0,74	64,38	37,12	27,26	5,11	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,01
12.05.15	24,00	-	35,79	35,05	0,74	64,80	37,10	27,70	5,09	4,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,02
13.05.15	24,00	-	16,60	16,26	0,34	44,81	32,01	12,80	2,85	2,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,46
14.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,42	27,69	-5,27	1,01	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	49,29	44,64	4,65	60,60	40,38	20,22	5,86	3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,31
Итого	504,00		1035,15	937,44	97,71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	27,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.04.15 22:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	29.04.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **27,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.