Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207230-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207230 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	60,05	59,90	0,15	66,30	40,81	25,49	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,54
25.04.15	24,00	-	58,72	58,72	0,00	63,30	37,20	26,10	7,00	5,00	1,53	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,53
26.04.15	24,00	-	58,52	58,52	0,00	63,71	37,37	26,34	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
27.04.15	24,00	-	58,41	58,41	0,00	64,16	37,76	26,40	7,00	5,00	1,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,54
28.04.15	24,00	-	50,62	50,62	0,00	63,60	36,31	27,29	7,00	5,00	1,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,38
29.04.15	24,00	-	57,72	57,50	0,22	64,10	37,03	27,07	7,00	5,00	1,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,57
30.04.15	24,00	-	58,15	58,15	0,00	63,89	36,36	27,53	7,00	5,00	1,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,60
01.05.15	24,00	-	56,87	56,87	0,00	63,95	36,36	27,59	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
02.05.15	24,00	-	56,79	56,79	0,00	64,16	36,39	27,77	7,00	5,00	1,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,57
03.05.15	24,00	-	56,56	56,56	0,00	64,10	36,26	27,84	7,00	5,00	1,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,58
04.05.15	24,00	-	56,44	56,44	0,00	63,93	36,48	27,45	7,00	5,00	1,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,55
05.05.15	24,00	-	46,92	46,92	0,00	63,19	35,08	28,11	7,00	5,00	1,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,32
06.05.15	24,00	-	39,39	39,39	0,00	62,47	33,13	29,34	7,00	5,00	1,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,16
07.05.15	24,00	-	36,82	36,75	0,07	61,98	33,01	28,97	7,00	5,00	1,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,07
08.05.15	24,00	-	13,78	13,78	0,00	60,61	31,05	29,56	7,00	5,00	0,41	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,41
09.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	30,30	29,09	1,21	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,78	28,71	1,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
11.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	29,46	28,46	1,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
12.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	28,63	28,08	0,55	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	25,94	27,89	-1,95	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	38,29	38,27	0,02	54,88	34,14	20,74	7,00	5,00	1,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	1,05
Итого	480,00		765,76	765,32	0,44						20,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,02	0,00	0,00	20,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,92** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
РУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 05 15 г.