Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 7 / ТЦ-2 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Ивановская 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202208-ч(с)-0515.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202208 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2015 по 13.05.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.15	24,00	-	43,42	43,32	0,10	65,53	34,27	31,26	7,00	5,00	1,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,36
25.04.15	24,00	-	42,31	42,31	0,00	62,47	32,71	29,76	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
26.04.15	24,00	-	42,19	42,19	0,00	62,94	33,08	29,86	7,00	5,00	1,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,26
27.04.15	24,00	-	42,24	42,02	0,22	63,37	33,69	29,68	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,26
28.04.15	24,00	-	36,58	36,58	0,00	62,76	32,83	29,93	7,00	5,00	1,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,09
29.04.15	24,00	-	41,62	41,62	0,00	63,39	34,07	29,32	7,00	5,00	1,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,22
30.04.15	24,00	-	42,13	42,13	0,00	63,11	33,58	29,53	7,00	5,00	1,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,25
01.05.15	24,00	-	41,18	41,18	0,00	63,23	33,80	29,43	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
02.05.15	24,00	-	41,25	41,18	0,07	63,42	34,05	29,37	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
03.05.15	24,00	-	41,25	41,04	0,21	63,35	33,56	29,79	7,00	5,00	1,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,24
04.05.15	24,00	-	41,12	40,98	0,14	63,20	33,77	29,43	7,00	5,00	1,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,21
05.05.15	24,00	-	34,78	34,46	0,32	62,31	33,00	29,31	7,00	5,00	1,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			1,03
06.05.15	24,00	-	28,86	28,61	0,25	61,61	31,26	30,35	7,00	5,00	0,87	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,88
07.05.15	24,00	-	27,18	26,98	0,20	61,09	31,89	29,20	7,00	5,00	0,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,01			0,80
08.05.15	24,00	-	10,85	10,85	0,00	59,69	30,09	29,60	7,00	5,00	0,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,32
09.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	24,41	24,04	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
10.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,72	23,88	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
11.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	23,76	24,00	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
12.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,57	22,69	-0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
13.05.15	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,22	22,39	-2,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			0,00
Среднее	24,00	-	27,85	27,77	0,08	52,81	30,63	22,18	7,00	5,00	0,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	0,83
Итого	480,00		556,96	555,45	1,51						16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,05	0,00	0,00	16,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«26» 05 15 г.