

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКК-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45097
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 50
 Обратн.тр. ПРЭМ 50
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax Термопреобр. Тхв=0 С
 КТППТ-05 Преобр. давления
 КТППТ-05

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	53,12	10,30	227,460	-	-	39,54	5,60	227,100	-	13,58	0,360	0,00	0,00	0,00	3,118
24.04.15	24	-	54,07	10,30	231,490	-	-	40,18	5,60	231,050	-	13,89	0,440	0,00	0,00	0,00	3,248
25.04.15	24	-	53,44	10,30	237,550	-	-	40,25	5,60	237,070	-	13,19	0,480	0,00	0,00	0,00	3,171
26.04.15	24	-	53,00	10,30	237,210	-	-	39,93	5,60	236,750	-	13,07	0,460	0,00	0,00	0,00	3,138
27.04.15	24	-	50,97	10,30	232,720	-	-	39,11	5,60	232,350	-	11,86	0,370	0,00	0,00	0,00	2,790
28.04.15	24	-	48,33	10,30	232,560	-	-	37,98	5,60	232,160	-	10,35	0,400	0,00	0,00	0,00	2,438
29.04.15	24	-	48,39	10,30	233,020	-	-	37,76	5,60	232,620	-	10,63	0,400	0,00	0,00	0,00	2,507
30.04.15	24	-	47,48	10,30	233,150	-	-	36,98	5,60	232,820	-	10,50	0,330	0,00	0,00	0,00	2,476
01.05.15	24	-	47,21	10,30	231,900	-	-	36,91	5,60	231,530	-	10,30	0,370	0,00	0,00	0,00	2,419
02.05.15	24	-	47,36	10,30	231,920	-	-	37,01	5,60	231,550	-	10,35	0,370	0,00	0,00	0,00	2,432
03.05.15	24	-	46,62	10,30	231,920	-	-	36,43	5,60	231,530	-	10,19	0,390	0,00	0,00	0,00	2,395
04.05.15	24	-	47,40	10,30	232,650	-	-	36,90	5,60	232,270	-	10,50	0,380	0,00	0,00	0,00	2,476
05.05.15	24	-	48,17	10,30	232,970	-	-	37,55	5,60	232,570	-	10,62	0,400	0,00	0,00	0,00	2,505
06.05.15	24	-	49,11	10,30	233,050	-	-	38,58	5,60	232,630	-	10,53	0,420	0,00	0,00	0,00	2,490
07.05.15	24	-	51,17	10,30	148,810	-	-	39,54	5,60	148,510	-	11,63	0,300	0,00	0,00	0,00	1,750
08.05.15	24	-	25,89	10,30	0,000	-	-	24,66	5,60	0,000	-	1,23	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	22,10	10,30	0,000	-	-	22,13	5,60	0,000	-	-0,03	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	20,70	10,30	0,000	-	-	21,03	5,60	0,000	-	-0,33	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	20,21	10,30	0,000	-	-	20,59	5,60	0,000	-	-0,38	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	20,03	10,30	0,000	-	-	20,29	5,60	0,000	-	-0,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	20,56	10,30	0,000	-	-	20,84	5,60	0,000	-	-0,28	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	20,44	10,30	0,000	-	-	21,06	5,60	0,000	-	-0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	19,86	10,30	0,000	-	-	20,28	5,60	0,000	-	-0,42	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	19,48	10,30	0,000	-	-	19,94	5,60	0,000	-	-0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	19,50	10,30	0,000	-	-	19,95	5,60	0,000	-	-0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	18,31	10,30	0,000	-	-	18,75	5,60	0,000	-	-0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	14,95	10,30	0,000	-	-	16,40	5,60	0,000	-	-1,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	16,34	10,30	0,000	-	-	17,36	5,60	0,000	-	-1,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	17,72	10,30	0,000	-	-	18,57	5,60	0,000	-	-0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	17,01	10,30	0,000	-	-	17,90	5,60	0,000	-	-0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	34,63	10,30	113,613	-	-	29,15	5,60	113,417	-	5,48	0,196	-	-	-	1,312
Итого	720,0	-	-	-	3408,380	0,000	-	-	-	3402,510	0,000	-	5,870	0,00	0,00	0,00	39,35

Корректировка за прошлый месяц (-) 1884,343
Итого за май 2015 : 1524,037 1880,617 3,726 31,24
 1521,893 2,144 8,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 14:00	219502,560	-	213222,200	-	0,000	0,000	4347,789	
25.05.15 00:00	222787,580	-	216501,530	-	0,000	0,000	4385,457	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

_____ Гкал
 _____ Гкал

Дирекция по управлению тепловыми ресурсами
 филиал «Теплосеть» ОАО «ТЭК-СПб»
 Отдел расчета и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЕМУ УСЛУГ
 от теплоснабщика за получение АКТА допуска УУ
 28.05.2015

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ