

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за май 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-4
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная зависимая
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 45113
 расходомер
 Подающий тр. ПРЭМ 40
 Обратн.тр. ПРЭМ 40
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmin Gmax
 Термопреобр. КТПТР-05
 КТПТР-05
 --
Тхв=0 С
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$ лето:
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	53,04	10,30	144,540	-	-	40,44	5,60	141,880	-	12,60	2,660	0,00	0,00	0,00	1,937
24.04.15	24	-	53,88	10,30	146,730	-	-	41,00	5,60	144,050	-	12,88	2,680	0,00	0,00	0,00	1,968
25.04.15	24	-	53,36	10,30	150,920	-	-	41,12	5,60	148,180	-	12,24	2,740	0,00	0,00	0,00	2,012
26.04.15	24	-	52,90	10,30	150,740	-	-	40,74	5,60	147,950	-	12,16	2,790	0,00	0,00	0,00	1,955
27.04.15	24	-	51,00	10,30	147,940	-	-	39,85	5,60	145,290	-	11,15	2,650	0,00	0,00	0,00	1,764
28.04.15	24	-	48,25	10,30	148,070	-	-	38,56	5,60	145,230	-	9,69	2,530	0,00	0,00	0,00	1,540
29.04.15	24	-	48,28	10,30	148,070	-	-	38,37	5,60	145,510	-	9,91	2,560	0,00	0,00	0,00	1,575
30.04.15	24	-	47,39	10,30	148,150	-	-	37,73	5,60	145,530	-	9,66	2,620	0,00	0,00	0,00	1,540
01.05.15	24	-	47,07	10,30	147,370	-	-	37,46	5,60	144,750	-	9,61	2,620	0,00	0,00	0,00	1,525
02.05.15	24	-	47,35	10,30	147,430	-	-	37,68	5,60	144,770	-	9,67	2,660	0,00	0,00	0,00	1,536
03.05.15	24	-	46,52	10,30	147,450	-	-	37,08	5,60	144,760	-	9,44	2,690	0,00	0,00	0,00	1,501
04.05.15	24	-	47,21	10,30	147,860	-	-	37,50	5,60	145,180	-	9,71	2,680	0,00	0,00	0,00	1,548
05.05.15	24	-	48,07	10,30	148,050	-	-	38,13	5,60	145,490	-	9,94	2,560	0,00	0,00	0,00	1,581
06.05.15	24	-	48,95	10,30	148,090	-	-	39,15	5,60	145,440	-	9,80	2,650	0,00	0,00	0,00	1,566
07.05.15	24	-	52,62	10,30	109,880	-	-	41,00	5,60	107,860	-	11,62	2,020	0,00	0,00	0,00	1,365
08.05.15	24	-	24,75	10,30	0,000	-	-	21,25	5,60	0,000	-	3,50	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	19,59	10,30	0,000	-	-	18,13	5,60	0,000	-	1,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	18,13	10,30	0,000	-	-	17,09	5,60	0,000	-	1,04	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	17,65	10,30	0,000	-	-	16,79	5,60	0,000	-	0,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	17,25	10,30	0,000	-	-	16,29	5,60	0,000	-	0,96	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	18,14	10,30	0,000	-	-	17,33	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	18,00	10,30	0,000	-	-	17,01	5,60	0,000	-	0,99	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	17,00	10,30	0,000	-	-	16,22	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	16,13	10,30	0,000	-	-	15,36	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	15,92	10,30	0,000	-	-	15,13	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	15,57	10,30	0,000	-	-	14,69	5,60	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	15,87	10,30	0,000	-	-	15,06	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	15,87	10,30	0,000	-	-	15,06	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	15,87	10,30	0,000	-	-	15,06	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	15,87	10,30	0,000	-	-	15,06	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	33,58	10,30	72,699	-	-	27,71	5,60	71,396	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,830
Итого	720,0	-	-	-	2180,980	0,000	-	-	-	2141,870	0,000	5,87	1,304	-	-	-	24,91

Корректировка за прошлый месяц (-) 1194,914
Итого за май 2015 : 986,066 1173,349 21,566 18,85
 968,521 17,544 6,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 14:00	126564,560	-	93079,080	-	0,000	0,000	4078,844	
25.05.15 00:00	129013,770	-	95138,400	-	0,000	0,000	4108,279	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИЯТ УСЛОВНО
 в течение до получения АКТА допуска УУ
 25.05.2015
ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ