

**Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-4 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44897

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.04.15	24	-	52,80	10,30	144,630	-	-	37,38	5,60	144,630	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,240
24.04.15	24	-	53,65	10,30	146,580	-	-	37,77	5,60	146,580	-	15,88	0,000	0,00	0,00	0,00	2,337
25.04.15	24	-	53,12	10,30	150,550	-	-	38,00	5,60	150,550	-	15,12	0,000	0,00	0,00	0,00	2,288
26.04.15	24	-	52,67	10,30	149,880	-	-	37,69	5,60	149,880	-	14,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,254
27.04.15	24	-	50,76	10,30	146,680	-	-	36,96	5,60	146,680	-	13,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,033
28.04.15	24	-	48,04	10,30	146,040	-	-	35,97	5,60	146,040	-	12,07	0,000	0,00	0,00	0,00	1,775
29.04.15	24	-	48,08	10,30	147,300	-	-	35,89	5,60	147,300	-	12,19	0,000	0,00	0,00	0,00	1,802
30.04.15	24	-	47,19	10,30	148,350	-	-	35,31	5,60	148,350	-	11,88	0,000	0,00	0,00	0,00	1,770
01.05.15	24	-	46,87	10,30	147,120	-	-	35,10	5,60	147,120	-	11,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,745
02.05.15	24	-	47,13	10,30	146,760	-	-	35,24	5,60	146,760	-	11,89	0,000	0,00	0,00	0,00	1,755
03.05.15	24	-	46,32	10,30	146,650	-	-	34,64	5,60	146,650	-	11,68	0,000	0,00	0,00	0,00	1,721
04.05.15	24	-	47,01	10,30	146,870	-	-	34,97	5,60	146,870	-	12,04	0,000	0,00	0,00	0,00	1,777
05.05.15	24	-	47,86	10,30	146,900	-	-	35,61	5,60	146,900	-	12,25	0,000	0,00	0,00	0,00	1,809
06.05.15	24	-	48,73	10,30	146,830	-	-	36,58	5,60	146,830	-	12,15	0,000	0,00	0,00	0,00	1,794
07.05.15	24	-	52,34	10,30	111,090	-	-	38,47	5,60	111,090	-	13,87	0,000	0,00	0,00	0,00	1,546
08.05.15	24	-	23,76	10,30	0,000	-	-	21,90	5,60	0,000	-	1,86	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
09.05.15	24	-	20,02	10,30	0,000	-	-	18,95	5,60	0,000	-	1,07	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
10.05.15	24	-	18,60	10,30	0,000	-	-	17,81	5,60	0,000	-	0,79	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
11.05.15	24	-	18,15	10,30	0,000	-	-	17,60	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
12.05.15	24	-	17,56	10,30	0,000	-	-	16,90	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
13.05.15	24	-	17,80	10,30	0,000	-	-	17,35	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
14.05.15	24	-	17,48	10,30	0,000	-	-	16,84	5,60	0,000	-	0,64	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
15.05.15	24	-	17,01	10,30	0,000	-	-	16,38	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
16.05.15	24	-	16,85	10,30	0,000	-	-	16,33	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
17.05.15	24	-	16,79	10,30	0,000	-	-	16,21	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
18.05.15	24	-	16,52	10,30	0,000	-	-	15,91	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
19.05.15	24	-	15,50	10,30	0,000	-	-	15,16	5,60	0,000	-	0,34	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
20.05.15	24	-	16,21	10,30	0,000	-	-	15,64	5,60	0,000	-	0,57	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
21.05.15	24	-	16,91	10,30	0,000	-	-	16,44	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
22.05.15	24	-	16,70	10,30	0,000	-	-	16,25	5,60	0,000	-	0,45	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Среднее	24,00	-	33,61	10,30	72,408	-	-	26,71	5,60	72,408	-	6,91	-	-	-	-	0,955
Итого	720,0	-			2172,230	0,000				2172,230	0,000		0,000	0,00	0,00	0,00	28,65

Корректировка за прошлый месяц (-)

1213,349

1213,349

0,000

22,64

**Итого за май 2015 :**

958,881

958,881

0,000

6,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.04.15 14:00	137933,530	-	131754,100	-	0,000	0,000	3577,140	
25.05.15 00:00	140021,220	-	133841,790	-	0,000	0,000	3604,481	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= \_\_\_\_\_ °С

\_\_\_\_\_ Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

\_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 в порядке доверенности АКТА допуска УУ  
 \_\_\_\_\_  
 28.05.2015

**ЗАО "ДомТелеком"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ